Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9970.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 70 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	129,74	105,47	24,27	89,63	50,32	39,31	7,00	5,00	4,19	23,91	-	-	24,77	-	24,77	-	89,58	-	2,14			6,33
25.01.15	24,00	-	130,65	104,94	25,71	89,37	50,37	39,00	7,00	5,00	4,13	25,38	-	-	26,27	-	26,27	-	89,33	-	2,27			6,40
26.01.15	24,00	-	128,93	105,83	23,10	89,05	50,48	38,57	7,00	5,00	4,12	22,78	-	-	23,57	-	23,57	-	88,94	-	2,03			6,15
27.01.15	24,00	-	128,64	105,63	23,01	87,31	49,70	37,61	7,00	5,00	4,02	22,65	-	-	23,39	-	23,39	-	86,94	-	1,97			5,99
28.01.15	24,00	-	128,17	104,73	23,44	85,92	49,13	36,79	7,00	5,00	3,91	22,90	-	-	23,66	-	23,66	-	85,87	-	1,97			5,88
29.01.15	24,00	-	128,05	105,10	22,95	84,10	48,71	35,39	7,00	5,00	3,77	22,41	-	-	23,10	-	23,10	-	83,88	-	1,88			5,65
30.01.15	24,00	-	128,65	105,11	23,54	82,47	48,20	34,27	7,00	5,00	3,65	22,98	-	-	23,67	-	23,67	-	82,37	-	1,90			5,55
31.01.15	24,00	-	132,28	105,30	26,98	81,78	47,93	33,85	7,00	5,00	3,61	26,49	-	-	27,28	-	27,28	-	81,74	-	2,17			5,77
01.02.15	24,00	-	133,51	105,53	27,98	81,84	48,21	33,63	7,00	5,00	3,60	27,48	-	-	28,28	-	28,28	-	81,80	-	2,25			5,85
02.02.15	24,00	-	131,35	105,93	25,42	81,23	47,94	33,29	7,00	5,00	3,58	24,83	-	-	25,57	-	25,57	-	81,38	-	2,02			5,60
03.02.15	24,00	-	131,00	105,42	25,58	81,16	47,57	33,59	7,00	5,00	3,58	25,01	-	-	25,75	-	25,75	-	81,39	-	2,04			5,62
04.02.15	24,00	-	129,24	105,14	24,10	82,36	47,60	34,76	7,00	5,00	3,69	23,59	-	-	24,30	-	24,30	-	82,57	-	1,95			5,64
05.02.15	24,00	-	129,80	105,05	24,75	83,35	47,76	35,59	7,00	5,00	3,78	24,28	-	-	25,02	-	25,02	-	83,47	-	2,03			5,81
06.02.15	24,00	-	129,74	105,14	24,60	83,30	47,93	35,37	7,00	5,00	3,77	24,06	-	-	24,78	-	24,78	-	83,35	-	2,01			5,78
07.02.15	24,00	-	129,81	105,12	24,69	83,81	48,49	35,32	7,00	5,00	3,76	24,24	-	-	24,99	-	24,99	-	83,70	-	2,03			5,79
08.02.15	24,00	-	133,44	105,57	27,87	83,55	48,52	35,03	7,00	5,00	3,73	27,58	-	-	28,43	-	28,43	-	83,50	-	2,30			6,03
09.02.15	24,00	-	129,80	105,21	24,59	83,09	47,36	35,73	7,00	5,00	3,77	24,54	-	-	25,27	-	25,27	-	83,12	-	2,04			5,81
10.02.15	24,00	-	131,66	106,25	25,41	82,22	47,39	34,83	7,00	5,00	3,70	25,46	-	-	26,25	-	26,25	-	82,24	-	2,09			5,80
11.02.15	24,00	-	129,73	107,82	21,91	79,98	47,56	32,42	7,00	5,00	3,50	21,93	-	-	22,55	-	22,55	-	80,03	-	1,76			5,25
12.02.15	24,00	-	131,09	106,80	24,29	79,37	47,21	32,16	7,00	5,00	3,42	24,55	-	-	25,22	-	25,22	-	79,43	-	1,95			5,37
13.02.15	24,00	-	129,23	106,79	22,44	80,28	47,53	32,75	7,00	5,00	3,46	22,91	-	-	23,56	-	23,56	-	80,22	-	1,84			5,30
14.02.15	24,00	-	129,99	106,52	23,47	80,19	47,14	33,05	7,00	5,00	3,48	24,05	-	-	24,75	-	24,75	-	80,19	-	1,93			5,41
15.02.15	24,00	-	132,43	106,03	26,40	80,15	46,59	33,56	7,00	5,00	3,50	27,14	-	-	27,92	-	27,92	-	80,05	-	2,18			5,68
16.02.15	24,00	-	130,34	107,96	22,38	80,84	46,42	34,42	7,00	5,00	3,65	23,20	-	-	23,86	-	23,86	-	80,74	-	1,88			5,53
17.02.15	24,00	-	130,65	106,52	24,13	83,68	47,28	36,40	7,00	5,00	3,82	24,90	-	-	25,69	-	25,69	-	83,66	-	2,09			5,90
18.02.15	24,00	-	130,10	107,53	22,57	83,52	47,91	35,61	7,00	5,00	3,76	23,47	-	-	24,18	-	24,18	-	83,52	-	1,96			5,72
19.02.15	24,00	-	130,56	107,14	23,42	82,78	48,17	34,61	7,00	5,00	3,64	24,37	-	-	25,11	-	25,11	-	82,60	-	2,01			5,65
20.02.15	24,00	-	128,58	107,20	21,38	80,58	47,81	32,77	7,00	5,00	3,44	22,31	-	-	22,97	-	22,97	-	80,35	-	1,80			5,24
21.02.15	24,00	-	132,07	107,42	24,65	78,06	46,76	31,30	7,00	5,00	3,29	25,63	-	-	26,34	-	26,34	-	77,94	-	2,00			5,29
22.02.15	24,00	-	130,54	107,48	23,06	76,83	46,21	30,62	7,00	5,00	3,21	24,12	-	-	24,77	-	24,77	-	76,76	-	1,85			5,07
23.02.15	24,00		130,33	106,06	24,27	82,73	48,01	34,72	7,00	5,00	3,68	24,31	-	-	25,04	-	25,04	-	82,69	-	2,01	-	-	5,69
Среднее	24,00	-	130,33	106,06	24,27	82,73	48,01	34,72	7,00	5,00	3,68	24,31	-	-	25,04	-	25,04	-	82,69	-	2,01	-	-	5,69
Итого	744,00		4040,10	3287,74	752,36						114,20	753,46	0,00	0,00	776,31	0,00	776,31	0,00			62,31	0,00	0,00	176,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 15:00	4923,55	4026,12	928,04	-	955,59	-	212,11	-
	23.02.15 17:00	8844,73	7218,10	1659,36	-	1708,96	-	382,58	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,38 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,13** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **776,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта

61,93