Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9090.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 73 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+M4(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 6,15 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,05808
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	76,01	65,21	10,80	88,37	46,64	41,73	7,00	5,00	2,67	11,46	-	-	11,84	-	11,84	-	87,91	-	1,01			3,68
25.01.15	24,00	-	74,87	64,43	10,44	88,37	46,68	41,69	7,00	5,00	2,64	11,07	-	-	11,45	-	11,45	-	87,87	-	0,97			3,61
26.01.15	24,00	-	72,83	64,82	8,01	87,72	46,92	40,80	7,00	5,00	2,61	8,57	-	-	8,86	-	8,86	-	87,07	-	0,75			3,35
27.01.15	24,00	-	72,54	64,86	7,68	83,80	45,39	38,41	7,00	5,00	2,45	8,35	-	-	8,61	-	8,61	-	82,65	-	0,69			3,14
28.01.15	24,00	-	73,61	64,45	9,16	84,30	45,31	38,99	7,00	5,00	2,48	9,64	-	-	9,90	-	9,90	-	83,81	-	0,81			3,29
29.01.15	24,00	-	72,46	64,06	8,40	82,45	44,87	37,58	7,00	5,00	2,36	9,08	-	-	9,33	-	9,33	-	81,55	-	0,74			3,10
30.01.15	24,00	-	73,67	64,81	8,86	79,76	44,44	35,32	7,00	5,00	2,25	9,49	-	-	9,73	-	9,73	-	79,07	-	0,75			3,00
31.01.15	24,00	-	73,51	64,97	8,54	77,90	43,70	34,20	7,00	5,00	2,17	9,33	-	-	9,57	-	9,57	-	77,51	-	0,72			2,89
01.02.15	24,00	-	76,20	64,25	11,95	78,07	43,73	34,34	7,00	5,00	2,16	12,68	-	-	13,05	-	13,05	-	77,88	-	0,99			3,14
02.02.15	24,00	-	73,44	64,62	8,82	78,05	43,62	34,43	7,00	5,00	2,18	9,51	-	-	9,78	-	9,78	-	77,67	-	0,74			2,92
03.02.15	24,00	-	73,16	64,18	8,98	78,01	43,62	34,39	7,00	5,00	2,15	9,73	-	-	10,01	-	10,01	-	77,59	-	0,76			2,91
04.02.15	24,00	-	73,42	64,44	8,98	79,39	43,91	35,48	7,00	5,00	2,23	9,76	-	-	10,02	-	10,02	-	79,24	-	0,77			3,00
05.02.15	24,00	-	73,46	64,32	9,14	80,92	44,21	36,71	7,00	5,00	2,31	9,84	-	-	10,12	-	10,12	-	80,51	-	0,79			3,10
06.02.15	24,00	-	74,07	64,03	10,04	80,01	43,44	36,57	7,00	5,00	2,29	10,73	-	-	11,03	-	11,03	-	79,66	-	0,86			3,15
07.02.15	24,00	-	74,86	63,83	11,03	80,18	43,98	36,20	7,00	5,00	2,27	11,71	-	-	12,06	-	12,06	-	79,81	-	0,93			3,20
08.02.15	24,00	-	76,21	63,39	12,82	80,57	44,15	36,42	7,00	5,00	2,26	13,54	-	-	13,93	-	13,93	-	80,40	-	1,09			3,34
09.02.15	24,00	-	74,58	63,66	10,92	80,94	43,79	37,15	7,00	5,00	2,32	11,55	-	-	11,89	-	11,89	-	80,54	-	0,93			3,25
10.02.15	24,00	-	81,88	71,77	10,11	79,36	45,16	34,20	7,00	5,00	2,41	10,69	-	-	10,99	-	10,99	-	78,93	-	0,84			3,26
11.02.15	24,00	-	89,47	77,73	11,74	78,07	46,69	31,38	7,00	5,00	2,41	12,24	-	-	12,56	-	12,56	-	77,55	-	0,95			3,36
12.02.15	24,00	-	87,15	76,30	10,85	77,12	45,99	31,13	7,00	5,00	2,36	11,12	-	-	11,41	-	11,41	-	76,71	-	0,85			3,21
13.02.15	24,00	-	80,67	71,41	9,26	78,68	45,71	32,97	7,00	5,00	2,32	9,75	-	-	10,05	-	10,05	-	78,13	-	0,76			3,09
14.02.15	24,00	-	80,94	69,78	11,16	78,21	45,02	33,19	7,00	5,00	2,29	11,57	-	-	11,86	-	11,86	-	77,74	-	0,90			3,19
15.02.15	24,00	-	77,92	68,55	9,37	78,31	44,47	33,84	7,00	5,00	2,27	10,10	-	-	10,35	-	10,35	-	77,85	-	0,78			3,06
16.02.15	23,00	-	70,16	60,40	9,76	78,36	42,72	35,64	7,00	5,00	2,09	10,73	-	-	11,02	-	11,02	-	77,38	-	0,83			2,92
17.02.15	24,00	-	67,13	58,44	8,69	80,78	41,77	39,01	7,00	5,00	2,23	9,33	-	-	9,59	-	9,59	-	80,24	-	0,75			2,98
18.02.15	24,00	-	66,84	58,08	8,76	79,79	41,22	38,57	7,00	5,00	2,19	9,45	-	-	9,72	-	9,72	-	79,40	-	0,75			2,94
19.02.15	24,00	-	68,22	58,64	9,58	79,71	41,94	37,77	7,00	5,00	2,17	10,25	-	-	10,56	-	10,56	-	79,23	-	0,81			2,98
20.02.15	24,00	-	68,87	59,70	9,17	77,10	41,74	35,36	7,00	5,00	2,07	9,79	-	-	10,06	-	10,06	-	76,42	-	0,75			2,82
21.02.15	24,00	-	69,71	59,05	10,66	74,64	40,89	33,75	7,00	5,00	1,94	11,40	-	-	11,67	-	11,67	-	74,36	-	0,85			2,79
22.02.15	24,00	-	69,28	58,94	10,34	73,38	40,47	32,91	7,00	5,00	1,90	10,99	-	-	11,27	-	11,27	-	73,14	-	0,80			2,70
23.02.15	24,00	-	69,84	58,31	11,53	73,77	40,50	33,27	7,00	5,00	1,89	12,28	-	-	12,60	-	12,60	-	73,63	-	0,90			2,79
Среднее	23,97	-	74,42	64,56	9,86	79,87	43,96	35,92	7,00	5,00	2,27	10,51	-	-	10,80	-	10,80	-	79,40	-	0,83	-	-	3,10
Итого	743,00		2306,98	2001,43	305,55						70,31	325,73	0,00	0,00	334,89	0,00	334,89	0,00			25,84	0,00	0,00	96,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	22.02.15 15:00	18513,96	15161,41	3594,87	-	3662,55	-	1095,50	
	24.02.15 16:00	18655,57	15281,64	3617,69	-	3685,97	-	1101,04	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **334,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.
печать энергосбыта

25,68