Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9972.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 74 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Контрольные данные Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)												
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	109,39	86,61	22,78	89,73	49,19	40,54	7,00	5,00	3,61	21,81	-	-	22,56	-	22,56	-	89,50	-	1,96			5,56
25.01.15	24,00	-	111,88	86,18	25,70	89,47	49,36	40,11	7,00	5,00	3,55	24,79	-	-	25,66	-	25,66	-	89,27	-	2,21			5,76
26.01.15	24,00	-	108,46	86,97	21,49	89,15	49,74	39,41	7,00	5,00	3,52	20,57	-	-	21,29	-	21,29	-	88,85	-	1,83			5,35
27.01.15	24,00	-	109,84	86,85	22,99	87,42	49,04	38,38	7,00	5,00	3,43	22,06	-	-	22,78	-	22,78	-	86,85	-	1,92			5,35
28.01.15	24,00	-	107,72	86,17	21,55	86,02	48,35	37,67	7,00	5,00	3,35	20,47	-	-	21,14	-	21,14	-	85,82	-	1,76			5,10
29.01.15	24,00	-	110,34	86,50	23,84	84,20	47,87	36,33	7,00	5,00	3,25	22,75	-	-	23,46	-	23,46	-	83,79	-	1,91			5,16
30.01.15	24,00	-	110,36	86,47	23,89	82,58	47,45	35,13	7,00	5,00	3,14	22,79	-	-	23,47	-	23,47	-	82,28	-	1,88			5,02
31.01.15	24,00	-	108,98	86,63	22,35	81,87	47,30	34,57	7,00	5,00	3,10	21,18	-	-	21,83	-	21,83	-	81,63	-	1,73			4,83
01.02.15	24,00	-	113,55	86,84	26,71	81,94	47,58	34,36	7,00	5,00	3,08	25,61	-	-	26,38	-	26,38	-	81,74	-	2,09			5,18
02.02.15	24,00	-	109,44	87,15	22,29	81,34	47,12	34,22	7,00	5,00	3,07	21,22	-	-	21,82	-	21,82	-	81,34	-	1,73			4,80
03.02.15	24,00	-	109,40	86,69	22,71	81,28	46,82	34,46	7,00	5,00	3,08	21,55	-	-	22,15	-	22,15	-	81,35	-	1,75			4,84
04.02.15	24,00	-	111,27	86,41	24,86	82,53	46,77	35,76	7,00	5,00	3,18	23,75	-	-	24,47	-	24,47	-	82,73	-	1,97			5,15
05.02.15	24,00	-	110,50	86,30	24,20	83,48	46,84	36,64	7,00	5,00	3,26	23,03	-	-	23,73	-	23,73	-	83,54	-	1,93			5,19
06.02.15	24,00	-	110,18	86,47	23,71	83,42	46,91	36,51	7,00	5,00	3,26	22,52	-	-	23,23	-	23,23	-	83,39	-	1,88			5,14
07.02.15	24,00	-	108,93	86,35	22,58	83,91	47,48	36,43	7,00	5,00	3,25	21,42	-	-	22,07	-	22,07	-	83,61	-	1,79			5,04
08.02.15	24,00	-	113,60	86,62	26,98	83,64	47,53	36,11	7,00	5,00	3,24	25,81	-	-	26,60	-	26,60	-	83,40	-	2,15			5,39
09.02.15	24,00	-	110,10	86,15	23,95	83,17	46,27	36,90	7,00	5,00	3,28	22,75	-	-	23,47	-	23,47	-	82,99	-	1,89			5,17
10.02.15	24,00	-	110,15	86,95	23,20	82,31	46,42	35,89	7,00	5,00	3,22	22,07	-	-	22,74	-	22,74	-	82,13	-	1,81			5,03
11.02.15	24,00	-	111,44	88,40	23,04	80,07	46,68	33,39	7,00	5,00	3,05	21,95	-	-	22,58	-	22,58	-	79,76	-	1,75			4,80
12.02.15	24,00	-	110,82	87,48	23,34	79,50	46,28	33,22	7,00	5,00	2,99	22,33	-	-	22,95	-	22,95	-	79,53	-	1,78			4,77
13.02.15	24,00	-	109,46	87,25	22,21	80,39	46,65	33,74	7,00	5,00	3,04	21,18	-	-	21,79	-	21,79	-	80,17	-	1,70			4,73
14.02.15	24,00	-	111,50	86,89	24,61	80,27	46,38	33,89	7,00	5,00	3,04	23,57	-	-	24,23	-	24,23	-	80,08	-	1,89			4,93
15.02.15	24,00	-	112,15	86,46	25,69	80,24	45,71	34,53	7,00	5,00	3,08	24,67	-	-	25,38	-	25,38	-	80,00	-	1,98			5,05
16.02.15	24,00	-	109,60	87,76	21,84	80,93	45,43	35,50	7,00	5,00	3,21	20,73	-	-	21,35	-	21,35	-	80,76	-	1,67			4,89
17.02.15	24,00	-	110,06	86,60	23,46	83,78	46,16	37,62	7,00	5,00	3,35	22,39	-	-	23,10	-	23,10	-	83,59	-	1,88			5,23
18.02.15	24,00	-	110,64	87,30	23,34	83,64	46,79	36,85	7,00	5,00	3,31	22,20	-	-	22,91	-	22,91	-	83,49	-	1,86			5,17
19.02.15	24,00	-	108,94	86,96	21,98	82,87	47,12	35,75	7,00	5,00	3,22	20,79	-	-	21,43	-	21,43	-	82,47	-	1,72			4,93
20.02.15	24,00	-	110,17	86,96	23,21	80,67	46,86	33,81	7,00	5,00	3,05	21,98	-	-	22,61	-	22,61	-	80,24	-	1,76			4,82
21.02.15	24,00	-	110,26	87,17	23,09	78,16	45,88	32,28	7,00	5,00	2,92	21,82	-	-	22,42	-	22,42	-	77,90	-	1,70			4,62
22.02.15	24,00		110,31	86,81	23,50	83,03	47,17	35,86	7,00	5,00	3,21	22,41	-	-	23,09	-	23,09	-	82,83	-	1,86			5,07
23.02.15	24,00		110,31	86,81	23,50	83,03	47,17	35,86	7,00	5,00	3,21	22,41	-	-	23,09	-	23,09	-	82,83	-	1,86			5,07
Среднее	24,00	-	110,31	86,81	23,50	83,03	47,17	35,86	7,00	5,00	3,21	22,41	-	-	23,09	-	23,09	-	82,83	-	1,86	-	-	5,07
Итого	744,00		3419,76	2691,16	728,60						99,55	694,57	0,00	0,00	715,78	0,00	715,78	0,00			57,56	0,00	0,00	157,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	01.02.15 14:00	4304,72	3367,91	909,29	-	937,06	-	201,30	
	22.02.15 15:00	6632,11	5196,91	1383,94	-	1425,78	-	306,19	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,35 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,76** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **715,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

57,21