Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9973.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 76 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	117,29	91,68	25,61	89,85	50,68	39,17	7,00	5,00	3,62	25,34	-	-	26,21	-	26,21	-	89,96	-	2,28			5,90
25.01.15	24,00	-	117,38	91,21	26,17	89,58	50,66	38,92	7,00	5,00	3,58	25,82	-	-	26,76	-	26,76	-	89,68	-	2,32			5,90
26.01.15	24,00	-	115,89	92,05	23,84	89,26	51,02	38,24	7,00	5,00	3,55	23,55	-	-	24,39	-	24,39	-	89,31	-	2,10			5,66
27.01.15	24,00	-	114,90	91,99	22,91	87,53	50,26	37,27	7,00	5,00	3,46	22,65	-	-	23,40	-	23,40	-	87,37	-	1,98			5,44
28.01.15	24,00	-	114,48	91,40	23,08	86,13	49,67	36,46	7,00	5,00	3,35	22,90	-	-	23,66	-	23,66	-	86,26	-	1,98			5,33
29.01.15	24,00	-	114,09	91,83	22,26	84,31	49,27	35,04	7,00	5,00	3,24	22,14	-	-	22,82	-	22,82	-	84,23	-	1,87			5,10
30.01.15	24,00	-	113,22	91,86	21,36	82,66	48,83	33,83	7,00	5,00	3,12	21,24	-	-	21,88	-	21,88	-	82,63	-	1,76			4,88
31.01.15	24,00	-	117,02	91,90	25,12	81,97	48,56	33,41	7,00	5,00	3,09	24,95	-	-	25,72	-	25,72	-	82,08	-	2,05			5,14
01.02.15	24,00	-	118,62	92,13	26,49	82,03	48,80	33,23	7,00	5,00	3,08	26,35	-	-	27,15	-	27,15	-	82,15	-	2,16			5,24
02.02.15	24,00	-	117,26	92,37	24,89	81,45	48,56	32,89	7,00	5,00	3,06	24,62	-	-	25,37	-	25,37	-	81,81	-	2,01			5,07
03.02.15	24,00	-	118,80	91,92	26,88	81,33	48,15	33,18	7,00	5,00	3,07	26,62	-	-	27,41	-	27,41	-	81,57	-	2,17			5,24
04.02.15	24,00	-	116,40	91,57	24,83	82,58	48,11	34,47	7,00	5,00	3,18	24,52	-	-	25,28	-	25,28	-	83,00	-	2,04			5,21
05.02.15	24,00	-	116,15	91,48	24,67	83,56	48,24	35,32	7,00	5,00	3,26	24,32	-	-	25,08	-	25,08	-	83,85	-	2,04			5,30
06.02.15	24,00	-	114,52	91,59	22,93	83,50	48,34	35,16	7,00	5,00	3,26	22,52	-	-	23,23	-	23,23	-	83,68	-	1,89			5,14
07.02.15	24,00	-	112,33	87,29	25,04	84,02	48,65	35,37	7,00	5,00	3,21	23,63	-	-	24,36	-	24,36	-	83,99	-	1,99			5,20
08.02.15	24,00	-	121,19	91,58	29,61	83,75	49,15	34,60	7,00	5,00	3,20	29,16	-	-	30,12	-	30,12	-	83,85	-	2,45			5,65
09.02.15	24,00	-	119,42	91,17	28,25	83,32	47,66	35,66	7,00	5,00	3,27	27,91	-	-	28,75	-	28,75	-	83,60	-	2,34			5,61
10.02.15	24,00	-	117,18	90,23	26,95	82,41	47,88	34,53	7,00	5,00	3,29	24,84	-	-	25,59	-	25,59	-	82,53	-	2,05			5,34
11.02.15	24,00	-	117,69	93,66	24,03	80,18	48,16	32,02	7,00	5,00	3,01	23,93	-	-	24,68	-	24,68	-	80,18	-	1,92			4,93
12.02.15	24,00	-	118,89	92,72	26,17	79,57	47,69	31,88	7,00	5,00	2,95	26,16	-	-	26,90	-	26,90	-	79,81	-	2,09			5,04
13.02.15	24,00	-	119,73	92,55	27,18	80,48	48,08	32,40	7,00	5,00	2,99	27,27	-	-	28,09	-	28,09	-	80,61	-	2,20			5,19
14.02.15	24,00	-	120,29	92,25	28,04	80,37	47,80	32,57	7,00	5,00	2,99	28,24	-	-	29,05	-	29,05	-	80,51	-	2,28			5,26
15.02.15	24,00	-	120,01	91,80	28,21	80,34	47,14	33,20	7,00	5,00	3,03	28,49	-	-	29,33	-	29,33	-	80,41	-	2,29			5,32
16.02.15	24,00	-	118,83	93,30	25,53	81,02	46,90	34,12	7,00	5,00	3,16	25,78	-	-	26,55	-	26,55	-	81,22	-	2,10			5,26
17.02.15	24,00	-	118,08	92,06	26,02	83,88	48,00	35,88	7,00	5,00	3,28	26,29	-	-	27,10	-	27,10	-	84,02	-	2,21			5,49
18.02.15	24,00	-	118,72	92,81	25,91	83,74	48,67	35,07	7,00	5,00	3,24	26,16	-	-	26,98	-	26,98	-	83,94	-	2,20			5,43
19.02.15	24,00	-	118,31	92,48	25,83	82,97	48,82	34,15	7,00	5,00	3,16	25,92	-	-	26,73	-	26,73	-	82,93	-	2,15			5,31
20.02.15	24,00	-	117,72	92,52	25,20	80,77	48,52	32,25	7,00	5,00	2,98	25,31	-	-	26,04	-	26,04	-	80,69	-	2,04			5,02
21.02.15	24,00	-	119,49	92,68	26,81	78,25	47,43	30,82	7,00	5,00	2,85	26,91	-	-	27,65	-	27,65	-	78,29	-	2,11			4,96
22.02.15	24,00	-	117,39	92,65	24,74	77,02	46,83	30,19	7,00	5,00	2,78	25,01	-	-	25,67	-	25,67	-	77,12	-	1,93			4,71
23.02.15	24,00		117,38	91,89	25,49	82,93	48,55	34,38	7,00	5,00	3,18	25,29	-	-	26,07	-	26,07	-	83,04	-	2,10	-	-	5,27
Среднее	24,00	-	117,38	91,89	25,49	82,93	48,55	34,38	7,00	5,00	3,18	25,29	-	-	26,07	-	26,07	-	83,04	-	2,10	-	-	5,27
Итого	744,00		3638,67	2848,62	790,05						98,46	783,84	0,00	0,00	808,02	0,00	808,02	0,00			65,06	0,00	0,00	163,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	03.02.15 14:00	14717,86	11404,05	3331,21	-	3421,68	-	610,89	-
	23.02.15 17:00	17093,55	13254,38	3853,15	-	3959,25	-	715,88	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,39 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,13** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **808,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЕК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«28» 02 15 г.

64,69