Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	126,97	103,68	23,29	89,97	53,52	36,45	7,00	5,00	3,83	22,88	-	-	23,71	-	23,71	-	89,84	-	2,06			5,88
25.01.15	24,00	-	127,98	103,14	24,84	89,71	53,66	36,05	7,00	5,00	3,76	24,57	-	-	25,44	-	25,44	-	89,58	-	2,20			5,96
26.01.15	24,00	-	126,12	104,04	22,08	89,43	53,92	35,51	7,00	5,00	3,73	21,81	-	-	22,60	-	22,60	-	89,23	-	1,95			5,68
27.01.15	24,00	-	125,58	103,99	21,59	87,80	53,04	34,76	7,00	5,00	3,65	21,35	-	-	22,08	-	22,08	-	87,44	-	1,87			5,52
28.01.15	24,00	-	126,62	103,09	23,53	86,24	52,33	33,91	7,00	5,00	3,53	23,26	-	-	24,04	-	24,04	-	86,17	-	2,01			5,53
29.01.15	24,00	-	126,64	103,64	23,00	84,52	51,76	32,76	7,00	5,00	3,43	22,81	-	-	23,55	-	23,55	-	84,23	-	1,92			5,35
30.01.15	24,00	-	125,74	103,66	22,08	82,87	51,09	31,78	7,00	5,00	3,32	21,89	-	-	22,58	-	22,58	-	82,74	-	1,81			5,13
31.01.15	24,00	-	128,89	103,78	25,11	82,06	50,70	31,36	7,00	5,00	3,27	25,00	-	-	25,77	-	25,77	-	81,94	-	2,05			5,32
01.02.15	24,00	-	130,31	104,10	26,21	82,14	51,04	31,10	7,00	5,00	3,25	26,19	-	-	26,97	-	26,97	-	82,02	-	2,15			5,40
02.02.15	24,00	-	126,75	104,36	22,39	81,55	50,86	30,69	7,00	5,00	3,22	22,23	-	-	22,88	-	22,88	-	81,63	-	1,82			5,03
03.02.15	24,00	-	126,92	103,96	22,96	81,46	50,49	30,97	7,00	5,00	3,24	22,74	-	-	23,41	-	23,41	-	81,63	-	1,86			5,10
04.02.15	24,00	-	125,84	103,49	22,35	82,59	50,61	31,98	7,00	5,00	3,32	22,13	-	-	22,79	-	22,79	-	82,65	-	1,83			5,16
05.02.15	24,00	-	125,75	103,41	22,34	83,67	50,81	32,86	7,00	5,00	3,42	22,08	-	-	22,77	-	22,77	-	83,81	-	1,85			5,28
06.02.15	24,00	-	125,03	103,59	21,44	83,61	50,82	32,79	7,00	5,00	3,42	21,18	-	-	21,83	-	21,83	-	83,65	-	1,77			5,19
07.02.15	24,00	-	127,02	103,49	23,53	84,13	51,48	32,65	7,00	5,00	3,41	23,35	-	-	24,07	-	24,07	-	83,92	-	1,96			5,37
08.02.15	24,00	-	129,70	103,82	25,88	83,87	51,55	32,32	7,00	5,00	3,38	25,74	-	-	26,58	-	26,58	-	83,75	-	2,16			5,53
09.02.15	24,00	-	129,16	103,29	25,87	83,41	50,56	32,85	7,00	5,00	3,41	25,75	-	-	26,55	-	26,55	-	83,43	-	2,15			5,56
10.02.15	24,00	-	126,54	104,16	22,38	82,61	50,59	32,02	7,00	5,00	3,36	22,15	-	-	22,84	-	22,84	-	82,53	-	1,83			5,19
11.02.15	24,00	-	128,15	105,71	22,44	80,38	50,58	29,80	7,00	5,00	3,17	22,30	-	-	22,94	-	22,94	-	80,27	-	1,79			4,96
12.02.15	24,00	-	127,87	104,73	23,14	79,57	50,15	29,42	7,00	5,00	3,09	23,15	-	-	23,81	-	23,81	-	79,49	-	1,84			4,93
13.02.15	24,00	-	128,31	104,40	23,91	80,68	50,58	30,10	7,00	5,00	3,13	24,26	-	-	24,94	-	24,94	-	80,58	-	1,95			5,08
14.02.15	24,00	-	130,28	103,90	26,38	80,46	50,20	30,26	7,00	5,00	3,12	26,74	-	-	27,50	-	27,50	-	80,40	-	2,15			5,28
15.02.15	24,00	-	128,69	103,43	25,26	80,48	49,73	30,75	7,00	5,00	3,15	25,72	-	-	26,48	-	26,48	-	80,31	-	2,07			5,22
16.02.15	24,00	-	130,08	105,17	24,91	81,10	49,47	31,63	7,00	5,00	3,28	25,51	-	-	26,27	-	26,27	-	81,12	-	2,07			5,35
17.02.15	24,00	-	125,77	103,75	22,02	83,93	50,42	33,51	7,00	5,00	3,45	22,40	-	-	23,12	-	23,12	-	83,82	-	1,88			5,33
18.02.15	24,00	-	128,51	104,64	23,87	83,85	51,03	32,82	7,00	5,00	3,42	24,17	-	-	24,93	-	24,93	-	83,81	-	2,03			5,44
19.02.15	24,00	-	128,19	104,30	23,89	83,17	51,20	31,97	7,00	5,00	3,33	24,12	-	-	24,87	-	24,87	-	82,92	-	2,00			5,33
20.02.15	24,00	-	125,56	104,35	21,21	81,00	50,84	30,16	7,00	5,00	3,14	21,44	-	-	22,07	-	22,07	-	80,66	-	1,73			4,87
21.02.15	24,00	-	128,95	104,62	24,33	78,40	49,67	28,73	7,00	5,00	2,99	24,68	-	-	25,37	-	25,37	-	78,04	-	1,93			4,92
22.02.15	24,00	-	126,88	104,74	22,14	77,14	48,93	28,21	7,00	5,00	2,92	22,73	-	-	23,34	-	23,34	-	77,03	-	1,75			4,67
23.02.15	24,00		127,49	104,01	23,48	83,06	51,05	32,01	7,00	5,00	3,34	23,48	-	-	24,20	-	24,20	-	82,95	-	1,95	-	-	5,28
Среднее	24,00	-	127,49	104,01	23,48	83,06	51,05	32,01	7,00	5,00	3,34	23,48	-	-	24,20	-	24,20	-	82,95	-	1,95	-	-	5,28
Итого	744,00		3952,29	3224,44	727,85						103,45	727,81	0,00	0,00	750,30	0,00	750,30	0,00			60,37	0,00	0,00	163,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб. ч
	24.01.15 16:00	22229,96	19013,51	6098,97	-	6246,74	-	638,74	-
	23.02.15 18:00	26068,06	22143,48	6807,86	-	6977,44	-	797,08	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,36 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,45** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **750,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТСК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по организации учета Эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«28» 02 15 г.

60,01