Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		193,26	165,47	27,79	88,58	48,31	40,27	5,00	4,00	6,71	27,57	0,00	0,00	28,52	0,00	28,52	-	88,02	0,00	2,43			9,14
25.01.15	24,00		192,01	161,35	30,66	88,32	48,40	39,93	5,00	4,00	6,78	27,09	0,00	0,00	28,01	0,00	28,01	-	87,73	0,00	2,38			9,16
26.01.15	24,00		192,19	166,44	25,75	88,15	48,96	39,20	5,00	4,00	6,57	25,48	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34	-	87,54	0,00	2,23			8,80
27.01.15	24,00	*	189,97	166,77	23,20	86,69	48,41	38,28	5,00	4,00	6,43	22,96	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	85,90	0,00	1,97			8,41
28.01.15	24,00		190,80	165,14	25,66	84,81	47,34	37,47	5,00	4,00	6,23	25,41	0,00	0,00	26,22	0,00	26,22	-	84,28	0,00	2,14			8,37
29.01.15	24,00		191,48	166,00	25,48	83,37	47,09	36,28	5,00	4,00	6,07	25,20	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	-	82,61	0,00	2,08			8,16
30.01.15	24,00		191,32	166,50	24,82	81,77	46,80	34,97	5,00	4,00	5,87	24,54	0,00	0,00	25,26	0,00	25,26	-	81,11	0,00	1,99			7,86
31.01.15	24,00		192,88	165,96	26,92	80,90	46,53	34,37	5,00	4,00	5,75	26,63	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	-	80,36	0,00	2,14			7,89
01.02.15	24,00		194,75	165,67	29,08	80,98	46,68	34,30	5,00	4,00	5,73	28,79	0,00	0,00	29,63	0,00	29,63	-	80,44	0,00	2,32			8,04
02.02.15	24,00		192,99	167,36	25,63	80,39	46,40	33,99	5,00	4,00	5,73	25,33	0,00	0,00	26,06	0,00	26,06	-	79,80	0,00	2,02			7,76
03.02.15	24,00		192,04	166,99	25,05	80,27	46,27	34,00	5,00	4,00	5,72	24,71	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	-	79,79	0,00	1,97			7,69
04.02.15	24,00		192,15	165,99	26,16	81,21	46,21	35,00	5,00	4,00	5,86	25,80	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	-	80,75	0,00	2,08			7,94
05.02.15	24,00		190,86	166,15	24,72	82,38	46,43	35,95	5,00	4,00	6,02	24,36	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	-	81,83	0,00	1,99			8,02
06.02.15	24,00		191,08	166,63	24,46	82,34	46,26	36,09	5,00	4,00	6,06	24,09	0,00	0,00	24,82	0,00	24,82	-	81,73	0,00	1,97			8,03
07.02.15	24,00		193,33	165,47	27,86	82,94	46,76	36,18	5,00	4,00	6,04	27,58	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42	-	82,29	0,00	2,27			8,31
08.02.15	24,00		194,75	165,39	29,36	82,70	46,94	35,76	5,00	4,00	5,96	29,15	0,00	0,00	30,03	0,00	30,03	-	82,16	0,00	2,40			8,35
09.02.15	24,00		193,12	165,42	27,69	82,17	45,99	36,18	5,00	4,00	6,03	27,43	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	-	81,56	0,00	2,24			8,27
10.02.15	24,00		186,57	160,78	25,78	81,61	45,38	36,23	5,00	4,00	5,87	25,54	0,00	0,00	26,29	0,00	26,29	-	81,00	0,00	2,07			7,94
11.02.15	24,00		181,10	155,65	25,45	79,41	44,74	34,67	5,00	4,00	5,43	25,41	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	-	78,57	0,00	2,00			7,42
12.02.15	24,00		181,57	154,89	26,68	78,44	44,27	34,16	5,00	4,00	5,30	26,72	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	78,08	0,00	2,09			7,39
13.02.15	24,00		180,89	154,56	26,33	79,73	44,78	34,95	5,00	4,00	5,42	26,35	0,00	0,00	27,09	0,00	27,09	-	79,23	0,00	2,09			7,51
14.02.15	24,00		181,17	153,40	27,77	79,34	44,37	34,97	5,00	4,00	5,38	27,79	0,00	0,00	28,57	0,00	28,57	-	78,88	0,00	2,19			7,57
15.02.15	24,00		182,74	151,99	30,75	79,47	43,82	35,65	5,00	4,00	5,43	30,84	0,00	0,00	31,71	0,00	31,71	-	78,96	0,00	2,44			7,87
16.02.15	24,00		189,51	161,50	28,01	79,75	44,18	35,57	5,00	4,00	5,76	28,05	0,00	0,00	28,85	0,00	28,85	-	79,22	0,00	2,22			7,98
17.02.15	24,00		192,89	166,99	25,90	82,49	45,68	36,82	5,00	4,00	6,17	25,85	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	-	82,00	0,00	2,12			8,29
18.02.15	24,00		195,63	168,31	27,32	82,60	46,09	36,50	5,00	4,00	6,17	27,27	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	-	82,05	0,00	2,24			8,41
19.02.15	24,00		193,61	167,88	25,73	82,21	46,56	35,65	5,00	4,00	6,02	25,62	0,00	0,00	26,39	0,00	26,39	-	81,57	0,00	2,09			8,11
20.02.15	24,00		194,28	167,27	27,02	80,13	46,28	33,85	5,00	4,00	5,69	26,98	0,00	0,00	27,74	0,00	27,74	-	79,34	0,00	2,14			7,83
21.02.15	24,00		195,71	167,18	28,54	77,62	45,28	32,34	5,00	4,00	5,43	28,55	0,00	0,00	29,32	0,00	29,32	-	77,05	0,00	2,20			7,63
22.02.15	24,00		195,42	167,40	28,02	76,14	44,66	31,48	5,00	4,00	5,29	28,04	0,00	0,00	28,76	0,00	28,76	-	75,60	0,00	2,12			7,41
23.02.15	24,00		194,73	167,01	27,72	76,24	44,73	31,51	5,00	4,00	5,28	27,69	0,00	0,00	28,41	0,00	28,41	-	75,72	0,00	2,10			7,38
Среднее	24,00	-	190,80	163,98	26,82	81,72	46,15	35,57	5,00	4,00	5,88	26,54	-	-	27,33	-	27,33	-	81,13	-	2,15	-	-	8,03
Итого	744,00		5914,83	5083,52	831,30						182,21	822,81	0,00	0,00	847,13	0,00	847,13	0,00			66,72	0,00	0,00	248,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 14:00	52249,56	42355,02	11753,16	0,00	12032,63	0,00	2296,95	-
	24.02.15 11:00	58150,75	47425,70	12575,30	0,00	12878,96	0,00	2544,30	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,41 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **248,53** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **847,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «08» 02 15 г.

печать энергосбыта

66,31