Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9001.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-2 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	123,29	108,56	14,73	88,88	54,65	34,23	7,00	5,00	3,95	12,31	-	-	12,74	-	12,74	-	88,28	-	1,09			5,03
25.01.15	24,00	-	123,27	107,91	15,36	88,63	54,72	33,91	7,00	5,00	3,88	13,02	-	-	13,43	-	13,43	-	88,05	-	1,15			5,03
26.01.15	24,00	-	122,86	109,10	13,76	88,41	55,07	33,34	7,00	5,00	3,87	11,33	-	-	11,70	-	11,70	-	87,76	-	1,00			4,86
27.01.15	24,00	-	123,86	109,12	14,74	86,88	53,93	32,95	7,00	5,00	3,82	12,38	-	-	12,79	-	12,79	-	86,08	-	1,07			4,89
28.01.15	24,00	-	123,35	108,16	15,19	85,19	52,79	32,40	7,00	5,00	3,72	12,82	-	-	13,23	-	13,23	-	84,67	-	1,09			4,81
29.01.15	24,00	-	123,57	108,73	14,84	83,59	52,11	31,48	7,00	5,00	3,64	12,44	-	-	12,82	-	12,82	-	82,74	-	1,03			4,67
30.01.15	24,00	-	122,92	108,95	13,97	82,00	51,85	30,15	7,00	5,00	3,49	11,60	-	-	11,92	-	11,92	-	81,44	-	0,95			4,44
31.01.15	24,00	-	123,59	108,83	14,76	81,14	51,84	29,30	7,00	5,00	3,40	12,31	-	-	12,67	-	12,67	-	80,59	-	1,00			4,39
01.02.15	24,00	-	126,29	108,69	17,60	81,25	52,05	29,20	7,00	5,00	3,38	15,16	-	-	15,60	-	15,60	-	80,79	-	1,23			4,61
02.02.15	24,00	-	124,80	109,58	15,22	80,64	51,90	28,74	7,00	5,00	3,35	12,86	-	-	13,22	-	13,22	-	80,18	-	1,03			4,38
03.02.15	24,00	-	123,93	109,21	14,72	80,52	51,69	28,83	7,00	5,00	3,35	12,31	-	-	12,65	-	12,65	-	80,14	-	0,99			4,34
04.02.15	24,00	-	123,06	108,81	14,25	81,57	51,91	29,66	7,00	5,00	3,43	11,87	-	-	12,20	-	12,20	-	81,10	-	0,96			4,40
05.02.15	24,00	-	123,19	108,69	14,50	82,67	52,09	30,58	7,00	5,00	3,53	12,10	-	-	12,47	-	12,47	-	82,17	-	1,00			4,53
06.02.15	24,00	-	123,45	108,93	14,52	82,62	52,08	30,54	7,00	5,00	3,55	12,01	-	-	12,39	-	12,39	-	82,00	-	0,99			4,53
07.02.15	24,00	-	123,31	108,42	14,89	83,20	52,50	30,70	7,00	5,00	3,55	12,39	-	-	12,77	-	12,77	-	82,53	-	1,02			4,57
08.02.15	24,00	-	125,53	108,45	17,08	82,94	52,53	30,41	7,00	5,00	3,52	14,53	-	-	14,95	-	14,95	-	82,42	-	1,20			4,72
09.02.15	24,00	-	123,28	108,48	14,80	82,43	51,82	30,61	7,00	5,00	3,53	12,35	-	-	12,72	-	12,72	-	81,90	-	1,01			4,54
10.02.15	24,00	-	120,03	104,82	15,21	81,78	51,11	30,67	7,00	5,00	3,43	12,71	-	-	13,08	-	13,08	-	81,18	-	1,03			4,46
11.02.15	24,00	-	116,09	102,06	14,03	79,65	50,14	29,51	7,00	5,00	3,25	11,04	-	-	11,38	-	11,38	-	79,18	-	0,88			4,13
12.02.15	24,00	-	116,06	101,41	14,65	78,78	49,70	29,08	7,00	5,00	3,21	11,45	-	-	11,75	-	11,75	-	78,56	-	0,90			4,11
13.02.15	24,00	-	116,63	101,44	15,19	79,91	50,21	29,70	7,00	5,00	3,30	11,79	-	-	12,13	-	12,13	-	79,36	-	0,94			4,23
14.02.15	24,00	-	118,20	100,72	17,48	79,63	49,87	29,76	7,00	5,00	3,28	14,05	-	-	14,45	-	14,45	-	79,22	-	1,11			4,39
15.02.15	24,00	-	119,06	99,96	19,10	79,69	49,40	30,29	7,00	5,00	3,31	15,72	-	-	16,14	-	16,14	-	79,16	-	1,25			4,55
16.02.15	24,00	-	122,14	106,46	15,68	80,10	50,14	29,96	7,00	5,00	3,48	12,23	-	-	12,56	-	12,56	-	79,56	-	0,97			4,45
17.02.15	24,00	-	124,02	109,29	14,73	82,90	51,77	31,13	7,00	5,00	3,71	11,18	-	-	11,52	-	11,52	-	82,39	-	0,92			4,63
18.02.15	24,00	-	124,59	110,20	14,39	82,85	52,06	30,79	7,00	5,00	3,70	10,78	-	-	11,09	-	11,09	-	82,30	-	0,89			4,59
19.02.15	24,00	-	124,27	109,74	14,53	82,33	52,22	30,11	7,00	5,00	3,61	11,02	-	-	11,33	-	11,33	-	81,55	-	0,90			4,51
20.02.15	24,00	-	125,34	109,44	15,90	80,23	51,60	28,63	7,00	5,00	3,43	12,45	-	-	12,84	-	12,84	-	79,47	-	0,99			4,42
21.02.15	24,00	-	126,48	109,63	16,85	77,71	50,45	27,26	7,00	5,00	3,26	13,46	-	-	13,82	-	13,82	-	77,11	-	1,04			4,30
22.02.15	24,00	-	126,92	109,70	17,22	76,35	49,74	26,61	7,00	5,00	3,19	13,85	-	-	14,21	-	14,21	-	75,85	-	1,05			4,24
23.02.15	24,00		122,78	107,45	15,33	82,15	51,80	30,35	7,00	5,00	3,50	12,52	-	-	12,89	-	12,89	-	81,59	-	1,02	-	-	4,52
Среднее	24,00	-	122,78	107,45	15,33	82,15	51,80	30,35	7,00	5,00	3,50	12,52	-	-	12,89	-	12,89	-	81,59	-	1,02	-	-	4,52
Итого	744,00		3806,16	3330,94	475,22						108,60	388,04	0,00	0,00	399,46	0,00	399,46	0,00			31,66	0,00	0,00	140,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 16:00	53958,99	46893,19	5720,81	-	5852,81	-	1467,68	-
	23.02.15 18:00	57654,37	50126,83	6097,40	-	6240,39	-	1603,16	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **399,46** куб.м.

Накладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с юридическими лицами Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

31,47