Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9002.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24.00	-	116,70	101,57	15,13	88,86	51,98	36,88	7,00	5,00	4,31	12,65	0,00	12,65	13,09	0,00	13,09	-	88,66	55,99	0,78			5,10
25.01.15	24.00	-	115,73	100,99	14,74	88,59	52,06	36,53	7,00	5,00	4,24	12,25	0,00	12,25	12,67	0,00	12,67	-	88,37	56,01	0,77			5,00
26.01.15	24.00	-	116,01	101,94	14,07	88,38	52,51	35,87	7,00	5,00	4,17	11,39	0,00	11,39	11,79	0,00	11,79	-	88,12	56,40	0,74			4,91
27.01.15	24.00	-	116,08	101,96	14,12	86,93	51,91	35,02	7,00	5,00	4,08	11,60	0,00	11,60	11,95	0,00	11,95	-	86,50	55,71	0,73			4,81
28.01.15	24.00	-	115,35	101,20	14,15	85,24	50,98	34,26	7,00	5,00	3,96	11,59	0,00	11,59	11,97	0,00	11,97	-	85,12	54,70	0,72			4,68
29.01.15	24.00	-	116,54	101,62	14,92	83,66	50,54	33,12	7,00	5,00	3,87	12,42	0,00	12,42	12,79	0,00	12,79	-	83,25	54,11	0,75			4,62
30.01.15	24.00	-	115,31	101,85	13,46	82,04	50,11	31,93	7,00	5,00	3,69	10,97	0,00	10,97	11,28	0,00	11,28	-	81,70	53,53	0,67			4,36
31.01.15	24.00	-	117,65	101,74	15,91	81,13	49,75	31,38	7,00	5,00	3,70	13,43	0,00	13,43	13,81	0,00	13,81	-	80,96	53,12	0,79			4,49
01.02.15	24.00	-	117,74	101,88	15,86	81,22	49,86	31,36	7,00	5,00	3,70	13,30	0,00	13,30	13,70	0,00	13,70	-	81,04	53,31	0,79			4,49
02.02.15	24.00	-	117,58	102,45	15,13	80,63	49,58	31,05	7,00	5,00	3,66	12,62	0,00	12,62	12,99	0,00	12,99	-	80,59	53,01	0,75			4,41
03.02.15	24.00	-	116,14	102,16	13,98	80,49	49,45	31,04	7,00	5,00	3,61	11,47	0,00	11,47	11,80	0,00	11,80	-	80,50	52,82	0,69			4,30
04.02.15	24.00	-	118,02	101,64	16,38	81,55	49,59	31,96	7,00	5,00	3,78	13,88	0,00	13,88	14,30	0,00	14,30	-	81,73	53,08	0,81			4,59
05.02.15	24.00	-	116,16	101,63	14,53	82,65	49,87	32,78	7,00	5,00	3,81	12,06	0,00	12,06	12,43	0,00	12,43	-	82,58	53,46	0,72			4,54
06.02.15	24.00	-	115,62	101,87	13,75	82,61	49,75	32,86	7,00	5,00	3,80	11,31	0,00	11,31	11,63	0,00	11,63	-	82,53	53,38	0,68			4,49
07.02.15	24.00	-	115,65	101,60	14,05	83,17	50,25	32,92	7,00	5,00	3,82	11,58	0,00	11,58	11,92	0,00	11,92	-	82,89	53,87	0,71			4,52
08.02.15	24.00	-	116,57	101,77	14,80	82,91	50,28	32,63	7,00	5,00	3,81	12,35	0,00	12,35	12,73	0,00	12,73	-	82,67	53,88	0,74			4,55
09.02.15	24.00	-	116,32	101,53	14,79	82,41	49,58	32,83	7,00	5,00	3,82	12,37	0,00	12,37	12,74	0,00	12,74	-	82,33	53,22	0,73			4,56
10.02.15	24.00	-	112,73	98,26	14,47	81,79	48,92	32,87	7,00	5,00	3,72	12,16	0,00	12,16	12,50	0,00	12,50	-	81,61	52,45	0,71			4,42
11.02.15	24.00	-	108,83	95,53	13,30	79,63	47,88	31,75	7,00	5,00	3,46	11,03	0,00	11,03	11,36	0,00	11,36	-	79,53	51,25	0,64			4,10
12.02.15	24.00	-	108,09	95,05	13,04	78,71	47,32	31,39	7,00	5,00	3,40	10,82	0,00	10,82	11,09	0,00	11,09	-	78,63	50,64	0,61			4,01
13.02.15	24.00	-	109,93	94,92	15,01	79,89	47,86	32,03	7,00	5,00	3,53	12,84	0,00	12,84	13,19	0,00	13,19	-	79,71	51,26	0,72			4,24
14.02.15	24.00	-	108,66	94,54	14,12	79,58	47,58	32,00	7,00	5,00	3,48	11,94	0,00	11,94	12,28	0,00	12,28	-	79,45	50,97	0,67			4,15
15.02.15	24.00	-	110,44	93,90	16,54	79,66	47,18	32,48	7,00	5,00	3,59	14,33	0,00	14,33	14,74	0,00	14,74	-	79,41	50,64	0,78			4,37
16.02.15	24.00	-	113,89	99,59	14,30	80,06	47,82	32,24	7,00	5,00	3,67	11,93	0,00	11,93	12,25	0,00	12,25	-	79,95	51,27	0,69			4,36
17.02.15	24.00	-	116,66	102,21	14,45	82,84	49,34	33,50	7,00	5,00	3,91	12,00	0,00	12,00	12,40	0,00	12,40	-	82,66	53,05	0,71			4,62
18.02.15	24.00	-	117,73	103,10	14,63	82,82	49,61	33,21	7,00	5,00	3,91	12,16	0,00	12,16	12,52	0,00	12,52	-	82,60	53,32	0,73			4,64
19.02.15	24.00	-	115,22	102,76	12,46	82,32	49,86	32,46	7,00	5,00	3,75	10,07	0,00	10,07	10,35	0,00	10,35	-	81,82	53,47	0,62			4,37
20.02.15	24.00	-	116,64	102,49	14,15	80,23	49,25	30,98	7,00	5,00	3,62	11,74	0,00	11,74	12,06	0,00	12,06	-	79,79	52,67	0,70			4,32
21.02.15	24.00	-	118,74	102,67	16,07	77,71	48,19	29,52	7,00	5,00	3,51	13,58	0,00	13,58	13,96	0,00	13,96	-	77,47	51,46	0,77			4,29
22.02.15	24.00	-	118,89	102,73	16,16	76,32	47,70	28,62	7,00	5,00	3,41	13,64	0,00	13,64	13,99	0,00	13,99	-	76,15	50,85	0,77			4,17
23.02.15	24.00	-	118,01	102,39	15,62	76,45	47,79	28,66	7,00	5,00	3,39	13,14	0,00	13,14	13,47	0,00	13,47	-	76,30	50,92	0,75			4,13
Среднее	24,00	-	115,28	100,63	14,65	81,95	49,50	32,46	7,00	5,00	3,75	12,21	-	12,21	12,57	-	12,57	-	81,76	53,03	0,72	-	-	4,47
Итого	744,00		3573,63	3119,54	454,09						116,16	378,62	0,00	378,62	389,75	0,00	389,75	0,00			22,43	0,00	0,00	138,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 16:00	50161,31	44010,99	5773,59	11620,78	5910,54	11769,78	1408,90	-
	24.02.15 19:00	53751,83	47144,62	6154,68	11620,78	6302,77	11769,78	1547,38	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,40** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **389,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта

22,24