Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.15 | 24,00 | | 138,79 | 119,12 | 19,67 | 87,80 | 42,80 | 45,00 | 5,00 | 4,00 | 5,43 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 19,73 | - | 87,20 | 0,00 | 1,66 | | | 7,10 |
| 25.01.15 | 24,00 | | 139,28 | 118,25 | 21,02 | 87,55 | 43,10 | 44,44 | 5,00 | 4,00 | 5,32 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | - | 86,95 | 0,00 | 1,78 | | | 7,10 |
| 26.01.15 | 24,00 | | 138,36 | 119,79 | 18,56 | 87,35 | 43,68 | 43,68 | 5,00 | 4,00 | 5,30 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | - | 86,69 | 0,00 | 1,56 | | | 6,86 |
| 27.01.15 | 24,00 | | 138,53 | 119,77 | 18,77 | 85,92 | 43,26 | 42,66 | 5,00 | 4,00 | 5,18 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | - | 85,13 | 0,00 | 1,55 | | | 6,73 |
| 28.01.15 | 24,00 | | 137,40 | 118,75 | 18,65 | 84,25 | 42,51 | 41,74 | 5,00 | 4,00 | 5,02 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | - | 83,72 | 0,00 | 1,51 | | | 6,53 |
| 29.01.15 | 24,00 | | 138,35 | 119,39 | 18,96 | 82,69 | 42,32 | 40,37 | 5,00 | 4,00 | 4,89 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 0,00 | 18,97 | - | 81,79 | 0,00 | 1,51 | | | 6,39 |
| 30.01.15 | 24,00 | | 139,05 | 119,54 | 19,51 | 81,11 | 42,32 | 38,79 | 5,00 | 4,00 | 4,71 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | - | 80,37 | 0,00 | 1,51 | | | 6,22 |
| 31.01.15 | 24,00 | | 139,36 | 119,54 | 19,82 | 80,22 | 42,11 | 38,11 | 5,00 | 4,00 | 4,61 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | - | 79,66 | 0,00 | 1,54 | | | 6,15 |
| 01.02.15 | 24,00 | | 141,91 | 119,40 | 22,51 | 80,33 | 42,27 | 38,06 | 5,00 | 4,00 | 4,61 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 22,55 | - | 79,82 | 0,00 | 1,75 | | | 6,36 |
| 02.02.15 | 24,00 | | 140,13 | 120,31 | 19,81 | 79,72 | 41,89 | 37,83 | 5,00 | 4,00 | 4,62 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 19,71 | - | 79,21 | 0,00 | 1,52 | | | 6,13 |
| 03.02.15 | 24,00 | | 139,44 | 119,89 | 19,55 | 79,58 | 41,59 | 37,99 | 5,00 | 4,00 | 4,62 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 19,41 | - | 79,15 | 0,00 | 1,49 | | | 6,11 |
| 04.02.15 | 24,00 | | 138,76 | 119,22 | 19,55 | 80,60 | 41,56 | 39,03 | 5,00 | 4,00 | 4,74 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | - | 80,26 | 0,00 | 1,50 | | | 6,23 |
| 05.02.15 | 24,00 | | 139,04 | 119,42 | 19,61 | 81,67 | 41,46 | 40,21 | 5,00 | 4,00 | 4,87 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 0,00 | 19,58 | - | 81,14 | 0,00 | 1,54 | | | 6,41 |
| 06.02.15 | 24,00 | | 138,13 | 119,77 | 18,36 | 81,64 | 41,37 | 40,27 | 5,00 | 4,00 | 4,89 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | - | 81,03 | 0,00 | 1,44 | | | 6,33 |
| 07.02.15 | 24,00 | | 139,28 | 119,32 | 19,96 | 82,21 | 41,86 | 40,36 | 5,00 | 4,00 | 4,89 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | - | 81,53 | 0,00 | 1,58 | | | 6,46 |
| 08.02.15 | 24,00 | | 141,49 | 119,28 | 22,21 | 81,98 | 42,00 | 39,98 | 5,00 | 4,00 | 4,84 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 22,18 | - | 81,41 | 0,00 | 1,75 | | | 6,59 |
| 09.02.15 | 24,00 | | 138,98 | 119,27 | 19,71 | 81,44 | 41,11 | 40,33 | 5,00 | 4,00 | 4,88 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 19,62 | - | 80,83 | 0,00 | 1,54 | | | 6,42 |
| 10.02.15 | 24,00 | | 134,57 | 115,32 | 19,25 | 80,81 | 40,47 | 40,34 | 5,00 | 4,00 | 4,72 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 19,16 | 0,00 | 19,16 | - | 80,10 | 0,00 | 1,49 | | | 6,21 |
| 11.02.15 | 24,00 | | 130,81 | 112,13 | 18,68 | 78,65 | 40,02 | 38,63 | 5,00 | 4,00 | 4,39 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | 18,61 | - | 77,81 | 0,00 | 1,41 | | | 5,80 |
| 12.02.15 | 24,00 | | 130,02 | 111,53 | 18,49 | 77,79 | 39,74 | 38,04 | 5,00 | 4,00 | 4,29 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 18,46 | - | 77,38 | 0,00 | 1,39 | | | 5,68 |
| 13.02.15 | 24,00 | | 132,05 | 111,41 | 20,64 | 78,96 | 40,10 | 38,86 | 5,00 | 4,00 | 4,38 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 20,69 | 0,00 | 20,69 | - | 78,41 | 0,00 | 1,58 | | | 5,96 |
| 14.02.15 | 24,00 | | 131,43 | 110,77 | 20,66 | 78,65 | 39,86 | 38,79 | 5,00 | 4,00 | 4,35 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | - | 78,20 | 0,00 | 1,58 | | | 5,93 |
| 15.02.15 | 24,00 | | 135,91 | 109,65 | 26,26 | 78,73 | 39,20 | 39,53 | 5,00 | 4,00 | 4,39 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | - | 78,23 | 0,00 | 2,01 | | | 6,41 |
| 16.02.15 | 24,00 | | 137,30 | 116,87 | 20,43 | 79,11 | 39,52 | 39,59 | 5,00 | 4,00 | 4,68 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 20,43 | 0,00 | 20,43 | - | 78,66 | 0,00 | 1,56 | | | 6,25 |
| 17.02.15 | 24,00 | | 140,78 | 120,05 | 20,73 | 81,88 | 40,66 | 41,22 | 5,00 | 4,00 | 5,02 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | - | 81,43 | 0,00 | 1,63 | | | 6,65 |
| 18.02.15 | 24,00 | | 140,84 | 121,17 | 19,67 | 81,86 | 41,12 | 40,74 | 5,00 | 4,00 | 5,01 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | - | 81,25 | 0,00 | 1,54 | | | 6,55 |
| 19.02.15 | 24,00 | | 140,96 | 120,67 | 20,30 | 81,38 | 41,56 | 39,82 | 5,00 | 4,00 | 4,88 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | - | 80,61 | 0,00 | 1,58 | | | 6,46 |
| 20.02.15 | 24,00 | | 140,37 | 120,08 | 20,29 | 79,33 | 41,57 | 37,76 | 5,00 | 4,00 | 4,63 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | - | 78,53 | 0,00 | 1,52 | | | 6,15 |
| 21.02.15 | 24,00 | | 142,68 | 120,52 | 22,16 | 76,87 | 40,82 | 36,04 | 5,00 | 4,00 | 4,40 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | 0,00 | 22,16 | - | 76,29 | 0,00 | 1,65 | | | 6,05 |
| 22.02.15 | 24,00 | | 143,56 | 120,47 | 23,08 | 75,49 | 40,37 | 35,12 | 5,00 | 4,00 | 4,29 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 23,10 | - | 75,00 | 0,00 | 1,69 | | | 5,98 |
| 23.02.15 | 24,00 | | 144,42 | 119,89 | 24,53 | 75,63 | 40,46 | 35,17 | 5,00 | 4,00 | 4,27 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | - | 75,19 | 0,00 | 1,80 | | | 6,07 |
| Среднее | 24,00 | - | 138,45 | 118,08 | 20,37 | 81,01 | 41,38 | 39,63 | 5,00 | 4,00 | 4,75 | 19,75 | - | - | 20,33 | - | 20,33 | - | 80,42 | - | 1,59 | - | - | 6,33 |
| Итого | 744,00 | | 4291,96 | 3660,55 | 631,41 | | | | | | 147,12 | 612,32 | 0,00 | 0,00 | 630,11 | 0,00 | 630,11 | 0,00 | | | 49,18 | 0,00 | 0,00 | 196,29 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.15 12:00 | 69432,66 | 57552,78 | 11910,82 | 0,00 | 12182,19 | 0,00 | 2365,52 | |
| | 24.02.15 10:00 | 73714,52 | 61204,23 | 12522,21 | 0,00 | 12811,28 | 0,00 | 2580,65 | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **630,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПАО "ТГК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отделение эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г. печать энергосбыта

48,87