Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9007.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 25.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 26.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 27.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 28.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 29.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 30.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 31.01.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 01.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 02.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 03.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 04.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 05.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 06.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 07.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 08.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 09.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 10.02.15 | 24,00 | - | 92,76 | 80,66 | 12,10 | 81,17 | 48,27 | 32,90 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 32,51 | 21,66 | 10,85 | 33,46 | 21,90 | 11,56 | - | 81,01 | 54,85 | 0,58 | | | 3,64 |
| 11.02.15 | 24,00 | - | 90,85 | 78,56 | 12,29 | 79,00 | 47,54 | 31,46 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 32,17 | 21,07 | 11,10 | 33,08 | 21,31 | 11,77 | - | 78,77 | 53,86 | 0,59 | | | 3,45 |
| 12.02.15 | 24,00 | - | 90,87 | 78,02 | 12,85 | 78,24 | 46,88 | 31,36 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 32,66 | 20,90 | 11,76 | 33,56 | 21,14 | 12,42 | - | 78,13 | 53,35 | 0,60 | | | 3,46 |
| 13.02.15 | 24,00 | - | 90,41 | 78,12 | 12,29 | 79,30 | 47,28 | 32,02 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 32,09 | 20,94 | 11,15 | 33,00 | 21,18 | 11,82 | - | 79,16 | 53,79 | 0,58 | | | 3,48 |
| 14.02.15 | 24,00 | - | 92,13 | 77,53 | 14,60 | 79,09 | 46,91 | 32,18 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 34,24 | 20,74 | 13,50 | 35,23 | 20,98 | 14,25 | - | 78,98 | 53,66 | 0,69 | | | 3,65 |
| 15.02.15 | 24,00 | - | 93,08 | 76,85 | 16,23 | 79,13 | 46,67 | 32,46 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 35,70 | 20,54 | 15,16 | 36,68 | 20,78 | 15,90 | - | 78,99 | 53,78 | 0,76 | | | 3,78 |
| 16.02.15 | 24,00 | - | 94,87 | 82,22 | 12,65 | 79,60 | 47,17 | 32,43 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 33,40 | 22,05 | 11,35 | 34,37 | 22,29 | 12,08 | - | 79,48 | 54,04 | 0,60 | | | 3,68 |
| 17.02.15 | 24,00 | - | 97,91 | 84,10 | 13,81 | 82,38 | 48,75 | 33,63 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 35,12 | 22,59 | 12,53 | 36,18 | 22,83 | 13,35 | - | 82,27 | 55,81 | 0,67 | | | 3,97 |
| 18.02.15 | 24,00 | - | 98,61 | 84,78 | 13,83 | 82,32 | 49,09 | 33,23 | 7,00 | 5,00 | 3,28 | 35,28 | 22,75 | 12,53 | 36,34 | 23,01 | 13,33 | - | 82,20 | 56,02 | 0,68 | | | 3,96 |
| 19.02.15 | 24,00 | - | 96,91 | 84,52 | 12,39 | 81,73 | 49,31 | 32,42 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | 33,82 | 22,70 | 11,12 | 34,83 | 22,94 | 11,89 | - | 81,56 | 55,90 | 0,61 | | | 3,76 |
| 20.02.15 | 24,00 | - | 97,20 | 84,30 | 12,90 | 79,65 | 48,78 | 30,87 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 34,18 | 22,64 | 11,54 | 35,15 | 22,88 | 12,27 | - | 79,48 | 55,22 | 0,63 | | | 3,63 |
| 21.02.15 | 24,00 | - | 97,43 | 84,42 | 13,01 | 77,14 | 47,60 | 29,54 | 7,00 | 5,00 | 2,88 | 34,28 | 22,65 | 11,63 | 35,19 | 22,89 | 12,30 | - | 76,98 | 53,75 | 0,62 | | | 3,50 |
| 22.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| 23.02.15 | 24,00 | | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| Среднее | 24,00 | - | 94,42 | 81,17 | 13,25 | 79,90 | 47,85 | 32,04 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 33,79 | 21,77 | 12,02 | 34,76 | 22,01 | 12,75 | - | 79,75 | 54,50 | 0,63 | - | - | 3,66 |
| Итого | 744,00 | | 2926,99 | 2516,37 | 410,62 | | | | | | 93,88 | 1047,41 | 674,84 | 372,57 | 1077,43 | 682,34 | 395,10 | 0,00 | | | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 113,51 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.02.15 11:00 | 85,51 | 73,36 | 30,79 | 19,69 | 31,68 | 19,90 | 3,40 | - |
| | 22.02.15 16:00 | 1240,87 | 1065,45 | 445,04 | 285,73 | 457,74 | 288,89 | 48,04 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,52 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,99** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **395,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

техн. нет в дог

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта

53,58