Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	101,32	84,11	17,21	88,65	48,45	40,20	7,00	5,00	3,56	15,38	-	-	15,90	-	15,90	-	88,14	-	1,36			4,92
25.01.15	24,00	-	101,42	83,37	18,05	88,39	48,37	40,02	7,00	5,00	3,52	16,13	-	-	16,70	-	16,70	-	87,89	-	1,42			4,94
26.01.15	24,00	-	101,10	84,62	16,48	88,19	48,95	39,24	7,00	5,00	3,50	14,65	-	-	15,13	-	15,13	-	87,61	-	1,28			4,78
27.01.15	24,00	-	99,30	84,73	14,57	86,73	48,53	38,20	7,00	5,00	3,42	12,73	-	-	13,12	-	13,12	-	85,86	-	1,09			4,51
28.01.15	24,00	-	100,45	83,85	16,60	85,06	47,60	37,46	7,00	5,00	3,31	14,74	-	-	15,20	-	15,20	-	84,62	-	1,25			4,56
29.01.15	24,00	-	101,16	84,20	16,96	83,48	47,28	36,20	7,00	5,00	3,22	15,06	-	-	15,54	-	15,54	-	82,74	-	1,25			4,47
30.01.15	24,00	-	98,72	84,60	14,12	81,89	46,97	34,92	7,00	5,00	3,12	12,20	-	-	12,56	-	12,56	-	81,24	-	0,99			4,11
31.01.15	24,00	-	100,47	84,24	16,23	80,98	46,64	34,34	7,00	5,00	3,06	14,34	-	-	14,74	-	14,74	-	80,51	-	1,15			4,21
01.02.15	24,00	-	103,26	84,00	19,26	81,08	46,70	34,38	7,00	5,00	3,05	17,36	-	-	17,86	-	17,86	-	80,64	-	1,40			4,45
02.02.15	24,00	-	101,64	84,86	16,78	80,49	46,43	34,06	7,00	5,00	3,05	14,84	-	-	15,25	-	15,25	-	80,18	-	1,19			4,24
03.02.15	24,00	-	100,47	84,71	15,76	80,35	46,29	34,06	7,00	5,00	3,05	13,84	-	-	14,24	-	14,24	-	80,04	-	1,11			4,16
04.02.15	24,00	-	100,74	84,28	16,46	81,39	46,24	35,15	7,00	5,00	3,13	14,51	-	-	14,92	-	14,92	-	81,20	-	1,18			4,31
05.02.15	24,00	-	100,69	84,24	16,45	82,49	46,50	35,99	7,00	5,00	3,21	14,47	-	-	14,92	-	14,92	-	82,13	-	1,19			4,39
06.02.15	24,00	-	100,21	84,47	15,74	82,44	46,34	36,10	7,00	5,00	3,23	13,73	-	-	14,15	-	14,15	-	81,96	-	1,13			4,35
07.02.15	24,00	-	100,71	84,15	16,56	83,01	46,91	36,10	7,00	5,00	3,22	14,55	-	-	15,01	-	15,01	-	82,43	-	1,20			4,42
08.02.15	24,00	-	102,07	84,02	18,05	82,76	46,91	35,85	7,00	5,00	3,19	16,03	-	-	16,48	-	16,48	-	82,26	-	1,32			4,51
09.02.15	24,00	-	99,73	84,20	15,53	82,23	46,12	36,11	7,00	5,00	3,22	13,49	-	-	13,87	-	13,87	-	81,71	-	1,10			4,32
10.02.15	24,00	-	98,22	81,35	16,87	81,62	45,55	36,07	7,00	5,00	3,11	14,89	-	-	15,35	-	15,35	-	81,12	-	1,21			4,32
11.02.15	24,00	-	96,37	79,00	17,37	79,47	44,69	34,78	7,00	5,00	2,91	15,48	-	-	15,91	-	15,91	-	78,97	-	1,22			4,13
12.02.15	24,00	-	93,40	78,70	14,70	78,58	44,26	34,32	7,00	5,00	2,86	12,74	-	-	13,08	-	13,08	-	78,34	-	1,00			3,86
13.02.15	24,00	-	95,50	78,51	16,99	79,74	44,79	34,95	7,00	5,00	2,91	15,08	-	-	15,50	-	15,50	-	79,30	-	1,19			4,10
14.02.15	24,00	-	94,28	78,08	16,20	79,43	44,37	35,06	7,00	5,00	2,90	14,25	-	-	14,63	-	14,63	-	78,99	-	1,13			4,02
15.02.15	24,00	-	95,80	77,15	18,65	79,51	43,92	35,59	7,00	5,00	2,93	16,53	-	-	16,98	-	16,98	-	79,03	-	1,31			4,23
16.02.15	24,00	-	101,24	82,19	19,05	79,89	44,52	35,37	7,00	5,00	3,09	16,85	-	-	17,31	-	17,31	-	79,44	-	1,34			4,43
17.02.15	24,00	-	100,63	84,70	15,93	82,68	46,01	36,67	7,00	5,00	3,30	13,75	-	-	14,13	-	14,13	-	82,23	-	1,13			4,43
18.02.15	24,00	-	100,44	85,57	14,87	82,66	46,36	36,30	7,00	5,00	3,31	12,54	-	-	12,91	-	12,91	-	82,13	-	1,03			4,34
19.02.15	24,00	-	101,36	85,11	16,25	82,17	46,68	35,49	7,00	5,00	3,22	13,99	-	-	14,38	-	14,38	-	81,47	-	1,14			4,36
20.02.15	24,00	-	101,28	84,90	16,38	80,06	46,26	33,80	7,00	5,00	3,07	14,14	-	-	14,53	-	14,53	-	79,12	-	1,12			4,19
21.02.15	24,00	-	101,86	85,04	16,82	77,60	45,26	32,34	7,00	5,00	2,93	14,66	-	-	15,05	-	15,05	-	77,15	-	1,13			4,06
22.02.15	24,00	-	103,91	84,89	19,02	76,19	44,77	31,42	7,00	5,00	2,84	16,88	-	-	17,34	-	17,34	-	75,74	-	1,28			4,12
23.02.15	24,00	-	103,46	84,52	18,94	76,33	44,78	31,55	7,00	5,00	2,84	16,79	-	-	17,25	-	17,25	-	75,91	-	1,28			4,12
Среднее	24,00	-	100,04	83,30	16,74	81,79	46,24	35,55	7,00	5,00	3,14	14,73	-	-	15,16	-	15,16	-	81,29	-	1,20	-	-	4,33
Итого	744,00		3101,21	2582,36	518,85						97,24	456,62	0,00	0,00	469,94	0,00	469,94	0,00			37,11	0,00	0,00	134,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб.,ч
	24.01.15 16:00	11480,84	9573,35	1779,36	-	1823,91	-	448,92	-
	24.02.15 19:00	14595,32	12167,57	2236,98	-	2294,78	-	583,08	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **469,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ПАО "ТГК-1" СПб Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28 02 15 г.

36,88