Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9005.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 99 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	114,18	99,21	14,97	88,20	51,41	36,79	7,00	5,00	3,75	13,97	-	-	14,46	-	14,46	-	88,06	-	1,23			4,98
25.01.15	24,00	-	114,90	98,22	16,68	87,97	51,33	36,64	7,00	5,00	3,69	15,79	-	-	16,31	-	16,31	-	87,83	-	1,39			5,07
26.01.15	24,00	-	113,07	100,12	12,95	87,72	51,84	35,88	7,00	5,00	3,69	11,92	-	-	12,34	-	12,34	-	87,55	-	1,05			4,74
27.01.15	24,00	-	112,36	100,05	12,31	86,21	51,14	35,07	7,00	5,00	3,60	11,32	-	-	11,68	-	11,68	-	85,76	-	0,97			4,57
28.01.15	24,00	-	113,32	99,04	14,28	84,62	50,33	34,29	7,00	5,00	3,48	13,30	-	-	13,73	-	13,73	-	84,60	-	1,13			4,61
29.01.15	24,00	-	112,78	99,61	13,17	83,01	49,94	33,07	7,00	5,00	3,39	12,14	-	-	12,50	-	12,50	-	82,56	-	1,00			4,39
30.01.15	24,00	-	113,60	99,70	13,90	81,38	49,40	31,98	7,00	5,00	3,28	12,87	-	-	13,24	-	13,24	-	80,99	-	1,04			4,32
31.01.15	24,00	-	114,62	99,26	15,36	80,59	49,10	31,49	7,00	5,00	3,22	14,21	-	-	14,63	-	14,63	-	80,52	-	1,14			4,36
01.02.15	24,00	-	115,37	99,00	16,37	80,68	49,31	31,37	7,00	5,00	3,20	15,30	-	-	15,73	-	15,73	-	80,60	-	1,23			4,43
02.02.15	24,00	-	113,56	100,20	13,36	80,06	49,09	30,97	7,00	5,00	3,19	12,28	-	-	12,60	-	12,60	-	80,02	-	0,98			4,18
03.02.15	24,00	-	115,46	99,67	15,79	79,96	48,92	31,04	7,00	5,00	3,19	14,71	-	-	15,11	-	15,11	-	80,11	-	1,18			4,36
04.02.15	24,00	-	115,92	99,16	16,76	81,06	49,07	31,99	7,00	5,00	3,26	15,63	-	-	16,09	-	16,09	-	81,44	-	1,27			4,53
05.02.15	24,00	-	113,15	99,29	13,86	82,06	49,32	32,74	7,00	5,00	3,35	12,66	-	-	13,03	-	13,03	-	82,02	-	1,04			4,39
06.02.15	24,00	-	114,87	99,41	15,46	82,06	49,19	32,87	7,00	5,00	3,37	14,27	-	-	14,70	-	14,70	-	82,19	-	1,17			4,54
07.02.15	24,00	-	114,04	99,03	15,01	82,58	49,65	32,93	7,00	5,00	3,37	13,84	-	-	14,25	-	14,25	-	82,38	-	1,14			4,51
08.02.15	24,00	-	116,51	98,74	17,77	82,34	49,42	32,92	7,00	5,00	3,35	16,69	-	-	17,17	-	17,17	-	82,25	-	1,37			4,72
09.02.15	24,00	-	114,36	98,99	15,37	81,85	48,86	32,99	7,00	5,00	3,37	14,15	-	-	14,58	-	14,58	-	81,90	-	1,16			4,53
10.02.15	24,00	-	109,68	95,43	14,25	81,14	48,18	32,96	7,00	5,00	3,25	13,04	-	-	13,42	-	13,42	-	80,93	-	1,05			4,30
11.02.15	24,00	-	107,11	93,00	14,11	78,99	47,35	31,64	7,00	5,00	3,04	12,98	-	-	13,34	-	13,34	-	78,78	-	1,02			4,06
12.02.15	24,00	-	107,13	92,30	14,83	78,18	46,88	31,30	7,00	5,00	2,98	13,70	-	-	14,07	-	14,07	-	78,15	-	1,07			4,05
13.02.15	24,00	-	106,21	92,45	13,76	79,25	47,40	31,85	7,00	5,00	3,04	12,55	-	-	12,90	-	12,90	-	79,09	-	1,00			4,04
14.02.15	24,00	-	107,07	91,73	15,34	79,02	46,89	32,13	7,00	5,00	3,04	14,21	-	-	14,61	-	14,61	-	78,97	-	1,12			4,16
15.02.15	24,00	-	108,80	90,39	18,41	79,08	46,26	32,82	7,00	5,00	3,07	17,22	-	-	17,72	-	17,72	-	78,94	-	1,36			4,43
16.02.15	24,00	-	113,25	97,08	16,17	79,55	47,30	32,25	7,00	5,00	3,23	14,91	-	-	15,33	-	15,33	-	79,41	-	1,19			4,42
17.02.15	24,00	-	114,68	99,66	15,02	82,32	48,86	33,46	7,00	5,00	3,45	13,65	-	-	14,07	-	14,07	-	82,33	-	1,13			4,58
18.02.15	24,00	-	114,78	100,68	14,10	82,26	49,28	32,98	7,00	5,00	3,44	12,73	-	-	13,12	-	13,12	-	82,18	-	1,05			4,48
19.02.15	24,00	-	113,96	100,23	13,73	81,69	49,41	32,28	7,00	5,00	3,36	12,37	-	-	12,74	-	12,74	-	81,42	-	1,01			4,36
20.02.15	24,00	-	115,04	100,00	15,04	79,60	48,89	30,71	7,00	5,00	3,19	13,67	-	-	14,07	-	14,07	-	79,20	-	1,08			4,27
21.02.15	24,00	-	116,89	99,89	17,00	77,10	47,91	29,19	7,00	5,00	3,02	15,75	-	-	16,19	-	16,19	-	76,82	-	1,21			4,23
22.02.15	24,00	-	115,20	100,01	15,19	75,80	47,18	28,62	7,00	5,00	2,96	13,96	-	-	14,32	-	14,32	-	75,69	-	1,06			4,01
23.02.15	24,00	-	115,88	99,35	16,53	75,96	47,05	28,91	7,00	5,00	2,97	15,26	-	-	15,65	-	15,65	-	75,90	-	1,16			4,13
Среднее	24,00	-	113,15	98,09	15,06	81,36	48,91	32,46	7,00	5,00	3,28	13,90	-	-	14,31	-	14,31	-	81,24	-	1,13	-	-	4,41
Итого	744,00		3507,75	3040,90	466,85						101,77	431,05	0,00	0,00	443,70	0,00	443,70	0,00			35,00	0,00	0,00	136,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 15:00	5419,58	4687,49	697,16	-	716,84	-	206,83	-
	24.02.15 18:00	8943,30	7742,15	1130,07	-	1162,38	-	343,49	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г. печать энергосбыта

34,78