

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q_{гвс}=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = t/сут$   $G_{гвс.ф.} = t/сут$   $Q_{от.ф.} = G_{кал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = G_{кал/сут}$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.01.15	24	-	79,84	9,00	215,917	-	-	51,10	6,50	215,917	-	28,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,223
24.01.15	24	-	75,93	9,00	219,192	-	-	49,96	6,50	219,192	-	25,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,708
25.01.15	24	-	76,66	9,00	219,059	-	-	50,62	6,50	219,059	-	26,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,722
26.01.15	24	-	77,59	9,00	218,943	-	-	51,40	6,50	218,146	-	26,19	0,797	0,00	0,00	0,00	0,00	5,792
27.01.15	24	-	75,44	9,00	221,043	-	-	50,50	6,50	221,043	-	24,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,529
28.01.15	24	-	73,93	9,00	220,904	-	-	49,76	6,50	220,904	-	24,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,354
29.01.15	24	-	72,95	9,00	223,133	-	-	49,66	6,50	223,133	-	23,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,211
30.01.15	24	-	70,70	9,00	217,548	-	-	48,25	6,50	217,548	-	22,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,898
31.01.15	24	-	67,32	9,00	215,958	-	-	46,54	6,50	215,958	-	20,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,502
01.02.15	24	-	65,62	9,00	218,320	-	-	45,93	6,50	218,320	-	19,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,311
02.02.15	24	-	67,03	9,00	219,115	-	-	46,54	6,50	219,115	-	20,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,502
03.02.15	24	-	69,57	9,00	218,312	-	-	47,67	6,50	218,312	-	21,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,795
04.02.15	24	-	71,26	9,00	217,661	-	-	48,27	6,50	217,661	-	22,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,018
05.02.15	24	-	73,69	9,00	216,992	-	-	49,18	6,50	216,992	-	24,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,334
06.02.15	24	-	74,27	9,00	217,033	-	-	49,42	6,50	217,033	-	24,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,410
07.02.15	24	-	73,59	9,00	218,973	-	-	49,60	6,50	218,973	-	23,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,270
08.02.15	24	-	72,47	9,00	219,910	-	-	49,25	6,50	219,910	-	23,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,122
09.02.15	24	-	73,41	9,00	219,136	-	-	49,18	6,50	219,136	-	24,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,324
10.02.15	24	-	74,28	9,00	218,796	-	-	49,77	6,50	218,770	-	24,51	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00	5,381
11.02.15	24	-	65,44	9,00	215,632	-	-	45,15	6,50	215,630	-	20,29	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	4,388
12.02.15	24	-	62,78	9,00	221,046	-	-	44,11	6,50	221,046	-	18,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,139
13.02.15	24	-	67,50	9,00	220,435	-	-	46,56	6,50	220,435	-	20,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,628
14.02.15	24	-	66,38	9,00	220,110	-	-	46,03	6,50	220,110	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,493
15.02.15	24	-	68,95	9,00	219,041	-	-	46,96	6,50	219,041	-	21,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,830
16.02.15	24	-	74,28	9,00	218,068	-	-	49,00	6,50	218,068	-	25,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,528
17.02.15	24	-	75,97	9,00	218,664	-	-	49,72	6,50	218,664	-	26,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,755
18.02.15	24	-	76,65	9,00	218,051	-	-	50,38	6,50	218,051	-	26,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,744
19.02.15	24	-	69,73	9,00	218,068	-	-	47,58	6,50	218,068	-	22,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,846
20.02.15	24	-	61,13	9,00	216,579	-	-	43,23	6,50	216,579	-	17,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,890
21.02.15	24	-	62,14	9,00	215,228	-	-	43,77	6,50	215,228	-	18,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,966
22.02.15	24	-	60,81	9,00	218,597	-	-	43,23	6,50	218,597	-	17,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,854
Среднее	24,00	-	70,88	9,00	218,563	-	-	48,01	6,50	218,537	-	22,87	0,027	-	-	-	-	5,015
Итого	744,0				6775,462	0,000				6774,638	0,000		0,824	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47

Ориентировочно до конца месяца(+)

1305,647

1305,647

0,000

28,79

Корректировка за прошлый месяц (-)

1956,026

1952,548

3,478

44,23

**Итого за февраль 2015 :**

6125,084

6127,738

-2,654

140,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-СПб»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТ о допуске УУ

Дата \_\_\_\_\_

26.02.2015

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**