

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 33148

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС ПРЭМ 50

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	78,76	10,30	169,100	-	51,30	5,60	167,130	-	27,46	1,970	-	-	-	-	4,762
24.01.15	24	-	77,38	10,30	172,630	-	51,63	5,60	170,650	-	25,75	1,980	-	-	-	-	4,564
25.01.15	24	-	75,60	10,30	172,560	-	51,00	5,60	170,550	-	24,60	2,010	-	-	-	-	4,359
26.01.15	24	-	76,00	10,30	172,650	-	51,63	5,60	170,630	-	24,37	2,020	-	-	-	-	4,343
27.01.15	24	-	74,44	10,30	172,660	-	50,59	5,60	170,580	-	23,85	2,080	-	-	-	-	4,237
28.01.15	24	-	73,44	10,30	172,290	-	50,13	5,60	170,250	-	23,31	2,040	-	-	-	-	4,133
29.01.15	24	-	73,85	10,30	172,620	-	50,64	5,60	170,560	-	23,21	2,060	-	-	-	-	4,124
30.01.15	24	-	54,65	10,30	174,210	-	40,20	5,60	172,320	-	14,45	1,890	-	-	-	-	2,580
31.01.15	24	-	68,01	10,30	175,650	-	47,86	5,60	173,530	-	20,15	2,120	-	-	-	-	3,651
01.02.15	24	-	65,57	10,30	176,220	-	46,96	5,60	174,100	-	18,61	2,120	-	-	-	-	3,393
02.02.15	24	-	66,74	10,30	176,460	-	47,48	5,60	174,340	-	19,26	2,120	-	-	-	-	3,513
03.02.15	24	-	70,03	10,30	176,200	-	48,98	5,60	174,100	-	21,05	2,100	-	-	-	-	3,826
04.02.15	24	-	71,72	10,30	176,390	-	49,74	5,60	174,300	-	21,98	2,090	-	-	-	-	3,995
05.02.15	24	-	73,58	10,30	176,340	-	50,39	5,60	174,150	-	23,19	2,190	-	-	-	-	4,214
06.02.15	24	-	74,56	10,30	176,390	-	50,95	5,60	174,220	-	23,61	2,170	-	-	-	-	4,292
07.02.15	24	-	73,73	10,30	176,340	-	50,95	5,60	174,180	-	22,78	2,160	-	-	-	-	4,143
08.02.15	24	-	73,34	10,30	176,400	-	50,65	5,60	174,250	-	22,69	2,150	-	-	-	-	4,128
09.02.15	24	-	75,16	10,30	176,270	-	51,27	5,60	174,170	-	23,89	2,100	-	-	-	-	4,335
10.02.15	24	-	75,26	10,30	176,260	-	51,45	5,60	174,140	-	23,81	2,120	-	-	-	-	4,318
11.02.15	24	-	73,20	10,30	176,150	-	51,01	5,60	174,020	-	22,19	2,130	-	-	-	-	4,031
12.02.15	24	-	65,61	10,30	176,250	-	47,00	5,60	174,120	-	18,61	2,130	-	-	-	-	3,390
13.02.15	24	-	68,17	10,30	176,060	-	48,21	5,60	174,020	-	19,96	2,040	-	-	-	-	3,624
14.02.15	24	-	69,88	10,30	176,210	-	49,07	5,60	174,120	-	20,81	2,090	-	-	-	-	3,784
15.02.15	24	-	71,27	10,30	176,270	-	49,49	5,60	174,170	-	21,78	2,100	-	-	-	-	3,955
16.02.15	24	-	73,96	10,30	176,150	-	50,41	5,60	174,070	-	23,55	2,080	-	-	-	-	4,270
17.02.15	24	-	75,21	10,30	176,050	-	51,04	5,60	173,930	-	24,17	2,120	-	-	-	-	4,378
18.02.15	24	-	75,54	10,30	176,360	-	51,46	5,60	174,270	-	24,08	2,090	-	-	-	-	4,370
19.02.15	24	-	69,82	10,30	176,280	-	49,03	5,60	174,230	-	20,79	2,050	-	-	-	-	3,775
20.02.15	24	-	63,57	10,30	175,260	-	45,83	5,60	173,290	-	17,74	1,970	-	-	-	-	3,209
21.02.15	24	-	61,29	10,30	171,650	-	44,41	5,60	169,650	-	16,88	2,000	-	-	-	-	2,998
22.02.15	24	-	61,08	10,30	172,170	-	44,31	5,60	170,180	-	16,77	1,990	-	-	-	-	2,989
Среднее	24,00	-	70,98	10,30	174,919	-	49,20	5,60	172,846	-	21,79	2,074	-	-	-	-	3,925
Итого	744,0				5422,500	0,000			5358,220	0,000		64,280	0,00	0,00	0,00		121,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

1049,074

1036,817

12,257

22,28

Корректировка за прошлый месяц (-)

1534,950

1517,516

17,434

34,28

**Итого за февраль 2015 :**

4936,624

4877,521

59,103

109,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	40723,960	-	40234,190	-	-	-	833,502	
23.02.15 04:00	46100,420	-	45546,930	-	-	-	953,504	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал\_\_\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА доп. № 11  
 26.02.2015

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**