ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48493 Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	78,42	10,30	139,200	-	-	47,16	5,60	138,570	-	31,26	0,630	0,00	0,00	0,00	4,391
24.01.15	24	-	77,05	10,30	142,830	-	-	48,02	5,60	142,310	-	29,03	0,520	0,00	0,00	0,00	4,182
25.01.15	24	-	75,27	10,30	142,020	-	-	47,27	5,60	141,530	-	28,00	0,490	0,00	0,00	0,00	4,010
26.01.15	24	-	75,67	10,30	142,010	-	-	48,00	5,60	141,190	-	27,67	0,820	0,00	0,00	0,00	3,995
27.01.15	24	-	74,12	10,30	142,040	-	-	47,17	5,60	141,120	-	26,95	0,920	0,00	0,00	0,00	3,880
28.01.15	24	-	73,13	10,30	141,650	-	-	46,70	5,60	140,750	-	26,43	0,900	0,00	0,00	0,00	3,795
29.01.15	24	-	73,54	10,30	140,990	-	-	46,96	5,60	140,040	-	26,58	0,950	0,00	0,00	0,00	3,805
30.01.15	24	-	54,26	10,30	143,280	-	-	37,71	5,60	142,530	-	16,55	0,750	0,00	0,00	0,00	2,389
31.01.15	24	-	67,76	10,30	141,830	-	-	44,50	5,60	141,240	-	23,26	0,590	0,00	0,00	0,00	3,335
01.02.15	24	-	65,31	10,30	142,850	-	-	43,65	5,60	142,410	-	21,66	0,440	0,00	0,00	0,00	3,121
02.02.15	24	-	66,45	10,30	142,140	-	-	44,06	5,60	142,100	-	22,39	0,040	0,00	0,00	0,00	3,194
03.02.15	24	-	69,72	10,30	140,100	-	-	45,25	5,60	140,060	-	24,47	0,040	0,00	0,00	0,00	3,438
04.02.15	24	-	71,41	10,30	139,470	-	-	45,78	5,60	139,310	-	25,63	0,160	0,00	0,00	0,00	3,595
05.02.15	24	-	73,25	10,30	140,570	-	-	46,44	5,60	139,990	-	26,81	0,580	0,00	0,00	0,00	3,806
06.02.15	24	-	74,22	10,30	140,320	-	-	46,92	5,60	140,250	-	27,30	0,070	0,00	0,00	0,00	3,842
07.02.15	24	-	73,42	10,30	139,720	-	-	46,92	5,60	139,340	-	26,50	0,380	0,00	0,00	0,00	3,727
08.02.15	24	-	73,00	10,30	140,650	-	-	46,65	5,60	139,860	-	26,35	0,790	0,00	0,00	0,00	3,754
09.02.15	24	-	74,81	10,30	140,560	-	-	47,05	5,60	139,960	-	27,76	0,600	0,00	0,00	0,00	3,939
10.02.15	24	-	74,89	10,30	140,730	-	-	47,20	5,60	139,980	-	27,69	0,750	0,00	0,00	0,00	3,945
11.02.15	24	-	72,93	10,30	140,320	-	-	47,14	5,60	139,530	-	25,79	0,790	0,00	0,00	0,00	3,663
12.02.15	24	-	65,35	10,30	141,430	-	-	43,63	5,60	140,760	-	21,72	0,670	0,00	0,00	0,00	3,110
13.02.15	24	-	67,89	10,30	140,970	-	-	44,68	5,60	140,220	-	23,21	0,750	0,00	0,00	0,00	3,314
14.02.15	24	-	69,62	10,30	140,150	-	-	45,47	5,60	139,590	-	24,15	0,560	0,00	0,00	0,00	3,421
15.02.15	24	-	70,97	10,30	140,730	-	-	45,72	5,60	140,100	-	25,25	0,630	0,00	0,00	0,00	3,591
16.02.15	24	-	73,63	10,30	140,340	-	-	46,19	5,60	139,570	-	27,44	0,770	0,00	0,00	0,00	3,895
17.02.15	24	-	74,87	10,30	139,610	-	-	46,59	5,60	138,800	-	28,28	0,810	0,00	0,00	0,00	3,994
18.02.15	24	-	75,19	10,30	139,330	-	-	47,05	5,60	138,680	-	28,14	0,650	0,00	0,00	0,00	3,962
19.02.15	24	-	69,56	10,30	139,030	-	-	45,16	5,60	138,320	-	24,40	0,710	0,00	0,00	0,00	3,433
20.02.15	24	-	63,26	10,30	143,280	-	-	42,64	5,60	139,990	-	20,62	3,290	0,00	0,00	0,00	3,102
21.02.15	24	-	61,07	10,30	153,210	-	-	42,64	5,60	152,760	-	18,43	0,450	0,00	0,00	0,00	2,852
22.02.15	24	-	60,84	10,30	151,610	-	-	42,33	5,60	151,190	-	18,51	0,420	0,00	0,00	0,00	2,832
Среднее	24,00	-	70,67	10,30	141,709	-	-	45,57	5,60	141,034	-	25,10	0,675	-	-	-	3,591
Итого	744,0				4392,970	0,000				4372,050	0,000		20,920	0,00	0,00	0,00	111,31

Ориентировочно до конца месяца(+)	862,637	856,551	6,086	20,63
Корректировка за прошлый месяц (-)	1298,224	1294,329	3,896	31,82
Итого за февраль 2015 :	3957,383	3934,273	23,110	100,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	102434,550	-	98964,210	-	0,000	0,000	2524,666	
23.02.15 04:00	106791,910	-	103300,820	-	0,000	0,000	2634,456	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 26.02.2015