

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.=

т/сут

Gгвс ф.=

т/сут

Qот.ф.=

ГКал/мес

Qот.ср.ф.=

ГКал/сут

Константные значения: P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	78,39	10,20	126,430	-	-	47,06	5,60	125,180	-	31,33	1,250	0,00	0,00	0,00	4,030
24.01.15	24	-	76,97	10,20	128,420	-	-	47,31	5,60	127,140	-	29,66	1,280	0,00	0,00	0,00	3,880
25.01.15	24	-	75,32	10,20	128,450	-	-	46,82	5,60	127,220	-	28,50	1,230	0,00	0,00	0,00	3,728
26.01.15	24	-	75,67	10,20	128,430	-	-	47,18	5,60	127,160	-	28,49	1,270	0,00	0,00	0,00	3,730
27.01.15	24	-	74,06	10,20	128,410	-	-	46,46	5,60	127,150	-	27,60	1,260	0,00	0,00	0,00	3,613
28.01.15	24	-	73,17	10,20	128,310	-	-	46,14	5,60	127,120	-	27,03	1,190	0,00	0,00	0,00	3,533
29.01.15	24	-	73,48	10,20	128,510	-	-	46,51	5,60	127,290	-	26,97	1,220	0,00	0,00	0,00	3,531
30.01.15	24	-	54,17	10,20	129,540	-	-	37,16	5,60	128,360	-	17,01	1,180	0,00	0,00	0,00	2,236
31.01.15	24	-	67,56	10,20	131,120	-	-	44,05	5,60	129,850	-	23,51	1,270	0,00	0,00	0,00	3,147
01.02.15	24	-	65,26	10,20	131,250	-	-	43,33	5,60	129,960	-	21,93	1,290	0,00	0,00	0,00	2,944
02.02.15	24	-	66,62	10,20	131,320	-	-	43,94	5,60	130,060	-	22,68	1,260	0,00	0,00	0,00	3,043
03.02.15	24	-	69,84	10,20	131,100	-	-	45,30	5,60	129,900	-	24,54	1,200	0,00	0,00	0,00	3,279
04.02.15	24	-	71,47	10,20	131,280	-	-	45,92	5,60	129,980	-	25,55	1,300	0,00	0,00	0,00	3,422
05.02.15	24	-	73,36	10,20	131,350	-	-	46,52	5,60	129,970	-	26,84	1,380	0,00	0,00	0,00	3,600
06.02.15	24	-	74,34	10,20	131,290	-	-	46,87	5,60	129,920	-	27,47	1,370	0,00	0,00	0,00	3,679
07.02.15	24	-	73,28	10,20	131,300	-	-	46,91	5,60	129,990	-	26,37	1,310	0,00	0,00	0,00	3,535
08.02.15	24	-	73,23	10,20	131,300	-	-	46,79	5,60	130,010	-	26,44	1,290	0,00	0,00	0,00	3,538
09.02.15	24	-	74,82	10,20	131,210	-	-	47,18	5,60	129,870	-	27,64	1,340	0,00	0,00	0,00	3,701
10.02.15	24	-	75,15	10,20	131,180	-	-	47,43	5,60	129,860	-	27,72	1,320	0,00	0,00	0,00	3,709
11.02.15	24	-	72,35	10,20	131,150	-	-	46,89	5,60	129,840	-	25,46	1,310	0,00	0,00	0,00	3,408
12.02.15	24	-	65,33	10,20	131,200	-	-	43,44	5,60	129,900	-	21,89	1,300	0,00	0,00	0,00	2,936
13.02.15	24	-	68,16	10,20	131,140	-	-	44,68	5,60	129,860	-	23,48	1,280	0,00	0,00	0,00	3,146
14.02.15	24	-	69,49	10,20	131,160	-	-	45,48	5,60	129,940	-	24,01	1,220	0,00	0,00	0,00	3,213
15.02.15	24	-	71,13	10,20	131,160	-	-	45,76	5,60	129,910	-	25,37	1,250	0,00	0,00	0,00	3,393
16.02.15	24	-	73,78	10,20	131,150	-	-	46,54	5,60	129,840	-	27,24	1,310	0,00	0,00	0,00	3,644
17.02.15	24	-	74,92	10,20	131,100	-	-	47,08	5,60	129,740	-	27,84	1,360	0,00	0,00	0,00	3,725
18.02.15	24	-	75,33	10,20	131,290	-	-	47,38	5,60	129,910	-	27,95	1,380	0,00	0,00	0,00	3,743
19.02.15	24	-	69,00	10,20	131,270	-	-	45,14	5,60	129,890	-	23,86	1,380	0,00	0,00	0,00	3,200
20.02.15	24	-	63,23	10,20	130,460	-	-	42,40	5,60	129,120	-	20,83	1,340	0,00	0,00	0,00	2,781
21.02.15	24	-	60,93	10,20	128,190	-	-	41,07	5,60	126,890	-	19,86	1,300	0,00	0,00	0,00	2,606
22.02.15	24	-	60,86	10,20	128,530	-	-	40,99	5,60	127,150	-	19,87	1,380	0,00	0,00	0,00	2,619
Среднее	24,00	-	70,67	10,20	130,258	-	-	45,35	5,60	128,967	-	25,32	1,291	-	-	-	3,364
Итого	744,0	-	-	-	4038,000	0,000	-	-	-	3997,980	0,000	-	40,020	0,00	0,00	0,00	104,29

Ориентировочно до конца месяца(+)

781,706

773,606

8,100

19,13

Корректировка за прошлый месяц (-)

1141,547

1130,683

10,864

29,50

**Итого за февраль 2015 :**

3678,159

3640,903

37,256

93,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 10:00	3532,180	-	3495,950	-	0,000	0,000	99,606	
23.02.15 03:00	7535,450	-	7459,520	-	0,000	0,000	202,556	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

26.02.2015  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ