Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		178,21	154,84	23,37	89,31	55,62	33,69	6,10	4,00	5,70	21,36	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	75,82	0,00	1,62			7,32
25.01.15	24,00		176,99	155,01	21,98	89,41	56,27	33,14	6,10	4,00	5,60	20,06	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	75,85	0,00	1,52			7,12
26.01.15	24,00		176,76	157,71	19,04	87,62	56,15	31,47	6,10	4,00	5,35	17,18	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63	-	75,69	0,00	1,30			6,65
27.01.15	24,00		177,21	157,06	20,15	85,51	54,85	30,66	6,10	4,00	5,16	18,37	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	-	75,60	0,00	1,39			6,55
28.01.15	24,00		177,73	156,89	20,84	84,63	54,40	30,22	6,10	4,00	5,08	19,03	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	75,51	0,00	1,44			6,52
29.01.15	24,00		178,10	157,65	20,45	82,84	53,44	29,40	6,10	4,00	4,94	18,62	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	75,30	0,00	1,40			6,34
30.01.15	24,00		178,54	158,69	19,85	80,39	52,32	28,07	6,10	4,00	4,70	18,13	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	74,96	0,00	1,36			6,06
31.01.15	24,00		179,95	158,57	21,38	79,55	52,16	27,39	6,10	4,00	4,59	19,64	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	74,56	0,00	1,46			6,05
01.02.15	24,00		180,49	157,51	22,98	79,66	52,46	27,20	6,10	4,00	4,55	21,15	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	74,30	0,00	1,57			6,13
02.02.15	24,00		178,02	159,84	18,19	79,93	52,64	27,29	6,10	4,00	4,58	16,60	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	74,86	0,00	1,24			5,83
03.02.15	24,00		178,72	160,43	18,29	79,57	52,43	27,14	6,10	4,00	4,56	16,76	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	74,86	0,00	1,25			5,82
04.02.15	24,00		179,78	160,38	19,40	80,66	52,83	27,83	6,10	4,00	4,70	17,79	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	-	75,13	0,00	1,34			6,04
05.02.15	24,00		179,55	160,51	19,04	80,91	52,64	28,27	6,10	4,00	4,78	17,38	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	75,13	0,00	1,31			6,09
06.02.15	24,00		178,87	160,82	18,05	81,39	52,80	28,60	6,10	4,00	4,85	16,40	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-	75,18	0,00	1,23			6,08
07.02.15	24,00		181,29	159,73	21,56	80,52	52,56	27,96	6,10	4,00	4,73	19,82	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	-	74,88	0,00	1,48			6,21
08.02.15	24,00		181,01	158,26	22,75	81,29	52,87	28,41	6,10	4,00	4,80	20,84	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	74,92	0,00	1,56			6,36
09.02.15	24,00		178,32	157,59	20,73	81,00	52,04	28,96	6,10	4,00	4,82	19,14	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	74,93	0,00	1,43			6,25
10.02.15	24,00		179,69	160,01	19,68	80,81	52,10	28,71	6,10	4,00	4,85	18,02	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	-	74,90	0,00	1,35			6,20
11.02.15	24,00		180,44	161,28	19,16	79,74	52,25	27,50	6,10	4,00	4,65	17,67	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	74,78	0,00	1,32			5,97
12.02.15	24,00	*	161,82	144,98	16,85	79,38	52,27	27,12	6,10	4,00	4,11	15,62	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	74,61	0,00	1,17			5,28
13.02.15	24,00		180,48	161,57	18,91	79,15	52,34	26,81	6,10	4,00	4,53	17,55	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	74,71	0,00	1,31			5,84
14.02.15	24,00		181,31	161,36	19,95	79,64	52,59	27,05	6,10	4,00	4,58	18,49	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	74,73	0,00	1,38			5,96
15.02.15	24,00		180,58	159,66	20,92	80,06	52,32	27,75	6,10	4,00	4,66	19,52	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	74,75	0,00	1,46			6,12
16.02.15	24,00		178,64	158,32	20,32	81,83	52,50	29,33	6,10	4,00	4,89	18,94	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	75,16	0,00	1,42			6,32
17.02.15	24,00		178,05	159,49	18,56	80,80	51,89	28,91	6,10	4,00	4,84	17,15	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	74,92	0,00	1,28			6,12
18.02.15	24,00		179,75	160,74	19,01	81,46	52,36	29,10	6,10	4,00	4,92	17,54	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	-	75,16	0,00	1,32			6,24
19.02.15	24,00		180,33	161,31	19,02	80,74	52,73	28,01	6,10	4,00	4,75	17,59	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	-	74,88	0,00	1,32			6,07
20.02.15	24,00		181,54	161,62	19,92	78,47	51,98	26,49	6,10	4,00	4,48	18,52	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	74,35	0,00	1,38			5,85
21.02.15	24,00		178,65	158,64	20,01	81,65	52,99	28,66	6,10	4,00	4,81	18,39	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	75,02	0,00	1,38			6,19
22.02.15	24,00		178,65	158,64	20,01	81,65	52,99	28,66	6,10	4,00	4,81	18,39	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	75,02	0,00	1,38			6,19
23.02.15	24,00		178,65	158,64	20,01	81,65	52,99	28,66	6,10	4,00	4,81	18,39	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	75,02	0,00	1,38			6,19
Среднее	24,00	-	178,65	158,64	20,01	81,65	52,99	28,66	6,10	4,00	4,81	18,39	-	-	18,86	-	18,86	-	75,02	-	1,38	-	-	6,19
Итого	744,00		5538,11	4917,72	620,39						149,17	570,04	0,00	0,00	584,64	0,00	584,64	0,00			42,77	0,00	0,00	191,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 13:00	56375,88	48573,52	9735,33	0,00	9933,95	0,00	2392,12	-
	23.02.15 15:00	61760,80	52948,23	10288,90	0,00	10501,64	0,00	2596,39	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °C = -0,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **584,64** куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

41,84