Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8705,038.1
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 66,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	111,18	111,18	0,00	77,90	51,18	26,72	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
02.02.15	24,00	-	111,22	111,22	0,00	78,17	51,08	27,09	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
03.02.15	24,00	-	111,14	111,14	0,00	77,82	50,92	26,90	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
04.02.15	24,00	-	110,85	110,85	0,00	78,87	51,26	27,61	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
05.02.15	24,00	-	110,72	110,72	0,00	79,12	51,23	27,89	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
06.02.15	24,00	-	110,75	110,75	0,00	79,60	51,31	28,29	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
07.02.15	24,00	-	110,85	110,85	0,00	78,77	51,11	27,66	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
08.02.15	24,00	-	110,63	110,63	0,00	79,51	51,39	28,12	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
09.02.15	24,00	-	109,54	109,54	0,00	79,17	50,58	28,59	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
10.02.15	24,00	-	110,52	110,52	0,00	79,08	50,95	28,13	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
11.02.15	24,00	-	111,03	111,03	0,00	78,02	50,85	27,17	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
12.02.15	24,00	-	110,80	110,80	0,00	77,67	50,71	26,96	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
13.02.15	24,00	-	111,01	111,01	0,00	77,42	50,71	26,71	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
14.02.15	24,00	-	111,25	111,25	0,00	77,90	50,98	26,92	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
15.02.15	24,00	-	110,65	110,65	0,00	78,25	50,70	27,55	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
16.02.15	24,00	-	109,94	109,94	0,00	79,92	51,07	28,85	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
17.02.15	24,00	-	109,98	109,98	0,00	78,93	50,55	28,38	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
18.02.15	24,00	-	110,96	110,96	0,00	79,62	50,99	28,63	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
19.02.15	24,00	-	111,21	111,21	0,00	78,97	51,16	27,81	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
20.02.15	24,00	-	111,19	111,19	0,00	76,79	50,44	26,35	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
21.02.15	24,00	-	111,30	111,30	0,00	73,99	49,12	24,87	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
22.02.15	24,00	-	111,23	111,23	0,00	72,97	48,48	24,49	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
23.02.15	24,00	-	111,30	111,30	0,00	72,16	48,23	23,93	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
Среднее	24,00	-	110,84	110,84	-	77,85	50,65	27,20	7,00	5,00	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
Итого	552,00		2549,25	2549,25	0,00						69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Начальник?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать по договорам

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.