Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9218.038.1
Строит.адрес: Ивановская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208412-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208412 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 134,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.02.15 | 24,00 | - | 237,21 | 237,21 | 0,00 | 80,20 | 54,08 | 26,12 | 7,00 | 5,00 | 6,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,21 |
| 02.02.15 | 24,00 | - | 238,08 | 238,08 | 0,00 | 79,60 | 53,61 | 25,99 | 7,00 | 5,00 | 6,20 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,20 |
| 03.02.15 | 24,00 | - | 237,27 | 237,27 | 0,00 | 79,47 | 53,39 | 26,08 | 7,00 | 5,00 | 6,20 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,20 |
| 04.02.15 | 24,00 | - | 236,43 | 236,43 | 0,00 | 80,52 | 53,63 | 26,89 | 7,00 | 5,00 | 6,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,37 |
| 05.02.15 | 24,00 | - | 236,12 | 236,12 | 0,00 | 81,57 | 53,84 | 27,73 | 7,00 | 5,00 | 6,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,55 |
| 06.02.15 | 24,00 | - | 236,40 | 236,40 | 0,00 | 81,55 | 53,86 | 27,69 | 7,00 | 5,00 | 6,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,56 |
| 07.02.15 | 24,00 | - | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 82,11 | 54,38 | 27,73 | 7,00 | 5,00 | 6,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,56 |
| 08.02.15 | 24,00 | - | 236,99 | 236,99 | 0,00 | 81,85 | 54,40 | 27,45 | 7,00 | 5,00 | 6,52 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,52 |
| 09.02.15 | 24,00 | - | 235,92 | 235,92 | 0,00 | 81,33 | 53,61 | 27,72 | 7,00 | 5,00 | 6,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,55 |
| 10.02.15 | 24,00 | - | 220,43 | 220,43 | 0,00 | 80,78 | 52,45 | 28,33 | 7,00 | 5,00 | 6,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,25 |
| 11.02.15 | 24,00 | - | 207,95 | 207,95 | 0,00 | 78,74 | 50,98 | 27,76 | 7,00 | 5,00 | 5,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,78 |
| 12.02.15 | 24,00 | - | 207,63 | 207,63 | 0,00 | 77,95 | 50,53 | 27,42 | 7,00 | 5,00 | 5,70 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,70 |
| 13.02.15 | 24,00 | - | 208,01 | 208,01 | 0,00 | 78,99 | 51,05 | 27,94 | 7,00 | 5,00 | 5,82 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,82 |
| 14.02.15 | 24,00 | - | 207,37 | 207,37 | 0,00 | 78,77 | 50,77 | 28,00 | 7,00 | 5,00 | 5,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,81 |
| 15.02.15 | 24,00 | - | 206,77 | 206,77 | 0,00 | 78,78 | 50,37 | 28,41 | 7,00 | 5,00 | 5,88 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,88 |
| 16.02.15 | 24,00 | - | 226,37 | 226,37 | 0,00 | 79,20 | 51,41 | 27,79 | 7,00 | 5,00 | 6,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,30 |
| 17.02.15 | 24,00 | - | 237,78 | 237,78 | 0,00 | 81,82 | 53,47 | 28,35 | 7,00 | 5,00 | 6,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,75 |
| 18.02.15 | 24,00 | - | 239,28 | 239,28 | 0,00 | 81,79 | 53,83 | 27,96 | 7,00 | 5,00 | 6,70 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,70 |
| 19.02.15 | 21,00 | - | 208,69 | 208,69 | 0,00 | 81,19 | 53,93 | 27,26 | 7,00 | 5,00 | 5,70 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,70 |
| 20.02.15 | 24,00 | - | 239,03 | 239,03 | 0,00 | 79,22 | 53,40 | 25,82 | 7,00 | 5,00 | 6,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,18 |
| 21.02.15 | 24,00 | - | 240,24 | 240,24 | 0,00 | 76,76 | 52,18 | 24,58 | 7,00 | 5,00 | 5,91 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,91 |
| 22.02.15 | 24,00 | - | 240,50 | 240,50 | 0,00 | 75,46 | 51,56 | 23,90 | 7,00 | 5,00 | 5,76 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,76 |
| 23.02.15 | 24,00 | - | 239,67 | 239,67 | 0,00 | 75,61 | 51,71 | 23,90 | 7,00 | 5,00 | 5,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,74 |
| Среднее | 23,87 | - | 228,70 | 228,70 | - | 79,71 | 52,71 | 26,99 | 7,00 | 5,00 | 6,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,17 |
| Итого | 549,00 | | 5260,14 | 5260,14 | 0,00 | | | | | | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,97 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Уплата!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.