Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9049,038,1
Строит.адрес: Ивановская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-0215.txt
Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв), лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,125 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 79,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.02.15	24,00	-	91,24	91,24	0,00	79,05	45,75	33,30	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
02.02.15	24,00	-	90,97	90,97	0,00	79,10	45,58	33,52	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
03.02.15	24,00	-	90,40	90,40	0,00	79,06	45,32	33,74	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
04.02.15	24,00	-	90,63	90,63	0,00	80,60	45,65	34,95	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
05.02.15	24,00	-	90,66	90,66	0,00	82,01	45,87	36,14	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
06.02.15	24,00	-	90,38	90,38	0,00	81,14	45,49	35,65	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
07.02.15	24,00	-	90,47	90,47	0,00	81,27	45,93	35,34	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
08.02.15	24,00	-	90,18	90,18	0,00	81,73	46,12	35,61	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
09.02.15	24,00	-	90,05	90,05	0,00	81,97	45,46	36,51	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
10.02.15	24,00	-	106,13	106,13	0,00	80,31	48,01	32,30	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
11.02.15	24,00	-	116,11	116,11	0,00	79,11	49,72	29,39	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
12.02.15	24,00	-	114,50	114,50	0,00	78,21	49,16	29,05	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
13.02.15	24,00	-	112,62	112,62	0,00	79,51	49,64	29,87	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
14.02.15	24,00	-	111,92	111,92	0,00	79,09	49,27	29,82	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
15.02.15	24,00	-	110,93	110,93	0,00	79,18	48,61	30,57	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
16.02.15	24,00	-	100,43	100,43	0,00	78,89	46,52	32,37	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
17.02.15	24,00	-	93,11	93,11	0,00	81,87	46,10	35,77	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
18.02.15	24,00	-	92,17	92,17	0,00	80,94	45,75	35,19	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
19.02.15	24,00	-	92,79	92,79	0,00	80,69	46,31	34,38	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
20.02.15	24,00	-	93,96	93,96	0,00	77,94	46,79	31,15	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
21.02.15	24,00	-	93,93	93,93	0,00	75,48	45,97	29,51	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
22.02.15	24,00	-	93,61	93,61	0,00	74,29	44,26	30,03	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
23.02.15	24,00	-	93,45	93,45	0,00	74,70	44,52	30,18	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
Среднее	24,00	-	97,42	97,42	-	79,40	46,60	32,80	7,00	5,00	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
Итого	552,00		2240,64	2240,64	0,00						73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28 02 15 г.

печать энергосбыта