Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9046.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,34
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	111,02	109,87	1,15	88,90	43,58	45,32	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,96	-	0,00			5,09
25.01.15	24,00	-	109,70	108,63	1,07	88,89	43,50	45,39	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,42	-	0,00			5,03
26.01.15	24,00	-	109,89	108,77	1,12	88,13	43,63	44,50	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,86	-	0,00			4,94
27.01.15	24,00	-	110,35	79,72	30,63	84,17	42,44	41,73	7,00	5,00	5,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,80	-	0,00			5,91
28.01.15	24,00	-	110,13	80,52	29,61	84,76	42,24	42,52	7,00	5,00	5,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,90	-	0,00			5,94
29.01.15	24,00	-	108,79	107,64	1,15	82,74	41,91	40,83	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,14	-	0,00			4,49
30.01.15	24,00	-	110,37	109,41	0,96	79,98	41,39	38,59	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,50	-	0,00			4,30
31.01.15	24,00	-	110,28	109,54	0,74	78,32	40,96	37,36	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,16	-	0,00			4,15
01.02.15	24,00	-	110,19	109,48	0,71	78,47	41,16	37,31	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,71	-	0,00			4,15
02.02.15	24,00	-	110,06	109,23	0,83	78,52	41,14	37,38	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,72	-	0,00			4,15
03.02.15	24,00	-	109,54	108,76	0,78	78,47	40,98	37,49	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,39	-	0,00			4,14
04.02.15	24,00	-	109,56	108,92	0,64	80,00	41,18	38,82	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,96	-	0,00			4,28
05.02.15	24,00	-	109,55	108,97	0,58	81,37	41,49	39,88	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,48	-	0,00			4,40
06.02.15	24,00	-	109,50	108,74	0,76	80,52	41,11	39,41	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,03	-	0,00			4,35
07.02.15	24,00	-	109,58	108,82	0,76	80,65	41,30	39,35	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,21	-	0,00			4,34
08.02.15	24,00	-	109,25	108,29	0,96	81,14	41,30	39,84	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,66	-	0,00			4,39
09.02.15	24,00	-	108,90	108,16	0,74	81,31	40,88	40,43	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00			4,43
10.02.15	24,00	-	127,53	126,69	0,84	79,78	43,39	36,39	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,10	-	0,00			4,68
11.02.15	24,00	-	138,36	137,51	0,85	78,69	44,98	33,71	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,05	-	0,00			4,71
12.02.15	24,00	-	137,12	136,55	0,57	77,77	44,62	33,15	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,57	-	0,00			4,57
13.02.15	24,00	-	136,58	135,87	0,71	79,04	45,21	33,83	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,98	-	0,00			4,66
14.02.15	24,00	-	135,21	134,94	0,27	78,60	44,93	33,67	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,48	-	0,00			4,57
15.02.15	24,00	-	134,48	133,84	0,64	78,68	44,32	34,36	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,56	-	0,00			4,65
16.02.15	24,00	-	122,16	121,53	0,63	78,30	42,32	35,98	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,93	-	0,00			4,43
17.02.15	24,00	-	112,78	112,50	0,28	81,20	41,60	39,60	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,59	-	0,00			4,48
18.02.15	24,00	-	111,71	111,39	0,32	80,30	41,26	39,04	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,31	-	0,00			4,38
19.02.15	24,00	-	112,10	111,97	0,13	80,06	41,62	38,44	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,15	-	0,00			4,32
20.02.15	24,00	-	113,73	113,33	0,40	77,36	41,48	35,88	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,13	-	0,00			4,10
21.02.15	21,00	-	99,84	98,99	0,85	74,98	40,82	34,16	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,48	-	0,00			3,45
22.02.15	24,00	-	113,40	112,68	0,72	73,77	40,29	33,48	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,19	-	0,00			3,83
23.02.15	24,00	-	113,09	112,38	0,71	74,19	40,36	33,83	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,69	-	0,00			3,86
Среднее	23,90	-	115,31	112,70	2,62	80,29	42,17	38,12	7,00	5,00	4,49	-	-	-	-	-	-	-	20,21	-	-	-	-	4,49
Итого	741,00		3574,75	3493,64	81,11						139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.02.15 15:00	4286,25	4194,63	0,00	-	0,00	-	176,08	
	24.02.15 14:00	6758,26	6653,53	0,00	-	0,00	-	266,71	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28 02 15 г.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ