Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9214.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 24 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208787 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 104,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	156,08	156,08	0,00	80,36	51,79	28,57	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
02.02.15	24,00	-	155,86	155,86	0,00	79,76	51,42	28,34	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
03.02.15	24,00	-	154,50	154,50	0,00	79,64	51,10	28,54	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
04.02.15	24,00	-	152,82	152,82	0,00	80,70	51,16	29,54	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
05.02.15	24,00	-	152,48	152,48	0,00	81,74	51,42	30,32	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
06.02.15	24,00	-	159,34	159,34	0,00	81,78	52,12	29,66	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
07.02.15	24,00	-	169,89	169,89	0,00	82,32	53,87	28,45	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
08.02.15	24,00	-	169,88	169,88	0,00	82,06	53,88	28,18	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
09.02.15	24,00	-	164,14	164,14	0,00	81,55	52,43	29,12	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
10.02.15	24,00	-	156,36	156,36	0,00	81,00	51,46	29,54	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
11.02.15	24,00	-	149,06	149,06	0,00	78,97	50,20	28,77	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
12.02.15	24,00	-	146,52	146,52	0,00	78,17	49,59	28,58	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
13.02.15	24,00	-	148,93	148,93	0,00	79,22	50,33	28,89	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
14.02.15	24,00	-	149,21	149,21	0,00	78,99	50,06	28,93	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
15.02.15	24,00	-	145,27	145,27	0,00	79,00	49,31	29,69	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
16.02.15	24,00	-	157,64	157,64	0,00	79,44	50,36	29,08	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
17.02.15	24,00	-	170,15	170,15	0,00	82,06	52,72	29,34	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
18.02.15	24,00	-	173,74	173,74	0,00	82,02	53,53	28,49	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
19.02.15	24,00	-	174,37	174,37	0,00	81,45	53,85	27,60	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
20.02.15	24,00	-	175,02	172,95	2,07	79,42	53,30	26,12	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,69
21.02.15	24,00	-	174,67	169,26	5,41	76,96	52,26	24,70	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,28			4,61
22.02.15	24,00	-	175,82	168,07	7,75	75,67	51,66	24,01	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,40			4,62
23.02.15	24,00		160,53	159,84	0,69	80,10	51,72	28,38	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04	-	-	4,59
Среднее	24,00	-	160,53	159,84	0,69	80,10	51,72	28,38	7,00	5,00	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	4,59
Итого	552,00		3692,28	3676,36	15,92						104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	105,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,54** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" Пункт потребления ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «18» 02 15 г.

печать энергосбыта