Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: Телефон: - -
Строит.Адрес: Ивановская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 115,5 Qтех.тех.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	132,98	132,98	0,00	86,36	40,83	45,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
25.01.15	24,00	-	131,48	131,48	0,00	86,36	40,90	45,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,98
26.01.15	24,00	-	131,49	131,49	0,00	85,75	41,17	44,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
27.01.15	24,00	-	131,93	131,93	0,00	81,99	40,08	41,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,53
28.01.15	24,00	-	131,56	131,56	0,00	82,49	40,21	42,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
29.01.15	24,00	-	130,82	130,82	0,00	80,71	39,72	40,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
30.01.15	24,00	-	132,56	132,56	0,00	78,10	39,53	38,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
31.01.15	24,00	-	132,90	132,90	0,00	76,32	39,16	37,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
01.02.15	24,00	-	132,74	132,74	0,00	76,46	39,34	37,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
02.02.15	24,00	-	132,67	132,67	0,00	76,43	39,19	37,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
03.02.15	24,00	-	132,31	132,31	0,00	76,38	39,12	37,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
04.02.15	24,00	-	132,48	132,48	0,00	77,74	39,43	38,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
05.02.15	24,00	-	132,59	132,59	0,00	79,22	39,57	39,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
06.02.15	24,00	-	132,35	132,35	0,00	78,38	39,11	39,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
07.02.15	24,00	-	132,34	132,34	0,00	78,53	39,43	39,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
08.02.15	24,00	-	132,16	132,16	0,00	78,89	39,67	39,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
09.02.15	24,00	-	131,83	131,83	0,00	79,18	38,97	40,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,30
10.02.15	24,00	-	145,12	145,12	0,00	76,67	40,33	36,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
11.02.15	24,00	-	153,08	153,08	0,00	77,22	42,27	34,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
12.02.15	24,00	-	152,98	152,98	0,00	75,94	42,05	33,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
13.02.15	24,00	-	152,93	152,93	0,00	77,70	42,69	35,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
14.02.15	24,00	-	152,60	152,60	0,00	76,92	42,34	34,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
15.02.15	24,00	-	152,40	152,40	0,00	76,99	41,91	35,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
16.02.15	24,00	-	144,24	144,24	0,00	76,91	40,37	36,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
17.02.15	24,00	-	138,44	138,44	0,00	79,20	39,90	39,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
18.02.15	24,00	-	137,08	137,08	0,00	78,25	39,58	38,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,30
19.02.15	24,00	-	137,39	137,39	0,00	78,17	40,11	38,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
20.02.15	24,00	-	138,65	138,65	0,00	75,70	40,18	35,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
21.02.15	24,00	-	139,03	139,03	0,00	73,29	39,52	33,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
22.02.15	24,00	-	138,28	138,28	0,00	72,07	38,89	33,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,59
23.02.15	24,00		137,65	137,65	0,00	78,48	40,19	38,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,26
Среднее	24,00	-	137,65	137,65	-	78,48	40,19	38,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,26
Итого	744,00		4267,06	4267,06	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	162,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	08.02.15 19:00	41688,58	41605,86	-	-	-	-	1282,12	-
	23.02.15 15:00	43816,35	43733,63	-	-	-	-	1358,63	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.