Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9210.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208796-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208796 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: (Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

106,5

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	162,78	162,78	0,00	90,11	59,46	30,65	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
25.01.15	24,00	-	183,95	183,95	0,00	90,92	59,52	31,40	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
26.01.15	24,00	-	184,11	184,11	0,00	90,56	59,66	30,90	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,71
27.01.15	23,00	-	176,86	176,86	0,00	86,41	57,64	28,77	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
28.01.15	24,00	-	183,90	183,90	0,00	87,05	57,68	29,37	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,41
29.01.15	24,00	-	182,42	182,42	0,00	84,91	56,90	28,01	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
30.01.15	24,00	-	184,91	184,91	0,00	81,95	55,96	25,99	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
31.01.15	24,00	-	185,15	185,15	0,00	80,29	54,87	25,42	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
01.02.15	24,00	-	184,94	184,94	0,00	80,39	54,95	25,44	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
02.02.15	24,00	-	184,97	184,97	0,00	80,53	54,79	25,74	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
03.02.15	24,00	-	184,35	184,35	0,00	80,50	54,68	25,82	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
04.02.15	24,00	-	184,60	184,60	0,00	82,13	55,25	26,88	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
05.02.15	24,00	-	184,68	184,68	0,00	83,54	56,06	27,48	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
06.02.15	24,00	-	184,40	184,40	0,00	82,65	55,04	27,61	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
07.02.15	24,00	-	184,44	184,44	0,00	82,78	55,43	27,35	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
08.02.15	24,00	-	183,89	183,89	0,00	83,31	55,80	27,51	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
09.02.15	24,00	-	183,45	183,45	0,00	83,49	55,22	28,27	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,20
10.02.15	24,00	-	203,73	203,73	0,00	80,23	55,46	24,77	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
11.02.15	24,00	-	213,04	213,04	0,00	80,74	57,32	23,42	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
12.02.15	24,00	-	212,68	212,68	0,00	79,44	56,44	23,00	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
13.02.15	24,00	-	212,73	212,73	0,00	81,07	57,66	23,41	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,99
14.02.15	24,00	-	212,19	212,19	0,00	79,75	57,10	22,65	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
15.02.15	24,00	-	211,62	211,62	0,00	80,63	56,96	23,67	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
16.02.15	24,00	-	199,91	199,91	0,00	80,69	55,54	25,15	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
17.02.15	24,00	-	193,36	193,36	0,00	83,16	55,80	27,36	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
18.02.15	24,00	-	191,47	191,47	0,00	82,34	55,21	27,13	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
19.02.15	24,00	-	191,98	191,98	0,00	82,07	55,67	26,40	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
20.02.15	24,00	-	193,67	193,67	0,00	79,17	54,90	24,27	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
21.02.15	24,00	-	193,88	193,88	0,00	76,68	53,66	23,02	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
22.02.15	24,00	-	192,64	192,64	0,00	75,50	52,79	22,71	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
23.02.15	24,00		190,89	190,89	0,00	82,43	56,11	26,32	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,01
Среднее	23,99	-	190,89	190,89	-	82,43	56,11	26,32	7,00	5,00	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01
Итого	1679,00		5917,59	5917,59	0,00						155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Неладка!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.