Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9239.038,1
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205557-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)+1,48

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,798 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 239,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.02.15 | 24,00 | - | 130,63 | 130,63 | 0,00 | 79,42 | 42,81 | 36,61 | 7,00 | 5,00 | 4,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,78 |
| 02.02.15 | 24,00 | - | 131,25 | 131,25 | 0,00 | 78,81 | 42,64 | 36,17 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,75 |
| 03.02.15 | 24,00 | - | 131,13 | 131,13 | 0,00 | 78,69 | 42,50 | 36,19 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,75 |
| 04.02.15 | 24,00 | - | 130,98 | 130,98 | 0,00 | 79,71 | 42,57 | 37,14 | 7,00 | 5,00 | 4,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,87 |
| 05.02.15 | 24,00 | - | 130,76 | 130,76 | 0,00 | 80,74 | 42,62 | 38,12 | 7,00 | 5,00 | 4,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,98 |
| 06.02.15 | 24,00 | - | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 80,72 | 42,55 | 38,17 | 7,00 | 5,00 | 5,01 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,01 |
| 07.02.15 | 24,00 | - | 130,89 | 130,89 | 0,00 | 81,29 | 43,06 | 38,23 | 7,00 | 5,00 | 5,01 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,01 |
| 08.02.15 | 24,00 | - | 131,62 | 131,62 | 0,00 | 81,03 | 43,04 | 37,99 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,00 |
| 09.02.15 | 24,00 | - | 130,92 | 130,92 | 0,00 | 80,50 | 42,32 | 38,18 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,00 |
| 10.02.15 | 24,00 | - | 122,08 | 122,08 | 0,00 | 79,90 | 41,20 | 38,70 | 7,00 | 5,00 | 4,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,73 |
| 11.02.15 | 24,00 | - | 113,15 | 113,15 | 0,00 | 77,84 | 39,70 | 38,14 | 7,00 | 5,00 | 4,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,32 |
| 12.02.15 | 24,00 | - | 112,04 | 112,04 | 0,00 | 77,01 | 39,01 | 38,00 | 7,00 | 5,00 | 4,26 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,26 |
| 13.02.15 | 24,00 | - | 111,77 | 111,77 | 0,00 | 78,06 | 39,52 | 38,54 | 7,00 | 5,00 | 4,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,31 |
| 14.02.15 | 24,00 | - | 111,93 | 111,93 | 0,00 | 77,80 | 39,27 | 38,53 | 7,00 | 5,00 | 4,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,31 |
| 15.02.15 | 24,00 | - | 111,55 | 111,55 | 0,00 | 77,83 | 38,84 | 38,99 | 7,00 | 5,00 | 4,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,35 |
| 16.02.15 | 24,00 | - | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78,32 | 40,13 | 38,19 | 7,00 | 5,00 | 4,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,74 |
| 17.02.15 | 24,00 | - | 131,21 | 131,21 | 0,00 | 80,96 | 41,87 | 39,09 | 7,00 | 5,00 | 5,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,13 |
| 18.02.15 | 24,00 | - | 132,23 | 132,23 | 0,00 | 80,94 | 42,12 | 38,82 | 7,00 | 5,00 | 5,14 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,14 |
| 19.02.15 | 22,00 | - | 120,80 | 120,80 | 0,00 | 80,34 | 42,48 | 37,86 | 7,00 | 5,00 | 4,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,58 |
| 20.02.15 | 24,00 | - | 132,14 | 132,14 | 0,00 | 78,45 | 42,28 | 36,17 | 7,00 | 5,00 | 4,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,78 |
| 21.02.15 | 24,00 | - | 132,52 | 132,52 | 0,00 | 76,03 | 41,63 | 34,40 | 7,00 | 5,00 | 4,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,56 |
| 22.02.15 | 24,00 | - | 132,67 | 132,67 | 0,00 | 74,73 | 41,17 | 33,56 | 7,00 | 5,00 | 4,46 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,46 |
| 23.02.15 | 24,00 | - | 132,50 | 132,50 | 0,00 | 74,88 | 41,33 | 33,55 | 7,00 | 5,00 | 4,45 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,45 |
| Среднее | 23,91 | - | 126,08 | 126,08 | - | 78,87 | 41,51 | 37,36 | 7,00 | 5,00 | 4,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,71 |
| Итого | 550,00 | | 2899,76 | 2899,76 | 0,00 | | | | | | 108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,23 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
Печать энергосбыта
«28» 02 15 г.