Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9239.038,1
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208193 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: 0,198

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 2394 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	104,13	104,13	0,00	79,56	47,16	32,40	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
02.02.15	24,00	-	104,29	104,29	0,00	78,94	46,92	32,02	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
03.02.15	24,00	-	103,77	103,77	0,00	78,82	46,71	32,11	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
04.02.15	24,00	-	103,35	103,35	0,00	79,84	46,88	32,96	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
05.02.15	24,00	-	103,22	103,22	0,00	80,87	46,99	33,88	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
06.02.15	24,00	-	103,51	103,51	0,00	80,85	47,05	33,80	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
07.02.15	24,00	-	103,28	103,28	0,00	81,41	47,49	33,92	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
08.02.15	24,00	-	103,96	103,96	0,00	81,17	47,51	33,66	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
09.02.15	24,00	-	103,05	103,05	0,00	80,64	46,49	34,15	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
10.02.15	24,00	-	96,32	96,32	0,00	80,06	45,51	34,55	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
11.02.15	24,00	-	91,19	91,19	0,00	78,00	44,23	33,77	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
12.02.15	24,00	-	91,43	91,43	0,00	77,20	43,79	33,41	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
13.02.15	24,00	-	91,55	91,55	0,00	78,24	44,32	33,92	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
14.02.15	24,00	-	91,35	91,35	0,00	78,00	44,07	33,93	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
15.02.15	24,00	-	91,00	91,00	0,00	78,02	43,79	34,23	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
16.02.15	24,00	-	98,98	98,98	0,00	78,49	44,69	33,80	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
17.02.15	24,00	-	104,13	104,13	0,00	81,11	46,50	34,61	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
18.02.15	24,00	-	104,84	104,84	0,00	81,08	46,88	34,20	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
19.02.15	22,00	-	95,80	95,80	0,00	80,46	46,94	33,52	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
20.02.15	24,00	-	104,60	104,60	0,00	78,56	46,64	31,92	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
21.02.15	24,00	-	105,25	105,25	0,00	76,13	46,00	30,13	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
22.02.15	24,00	-	105,54	105,54	0,00	74,83	45,20	29,63	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
23.02.15	24,00	-	105,26	105,26	0,00	74,95	45,32	29,63	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
Среднее	23,91	-	100,43	100,43	-	79,01	45,96	33,05	7,00	5,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
Итого	550,00		2309,80	2309,80	0,00						76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 02 15 г.