

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 10-1, ГВС
 Дворов: 31502
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Вычислитель: СЛТ-943 № 04788
 Подходящий тр. VA2305M 50
 Обрат. тр. VA2305M 25

Гр. Подпитки

Установленные приборы:
 Приборы УЛТ3 поверены до

Гмах Гмлн

Темпопогр. КТТП-05
 МЕТРАН-55-ДМ
 МЕТРАН-55-ДМ
 МЕТРАН-55-ДМ

ТВх=0 С

Расчетный алгоритм: $Зима: Q = M1 \cdot (h1 - hxв) - M2 \cdot (h2 - hxв)$ лето: $Q = M1 \cdot (h1 - hxв) - M2 \cdot (h2 - hxв)$

Дворовные нагрузки, Гкал/ч, Гвтнт. = Qвтнт. = Qтех.пот. = QГВС

Дворовные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Гвтнт. = Gвтнт. = Gтех.пот. = GГВС, M =

Фактические нагрузки: Gот ф. = t/сут Gтв ф. = t/сут Qот ф. = Гкал/мес Qот ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Дата	часы	Подходящий трубопровод					Обратный трубопровод				
		Г1, %	Т1, C	Р1, кгс/см	В1, м/куб	Г1, Гкал	Г2, %	Т2, C	Р2, кгс/см	В2, м/куб	Г2, Гкал

23.01.15	24	62,07	6,88	127,288	40,22	7,03	48,875	21,85	78,412	5,816
24	24	62,32	6,83	140,519	42,21	6,96	51,250	20,11	89,268	6,462
25.01.15	24	62,36	6,80	142,938	41,86	6,95	50,266	20,50	92,671	6,674
26.01.15	24	62,26	6,87	131,244	41,47	6,99	50,610	20,79	80,633	5,950
27.01.15	24	62,17	6,89	125,995	40,95	7,00	51,308	21,22	74,287	5,590
28.01.15	24	62,20	6,89	126,124	40,99	7,00	50,534	21,21	75,590	5,656
29.01.15	24	62,19	6,90	127,524	41,23	7,01	50,287	20,96	77,237	5,739
30.01.15	24	62,24	6,88	131,396	42,27	6,98	51,585	19,98	79,811	5,877
31.01.15	24	62,24	6,88	136,931	42,67	6,99	49,639	19,57	87,293	6,278
02.02.15	24	62,11	6,89	126,723	43,00	6,93	50,589	19,34	94,437	6,730
03.02.15	24	62,01	6,93	122,765	41,04	7,04	48,001	20,97	74,764	5,669
04.02.15	24	62,07	6,90	126,075	41,47	7,02	49,442	20,60	76,634	5,529
05.02.15	24	62,15	6,89	128,504	41,12	7,00	50,561	21,03	77,943	5,659
06.02.15	24	62,07	6,94	122,149	40,54	7,04	48,243	21,53	73,906	5,788
07.02.15	24	62,21	6,87	132,493	41,89	6,99	49,316	20,32	83,177	5,13
08.02.15	24	62,27	6,81	136,179	42,02	6,96	49,875	20,25	86,303	6,053
09.02.15	24	62,16	6,90	130,901	42,02	6,96	49,875	20,25	86,303	6,257
10.02.15	24	62,01	6,91	122,048	39,97	7,03	47,813	21,52	83,565	6,090
11.02.15	24	60,28	6,81	134,788	41,32	6,93	51,477	18,96	74,235	5,543
12.02.15	24	62,23	6,81	129,806	41,96	6,94	53,073	20,27	76,733	5,884
13.02.15	24	62,17	6,84	127,114	42,29	6,94	53,497	19,88	73,616	5,731
14.02.15	24	62,19	6,81	133,844	42,88	6,92	53,719	19,88	73,616	5,524
15.02.15	24	62,25	6,79	142,074	42,11	6,93	49,545	19,31	80,124	5,898
16.02.15	24	62,02	6,90	124,600	39,67	7,03	46,447	22,35	78,153	6,624
17.02.15	24	62,12	6,89	128,758	41,83	7,01	46,423	22,55	82,335	5,768
18.02.15	24	62,27	6,89	139,374	41,83	7,01	46,228	22,55	82,335	6,039
19.02.15	24	62,42	6,82	146,124	43,44	6,93	48,982	18,97	93,145	6,613
20.02.15	24	62,37	6,82	134,221	43,75	6,92	49,421	18,63	84,800	6,855
21.02.15	24	62,42	6,74	158,500	44,84	6,85	53,164	17,58	105,336	6,086
22.02.15	24	62,25	6,78	152,189	44,04	6,88	51,927	18,21	100,261	7,363
Среднее	24,00	62,14	6,86	133,349	41,77	6,98	49,984	20,37	83,365	6,074
Итого	744,0			4133,809	0,000		1549,502	0,000	2584,307	188,30

Ориентировочно до конца месяца (+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
 Итого за февраль 2015: 843,227 1189,651 293,651 456,636 1386,518 549,576 733,015 2400,868 39,23 173,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	Q1, Гкал	Г2, Гкал	Q2, Гкал	Г3, Гкал	Г4, Гкал	Q1, Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	34753,235	14122,941	-	-	-	628,086	
22.02.15 22:00	38820,074	-	15644,834	-	-	1813,392	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до Улаа учета Гкв =

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Финансовый отдел «Невский» ОАО «ТЭК-1» филиал по адресу: Теловой Шеремин

Отдел бухгалтерии и анализа

Генеральный отчет принят условно

о передаче до получения Акта приема-передачи

ТКО: ОАО "Телосеть Санкт-Петербурга"

График: 150/70

Схема подключения: Абухтубная

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 10-1, ГВС