

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, ГВС
 График: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВК7-7 № 48506

расходомер
 Подающий тр. ПРМ 40
 Обратн.тр. ПРМ 20

тр.цирк. ГВС
 тр. Подпитки

Приборы УЛТЗ поверены до

Темперопробр. КТТТр-05
 Темперопробр. КТТТр-05

ТХв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм:
 зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hxb) - M2 \cdot (h2 - hxb)$
 лето: $Q = M1 \cdot (h1 - hxb) - M2 \cdot (h2 - hxb)$
 Расчетные нагрузки, Гкал/ч, Гвт.пот. = Qтхв.пот. = Qтхв
 Дневные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтхв.ср = Qтхв.ср
 Дневные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Gвт.пот. = Gвт.пот. = Gвт.ср = Gвт.м = Gвт.п
 Фактические нагрузки: Gвт.ф. = т/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Дата	часы	Подводящий трубопровод					Обратный трубопровод				
		Г1, %	Т1, C	Р1, кг/см	В1, м/куб	Q1, Гкал	Г2, %	Т2, C	Р2, кг/см	В2, м/куб	Q2, Гкал

23.01.15	24	-	-	-	36,640	7,00	66,49	-	-	-	61,38	6,50	30,490	5,11	6,150	0,561
24.01.15	24	-	-	-	66,72	7,00	66,81	-	-	-	61,79	6,50	31,100	4,93	7,180	0,633
25.01.15	24	-	-	-	66,81	7,00	66,81	-	-	-	62,04	6,50	31,100	4,77	8,660	0,726
26.01.15	24	-	-	-	66,62	7,00	66,62	-	-	-	61,72	6,50	31,260	4,90	6,070	0,560
27.01.15	24	-	-	-	66,62	7,00	66,62	-	-	-	61,67	6,50	31,350	4,95	6,160	0,559
28.01.15	24	-	-	-	66,61	7,00	66,61	-	-	-	61,61	6,50	31,110	5,00	6,110	0,551
29.01.15	24	-	-	-	66,62	7,00	66,62	-	-	-	57,16	6,50	32,000	3,95	6,770	0,560
30.01.15	24	-	-	-	61,11	7,00	61,11	-	-	-	61,67	6,50	31,070	4,95	6,110	0,551
31.01.15	24	-	-	-	66,68	7,00	66,68	-	-	-	62,00	6,50	31,440	4,79	7,540	0,658
01.02.15	24	-	-	-	66,79	7,00	66,79	-	-	-	62,01	6,50	30,760	4,67	7,910	0,658
02.02.15	24	-	-	-	66,64	7,00	66,64	-	-	-	61,64	6,50	30,910	4,79	7,540	0,658
03.02.15	24	-	-	-	66,62	7,00	66,62	-	-	-	61,50	6,50	30,590	5,00	5,870	0,546
04.02.15	24	-	-	-	66,63	7,00	66,63	-	-	-	61,50	6,50	30,590	5,12	5,140	0,497
05.02.15	24	-	-	-	66,65	7,00	66,65	-	-	-	61,54	6,50	31,290	5,09	5,370	0,520
06.02.15	24	-	-	-	66,80	7,00	66,80	-	-	-	61,70	6,50	31,870	4,95	5,800	0,545
07.02.15	24	-	-	-	66,95	7,00	66,95	-	-	-	63,67	6,50	50,630	3,77	6,700	0,600
08.02.15	24	-	-	-	67,02	7,00	67,02	-	-	-	63,67	6,50	50,630	3,28	4,510	0,498
09.02.15	24	-	-	-	67,02	7,00	67,02	-	-	-	63,93	6,50	50,610	3,09	6,210	0,627
10.02.15	24	-	-	-	66,73	7,00	66,73	-	-	-	63,35	6,50	49,870	3,31	5,360	0,534
11.02.15	24	-	-	-	66,83	7,00	66,83	-	-	-	63,64	6,50	52,280	3,19	4,130	0,466
12.02.15	24	-	-	-	66,87	7,00	66,87	-	-	-	63,89	6,50	54,100	2,98	5,130	0,521
14.02.15	24	-	-	-	66,93	7,00	66,93	-	-	-	63,88	6,50	53,620	3,08	4,070	0,459
15.02.15	24	-	-	-	66,96	7,00	66,96	-	-	-	63,83	6,50	50,300	3,05	5,330	0,552
16.02.15	24	-	-	-	66,49	7,00	66,49	-	-	-	62,21	6,50	37,350	4,28	7,100	0,671
17.02.15	24	-	-	-	66,49	7,00	66,49	-	-	-	62,21	6,50	37,350	3,13	7,100	0,529
18.02.15	24	-	-	-	66,54	7,00	66,54	-	-	-	61,29	6,50	30,060	5,20	6,620	0,591
19.02.15	24	-	-	-	66,78	7,00	66,78	-	-	-	61,50	6,50	30,340	5,04	7,240	0,630
20.02.15	24	-	-	-	66,79	7,00	66,79	-	-	-	62,03	6,50	32,190	4,75	7,070	0,622
21.02.15	24	-	-	-	66,75	7,00	66,75	-	-	-	62,32	6,50	33,270	4,47	6,730	0,598
22.02.15	24	-	-	-	66,81	7,00	66,81	-	-	-	62,28	6,50	31,970	4,53	7,340	0,640
Среднее	24,00	-	-	-	66,55	7,00	66,55	-	-	-	62,25	6,50	37,705	4,30	6,215	0,575
Итого	744,0	-	-	-	1361,520	0,000	-	-	-	-	-	1168,840	0,000	192,680	0,00	17,82

Ориентировочно до конца месяца (+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
 236,931 323,370 1275,081
 195,360 266,130 1098,070
 41,571 57,240 177,011
 3,67 5,16 16,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	Г1, Гкал	Г2, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	Q4, Гкал	Показания ГВС
23.01.15 10:00	54319,920	-	39797,100	-	-	1061,104
22.02.15 17:00	55654,730	-	40943,880	-	-	1078,499

0,00 часов

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гвх =

Гкал

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов

Дополнительно
 Отдел бухгалтерии
 26.02.2015
 по форме по получению АИТА по п. 17.1
 ООО "ЖКС-2 Невского района"