

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 45097
 пасодомер
 Подающий тр. ПРМ 50
 Обратн.тр. ПРМ 50
 Тр. Подпитки
 Тр-4: ГВС
 Тр.чирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: $Q = M1 * (h1 - hxb) - M2 * (h2 - hxv)$ лето:
 Дневные нагрузки, Гкал/ч, Qдн = Qдент = Qдех.пот. = Qдвс =
 Дневные нагрузки (сп.нас), Гкал/ч, Qдн.гвс.сп = Qдн.гвс.сп =
 Дневные нагрузки (сп.нас), Гкал/ч, Qдн.гвс.сп = Gвент. = Gвент. =
 Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gот ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.сп.ф. = Гкал/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод									
		Г1, %	T1, C	P1, кг/см	G1, тонн	Q1, Гкал	Г2, %	T2, C	P2, кг/см	G2, тонн	Q2, Гкал					
23.01.15	24	-	-	-	78,20	10,30	361,990	5,60	57,87	361,480	20,33	0,510	0,00	0,00	0,00	7,423
24.01.15	24	-	-	-	76,77	10,30	367,150	5,60	57,77	366,750	19,00	0,400	0,00	0,00	0,00	7,033
25.01.15	24	-	-	-	75,18	10,30	367,450	5,60	56,88	366,970	18,30	0,480	0,00	0,00	0,00	6,784
26.01.15	24	-	-	-	75,51	10,30	368,430	5,60	57,35	367,980	18,16	0,450	0,00	0,00	0,00	6,750
27.01.15	24	-	-	-	73,91	10,30	367,020	5,60	56,13	366,480	17,78	0,540	0,00	0,00	0,00	6,589
28.01.15	24	-	-	-	73,05	10,30	366,730	5,60	55,56	366,310	17,49	0,420	0,00	0,00	0,00	6,468
29.01.15	24	-	-	-	73,34	10,30	367,130	5,60	55,91	366,710	17,43	0,420	0,00	0,00	0,00	6,451
30.01.15	24	-	-	-	54,03	10,30	371,280	5,60	43,25	370,900	10,78	0,380	0,00	0,00	0,00	4,011
31.01.15	24	-	-	-	67,44	10,30	375,270	5,60	52,60	374,940	14,84	0,330	0,00	0,00	0,00	5,611
01.02.15	24	-	-	-	65,17	10,30	375,630	5,60	51,34	375,250	13,83	0,380	0,00	0,00	0,00	5,243
02.02.15	24	-	-	-	66,56	10,30	375,790	5,60	52,04	375,450	14,52	0,340	0,00	0,00	0,00	5,501
03.02.15	24	-	-	-	69,76	10,30	375,000	5,60	54,03	374,660	15,73	0,340	0,00	0,00	0,00	5,949
04.02.15	24	-	-	-	71,37	10,30	375,200	5,60	54,98	374,880	16,39	0,320	0,00	0,00	0,00	6,198
05.02.15	24	-	-	-	74,21	10,30	374,910	5,60	56,12	374,990	17,12	0,330	0,00	0,00	0,00	6,481
06.02.15	24	-	-	-	74,21	10,30	374,910	5,60	56,12	374,990	17,12	0,330	0,00	0,00	0,00	6,481
07.02.15	24	-	-	-	73,09	10,30	375,140	5,60	56,29	374,870	16,80	0,270	0,00	0,00	0,00	6,444
08.02.15	24	-	-	-	73,14	10,30	375,040	5,60	56,26	374,990	16,88	0,250	0,00	0,00	0,00	6,378
09.02.15	24	-	-	-	74,67	10,30	374,630	5,60	57,02	374,990	17,65	0,240	0,00	0,00	0,00	6,659
10.02.15	24	-	-	-	75,04	10,30	374,470	5,60	57,30	374,260	17,74	0,210	0,00	0,00	0,00	6,692
11.02.15	24	-	-	-	72,08	10,30	374,460	5,60	56,11	374,120	15,97	0,340	0,00	0,00	0,00	6,028
12.02.15	24	-	-	-	65,25	10,30	375,170	5,60	51,47	374,880	13,78	0,290	0,00	0,00	0,00	5,212
13.02.15	24	-	-	-	68,12	10,30	374,800	5,60	53,22	374,520	14,90	0,280	0,00	0,00	0,00	5,629
14.02.15	24	-	-	-	69,36	10,30	374,820	5,60	53,98	374,610	15,38	0,210	0,00	0,00	0,00	5,802
15.02.15	24	-	-	-	71,04	10,30	374,780	5,60	54,77	374,460	16,27	0,320	0,00	0,00	0,00	6,147
16.02.15	24	-	-	-	73,68	10,30	374,650	5,60	56,14	374,350	17,54	0,300	0,00	0,00	0,00	6,617
17.02.15	24	-	-	-	74,79	10,30	374,450	5,60	56,76	374,240	18,03	0,210	0,00	0,00	0,00	6,796
18.02.15	24	-	-	-	75,19	10,30	374,710	5,60	57,19	374,480	18,00	0,300	0,00	0,00	0,00	6,792
19.02.15	24	-	-	-	68,75	10,30	374,990	5,60	53,61	374,690	15,14	0,300	0,00	0,00	0,00	5,718
20.02.15	24	-	-	-	63,16	10,30	372,590	5,60	50,02	372,250	13,14	0,340	0,00	0,00	0,00	4,944
21.02.15	24	-	-	-	60,84	10,30	364,030	5,60	48,21	363,590	12,63	0,440	0,00	0,00	0,00	4,643
22.02.15	24	-	-	-	70,86	10,30	372,434	5,60	54,56	372,098	16,31	0,336	0,00	0,00	0,00	6,118
Среднее	24,00	-	-	-	70,86	10,30	372,434	5,60	54,56	372,098	16,31	0,336	0,00	0,00	0,00	6,118
Итого	744,0	-	-	-	11545,464	0,000	-	-	11535,038	0,000	10,426	0,00	0,00	0,00	189,66	

Ориентировочно до конца месяца (+)
 Копректровка за прошлый месяц (-)
Итого за февраль 2015:
 2235,304 3270,201 10510,567 2233,455 3264,364 10504,129 1,848 5,837 6,437 35,68 54,05 171,29

Дата и время	Г1,т	Q1,Гкал	Г2,т	Q2,Гкал	Г3,т	Q3,Гкал	Г4,т	Q4,Гкал	Показанная ТВС
23.01.15 10:00	187476,580	-	181234,060	-	0,000	0,000	0,000	0,000	1906,650
22.02.15 17:00	198762,960	-	192510,210	-	0,000	0,000	0,000	0,000	4090,386

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tв =
 всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до вала учета tс =
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов
 Отдел расчетов и анализа
 отчетов
 Отчет принят в основном
 10 января по подлиннику КИТА Лепуева 27