ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45113
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС				--	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	78,03	10,30	139,740	-	-	50,87	5,60	137,450	-	27,16	2,290	0,00	0,00	0,00	3,924
24.01.15	24	-	76,67	10,30	142,050	-	-	51,12	5,60	139,790	-	25,55	2,260	0,00	0,00	0,00	3,757
25.01.15	24	-	74,98	10,30	142,030	-	-	50,38	5,60	139,770	-	24,60	2,260	0,00	0,00	0,00	3,618
26.01.15	24	-	75,37	10,30	135,450	-	-	50,96	5,60	131,390	-	24,41	4,060	0,00	0,00	0,00	3,523
27.01.15	24	-	73,78	10,30	142,370	-	-	50,28	5,60	139,610	-	23,50	2,760	0,00	0,00	0,00	3,496
28.01.15	24	-	72,83	10,30	142,200	-	-	49,88	5,60	139,490	-	22,95	2,710	0,00	0,00	0,00	3,408
29.01.15	24	-	73,20	10,30	142,450	-	-	50,07	5,60	139,710	-	23,13	2,740	0,00	0,00	0,00	3,442
30.01.15	24	-	54,04	10,30	144,120	-	-	39,56	5,60	141,470	-	14,48	2,650	0,00	0,00	0,00	2,183
31.01.15	24	-	67,37	10,30	145,690	-	-	47,27	5,60	143,010	-	20,10	2,680	0,00	0,00	0,00	3,065
01.02.15	24	-	65,04	10,30	145,940	-	-	46,28	5,60	143,240	-	18,76	2,700	0,00	0,00	0,00	2,872
02.02.15	24	-	66,29	10,30	146,050	-	-	46,71	5,60	143,400	-	19,58	2,650	0,00	0,00	0,00	2,992
03.02.15	24	-	69,50	10,30	145,840	-	-	48,33	5,60	143,150	-	21,17	2,690	0,00	0,00	0,00	3,226
04.02.15	24	-	71,14	10,30	145,950	-	-	49,31	5,60	143,220	-	21,83	2,730	0,00	0,00	0,00	3,328
05.02.15	24	-	73,00	10,30	145,990	-	-	50,14	5,60	143,280	-	22,86	2,710	0,00	0,00	0,00	3,484
06.02.15	24	-	73,96	10,30	145,990	-	-	50,73	5,60	143,230	-	23,23	2,760	0,00	0,00	0,00	3,547
07.02.15	24	-	73,05	10,30	145,930	-	-	50,72	5,60	143,200	-	22,33	2,730	0,00	0,00	0,00	3,407
08.02.15	24	-	72,80	10,30	146,000	-	-	50,51	5,60	143,230	-	22,29	2,770	0,00	0,00	0,00	3,407
09.02.15	24	-	74,51	10,30	145,850	-	-	51,05	5,60	143,120	-	23,46	2,730	0,00	0,00	0,00	3,572
10.02.15	24	-	74,71	10,30	145,780	-	-	51,30	5,60	143,050	-	23,41	2,730	0,00	0,00	0,00	3,566
11.02.15	24	-	72,37	10,30	145,680	-	-	50,86	5,60	142,950	-	21,51	2,730	0,00	0,00	0,00	3,284
12.02.15	24	-	65,12	10,30	145,820	-	-	46,91	5,60	142,980	-	18,21	2,840	0,00	0,00	0,00	2,800
13.02.15	24	-	67,76	10,30	145,800	-	-	48,03	5,60	143,120	-	19,73	2,680	0,00	0,00	0,00	3,016
14.02.15	24	-	69,26	10,30	145,800	-	-	48,74	5,60	143,030	-	20,52	2,770	0,00	0,00	0,00	3,137
15.02.15	24	-	70,75	10,30	145,840	-	-	49,16	5,60	143,080	-	21,59	2,760	0,00	0,00	0,00	3,292
16.02.15	24	-	73,38	10,30	145,780	-	-	50,14	5,60	143,060	-	23,24	2,720	0,00	0,00	0,00	3,538
17.02.15	24	-	74,58	10,30	145,740	-	-	50,68	5,60	142,990	-	23,90	2,750	0,00	0,00	0,00	3,634
18.02.15	24	-	74,94	10,30	145,890	-	-	51,17	5,60	143,140	-	23,77	2,750	0,00	0,00	0,00	3,619
19.02.15	24	-	69,05	10,30	145,820	-	-	48,53	5,60	143,090	-	20,52	2,730	0,00	0,00	0,00	3,134
20.02.15	24	-	63,08	10,30	144,940	-	-	45,48	5,60	142,270	-	17,60	2,670	0,00	0,00	0,00	2,680
21.02.15	24	-	60,80	10,30	141,020	-	-	43,84	5,60	138,650	-	16,96	2,370	0,00	0,00	0,00	2,508
22.02.15	24	-	70,71	10,30	144,452	-	-	48,97	5,60	141,739	-	21,75	2,713	0,00	0,00	0,00	3,282
Среднее	24,00	-	70,71	10,30	144,452	-	-	48,97	5,60	141,739	-	21,75	2,713	-	-	-	3,282
Итого	744,0				4478,002	0,000				4393,909	0,000		84,093	0,00	0,00	0,00	101,74

Ориентировочно до конца месяца(+)	868,836	852,805	16,031	19,20
Корректировка за прошлый месяц (-)	1263,060	1243,119	19,941	28,69
Итого за февраль 2015 :	4083,777	4003,595	80,182	92,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	113613,020	-	80352,150	-	0,000	0,000	3839,187	
22.02.15 18:00	117990,870	-	84647,900	-	0,000	0,000	3937,752	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ