ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44916
расходомер Gmin Gmax
Подающий тр. ПРЭМ 40
Обратн.тр. ПРЭМ 40
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр. КТПТР-05
КТПТР-05

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	77,84	10,30	153,550	-	-	48,17	5,60	152,760	-	29,67	0,790	0,00	0,00	0,00	4,609
24.01.15	24	-	76,48	10,30	156,170	-	-	48,71	5,60	155,430	-	27,77	0,740	0,00	0,00	0,00	4,384
25.01.15	24	-	74,81	10,30	156,240	-	-	48,20	5,60	155,430	-	26,61	0,810	0,00	0,00	0,00	4,208
26.01.15	24	-	75,17	10,30	156,880	-	-	48,68	5,60	156,040	-	26,49	0,840	0,00	0,00	0,00	4,208
27.01.15	24	-	73,62	10,30	156,100	-	-	47,84	5,60	155,190	-	25,78	0,910	0,00	0,00	0,00	4,076
28.01.15	24	-	72,69	10,30	155,980	-	-	47,52	5,60	155,110	-	25,17	0,870	0,00	0,00	0,00	3,980
29.01.15	24	-	73,04	10,30	156,210	-	-	47,88	5,60	155,370	-	25,16	0,840	0,00	0,00	0,00	3,981
30.01.15	24	-	53,97	10,30	157,930	-	-	38,10	5,60	157,180	-	15,87	0,750	0,00	0,00	0,00	2,524
31.01.15	24	-	67,23	10,30	159,700	-	-	45,39	5,60	158,840	-	21,84	0,860	0,00	0,00	0,00	3,536
01.02.15	24	-	64,93	10,30	159,900	-	-	44,63	5,60	159,110	-	20,30	0,790	0,00	0,00	0,00	3,294
02.02.15	24	-	66,20	10,30	160,000	-	-	45,17	5,60	159,220	-	21,03	0,780	0,00	0,00	0,00	3,410
03.02.15	24	-	69,39	10,30	159,820	-	-	46,54	5,60	158,890	-	22,85	0,930	0,00	0,00	0,00	3,705
04.02.15	24	-	71,02	10,30	159,910	-	-	47,13	5,60	158,520	-	23,89	1,390	0,00	0,00	0,00	3,896
05.02.15	24	-	72,87	10,30	159,970	-	-	47,77	5,60	158,080	-	25,10	1,890	0,00	0,00	0,00	4,119
06.02.15	24	-	73,83	10,30	159,840	-	-	48,39	5,60	157,850	-	25,44	1,990	0,00	0,00	0,00	4,176
07.02.15	24	-	72,87	10,30	159,860	-	-	48,19	5,60	157,820	-	24,68	2,040	0,00	0,00	0,00	4,055
08.02.15	24	-	72,70	10,30	159,880	-	-	47,92	5,60	157,900	-	24,78	1,980	0,00	0,00	0,00	4,071
09.02.15	24	-	74,34	10,30	159,700	-	-	48,15	5,60	157,710	-	26,19	1,990	0,00	0,00	0,00	4,290
10.02.15	24	-	74,60	10,30	159,670	-	-	48,61	5,60	158,230	-	25,99	1,440	0,00	0,00	0,00	4,232
11.02.15	24	-	72,10	10,30	159,530	-	-	48,23	5,60	158,650	-	23,87	0,880	0,00	0,00	0,00	3,863
12.02.15	24	-	65,00	10,30	159,670	-	-	44,68	5,60	158,990	-	20,32	0,680	0,00	0,00	0,00	3,286
13.02.15	24	-	67,69	10,30	159,620	-	-	45,85	5,60	158,880	-	21,84	0,740	0,00	0,00	0,00	3,531
14.02.15	24	-	69,11	10,30	159,660	-	-	46,67	5,60	158,810	-	22,44	0,850	0,00	0,00	0,00	3,636
15.02.15	24	-	70,65	10,30	159,620	-	-	46,76	5,60	158,790	-	23,89	0,830	0,00	0,00	0,00	3,864
16.02.15	24	-	73,26	10,30	159,520	-	-	47,54	5,60	158,780	-	25,72	0,740	0,00	0,00	0,00	4,150
17.02.15	24	-	74,43	10,30	159,430	-	-	48,22	5,60	158,740	-	26,21	0,690	0,00	0,00	0,00	4,225
18.02.15	24	-	74,81	10,30	159,600	-	-	48,71	5,60	158,840	-	26,10	0,760	0,00	0,00	0,00	4,214
19.02.15	24	-	68,80	10,30	159,540	-	-	46,35	5,60	158,800	-	22,45	0,740	0,00	0,00	0,00	3,628
20.02.15	24	-	62,95	10,30	158,520	-	-	43,64	5,60	157,810	-	19,31	0,710	0,00	0,00	0,00	3,102
21.02.15	24	-	60,66	10,30	154,120	-	-	42,21	5,60	153,490	-	18,45	0,630	0,00	0,00	0,00	2,883
22.02.15	24	-	60,56	10,30	154,740	-	-	42,12	5,60	154,140	-	18,44	0,600	0,00	0,00	0,00	2,889
Среднее	24,00	-	70,25	10,30	158,415	-	-	46,58	5,60	157,400	-	23,67	1,015	-	-	-	3,807
Итого	744,0				4910,880	0,000				4879,400	0,000		31,480	0,00	0,00	0,00	118,03
Ориентировочно до конца месяца(+)					947,546					943,371			4,174				21,51
Корректировка за прошлый месяц (-)					1385,666					1378,839			6,827				33,30
Итого за февраль 2015 :					4472,760					4443,933			28,827				106,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 10:00	116697,850	-	106983,640	-	0,000	0,000	3376,786	
22.02.15 18:00	121508,470	-	111763,290	-	0,000	0,000	3492,168	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Для сдачи показаний тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____