ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С** Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	70,89	10,30	139,120	-	-	44,35	5,60	139,090	-	26,54	0,030	0,00	0,00	0,00	3,703
24.01.15	24	-	69,57	10,30	141,650	-	-	44,92	5,60	141,600	-	24,65	0,050	0,00	0,00	0,00	3,503
25.01.15	24	-	68,59	10,30	141,300	-	-	44,43	5,60	141,290	-	24,16	0,010	0,00	0,00	0,00	3,423
26.01.15	24	-	69,04	10,30	142,690	-	-	45,09	5,60	142,560	-	23,95	0,130	0,00	0,00	0,00	3,434
27.01.15	24	-	67,97	10,30	143,540	-	-	44,55	5,60	143,540	-	23,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,370
28.01.15	24	-	67,46	10,30	143,230	-	-	44,25	5,60	143,210	-	23,21	0,020	0,00	0,00	0,00	3,334
29.01.15	24	-	67,98	10,30	143,140	-	-	44,46	5,60	143,050	-	23,52	0,090	0,00	0,00	0,00	3,379
30.01.15	24	-	50,80	10,30	143,870	-	-	36,11	5,60	143,810	-	14,69	0,060	0,00	0,00	0,00	2,105
31.01.15	24	-	61,23	10,30	144,020	-	-	42,27	5,60	143,960	-	18,96	0,060	0,00	0,00	0,00	2,742
01.02.15	24	-	59,53	10,30	144,050	-	-	41,59	5,60	143,960	-	17,94	0,090	0,00	0,00	0,00	2,596
02.02.15	24	-	60,07	10,30	143,960	-	-	41,94	5,60	143,800	-	18,13	0,160	0,00	0,00	0,00	2,626
03.02.15	24	-	63,36	10,30	143,470	-	-	43,13	5,60	143,320	-	20,23	0,150	0,00	0,00	0,00	2,919
04.02.15	24	-	64,94	10,30	143,590	-	-	43,62	5,60	143,360	-	21,32	0,230	0,00	0,00	0,00	3,080
05.02.15	24	-	66,48	10,30	143,480	-	-	44,05	5,60	143,250	-	22,43	0,230	0,00	0,00	0,00	3,237
06.02.15	24	-	67,57	10,30	143,310	-	-	44,51	5,60	143,110	-	23,06	0,200	0,00	0,00	0,00	3,324
07.02.15	24	-	67,25	10,30	143,300	-	-	44,57	5,60	143,180	-	22,68	0,120	0,00	0,00	0,00	3,264
08.02.15	24	-	67,14	10,30	143,800	-	-	44,39	5,60	143,580	-	22,75	0,220	0,00	0,00	0,00	3,291
09.02.15	24	-	69,17	10,30	144,150	-	-	44,73	5,60	143,860	-	24,44	0,290	0,00	0,00	0,00	3,548
10.02.15	24	-	69,50	10,30	144,060	-	-	44,94	5,60	143,790	-	24,56	0,270	0,00	0,00	0,00	3,559
11.02.15	24	-	67,63	10,30	143,660	-	-	44,73	5,60	143,510	-	22,90	0,150	0,00	0,00	0,00	3,303
12.02.15	24	-	60,20	10,30	143,780	-	-	41,69	5,60	143,720	-	18,51	0,060	0,00	0,00	0,00	2,671
13.02.15	24	-	63,57	10,30	143,400	-	-	42,62	5,60	143,350	-	20,95	0,050	0,00	0,00	0,00	3,015
14.02.15	24	-	64,93	10,30	143,280	-	-	43,32	5,60	143,210	-	21,61	0,070	0,00	0,00	0,00	3,108
15.02.15	24	-	66,34	10,30	143,340	-	-	43,30	5,60	143,290	-	23,04	0,050	0,00	0,00	0,00	3,313
16.02.15	24	-	68,25	10,30	143,390	-	-	43,98	5,60	143,200	-	24,27	0,190	0,00	0,00	0,00	3,498
17.02.15	24	-	69,14	10,30	143,930	-	-	44,46	5,60	143,600	-	24,68	0,330	0,00	0,00	0,00	3,574
18.02.15	24	-	70,12	10,30	144,020	-	-	44,77	5,60	143,760	-	25,35	0,260	0,00	0,00	0,00	3,674
19.02.15	24	-	64,12	10,30	143,800	-	-	42,99	5,60	143,630	-	21,13	0,170	0,00	0,00	0,00	3,054
20.02.15	24	-	59,26	10,30	143,880	-	-	40,77	5,60	143,860	-	18,49	0,020	0,00	0,00	0,00	2,666
21.02.15	24	-	57,34	10,30	145,610	-	-	39,97	5,60	145,560	-	17,37	0,050	0,00	0,00	0,00	2,538
22.02.15	24	-	56,84	10,30	145,230	-	-	39,75	5,60	145,140	-	17,09	0,090	0,00	0,00	0,00	2,492
Среднее	24,00	-	65,04	10,30	143,453	-	-	43,23	5,60	143,327	-	21,81	0,126	-	-	-	3,140
Итого	744,0				4447,050	0,000				4443,150	0,000		3,900	0,00	0,00	0,00	97,34
Ориентировочно до конца месяца(+)					865,594					864,643			0,951				18,43
Корректировка за прошлый месяц (-)					1262,057					1262,044			0,013				26,66
Итого за февраль 2015 :					4050,587					4045,749			4,839				89,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 10:00	124988,050	-	118818,650	-	0,000	0,000	3320,986	
22.02.15 18:00	129343,280	-	123170,040	-	0,000	0,000	3416,163	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Для по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ