ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 185262
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Подающий тр. ПРЭМ 50 КТПТР-05
Обратн.тр. ПРЭМ 50 КТПТР-05
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	77,51	10,30	233,570	-	-	48,73	5,60	233,410	-	28,78	0,160	0,00	0,00	0,00	6,751
24.01.15	24	-	76,22	10,30	237,680	-	-	48,93	5,60	237,680	-	27,29	0,000	0,00	0,00	0,00	6,505
25.01.15	24	-	74,47	10,30	237,700	-	-	48,37	5,60	237,700	-	26,10	0,000	0,00	0,00	0,00	6,224
26.01.15	24	-	74,86	10,30	237,850	-	-	49,06	5,60	237,850	-	25,80	0,000	0,00	0,00	0,00	6,155
27.01.15	24	-	73,35	10,30	237,130	-	-	48,76	5,60	237,130	-	24,59	0,000	0,00	0,00	0,00	5,849
28.01.15	24	-	72,36	10,30	237,250	-	-	48,05	5,60	237,250	-	24,31	0,000	0,00	0,00	0,00	5,789
29.01.15	24	-	72,78	10,30	237,970	-	-	48,45	5,60	237,970	-	24,33	0,000	0,00	0,00	0,00	5,810
30.01.15	24	-	53,88	10,30	241,170	-	-	38,70	5,60	241,170	-	15,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,642
31.01.15	24	-	67,08	10,30	242,020	-	-	45,50	5,60	242,020	-	21,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,237
01.02.15	24	-	64,70	10,30	242,730	-	-	44,72	5,60	242,730	-	19,98	0,000	0,00	0,00	0,00	4,867
02.02.15	24	-	65,82	10,30	243,070	-	-	45,19	5,60	243,070	-	20,63	0,000	0,00	0,00	0,00	5,029
03.02.15	24	-	69,03	10,30	242,700	-	-	46,44	5,60	242,700	-	22,59	0,000	0,00	0,00	0,00	5,499
04.02.15	24	-	70,70	10,30	242,830	-	-	47,19	5,60	242,600	-	23,51	0,230	0,00	0,00	0,00	5,738
05.02.15	24	-	72,51	10,30	243,010	-	-	48,24	5,60	242,720	-	24,27	0,290	0,00	0,00	0,00	5,930
06.02.15	24	-	73,47	10,30	243,460	-	-	48,50	5,60	243,460	-	24,97	0,000	0,00	0,00	0,00	6,095
07.02.15	24	-	72,70	10,30	243,150	-	-	48,53	5,60	243,150	-	24,17	0,000	0,00	0,00	0,00	5,894
08.02.15	24	-	72,26	10,30	243,160	-	-	48,31	5,60	243,160	-	23,95	0,000	0,00	0,00	0,00	5,843
09.02.15	24	-	74,07	10,30	243,210	-	-	48,82	5,60	243,210	-	25,25	0,000	0,00	0,00	0,00	6,164
10.02.15	24	-	74,14	10,30	243,110	-	-	48,85	5,60	243,110	-	25,29	0,000	0,00	0,00	0,00	6,165
11.02.15	24	-	72,24	10,30	242,930	-	-	48,63	5,60	242,930	-	23,61	0,000	0,00	0,00	0,00	5,752
12.02.15	24	-	64,74	10,30	243,270	-	-	44,86	5,60	243,270	-	19,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,851
13.02.15	24	-	67,20	10,30	243,060	-	-	45,92	5,60	243,060	-	21,28	0,000	0,00	0,00	0,00	5,188
14.02.15	24	-	68,93	10,30	242,940	-	-	46,82	5,60	242,940	-	22,11	0,000	0,00	0,00	0,00	5,388
15.02.15	24	-	70,23	10,30	242,900	-	-	46,98	5,60	242,900	-	23,25	0,000	0,00	0,00	0,00	5,664
16.02.15	24	-	72,85	10,30	242,610	-	-	47,71	5,60	242,610	-	25,14	0,000	0,00	0,00	0,00	6,116
17.02.15	24	-	74,08	10,30	242,260	-	-	48,21	5,60	242,260	-	25,87	0,000	0,00	0,00	0,00	6,284
18.02.15	24	-	74,40	10,30	242,770	-	-	48,72	5,60	242,770	-	25,68	0,000	0,00	0,00	0,00	6,256
19.02.15	24	-	68,89	10,30	243,040	-	-	46,56	5,60	243,040	-	22,33	0,000	0,00	0,00	0,00	5,444
20.02.15	24	-	62,73	10,30	243,290	-	-	43,78	5,60	243,290	-	18,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,626
21.02.15	24	-	60,50	10,30	244,220	-	-	42,60	5,60	244,220	-	17,90	0,000	0,00	0,00	0,00	4,388
22.02.15	24	-	60,26	10,30	243,610	-	-	42,39	5,60	243,610	-	17,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,370
Среднее	24,00	-	69,97	10,30	241,602	-	-	46,86	5,60	241,580	-	23,11	0,022	-	-	-	5,597
Итого	744,0				7489,670	0,000				7488,990	0,000		0,680	0,00	0,00	0,00	173,51
Ориентировочно до конца месяца(+)					1458,686					1458,686			0,000				32,13
Корректировка за прошлый месяц (-)					2116,517					2116,517			0,000				49,25
Итого за февраль 2015 :					6831,839					6831,159			0,680				156,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	76272,650	-	70012,390	-	0,000	0,000	1564,891	
22.02.15 19:00	83608,250	-	77347,310	-	0,000	0,000	1734,397	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата _____