ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ГВС

график: 150/70
Схема подключения:
**ГВС**

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928 Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT | dV | G1гвс | G2гвс | dGгвс | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | fG1, % | T1 C | P1 кгс/см | V1 м/куб | Q1 Гкал | fG2 % | T2 C | P2 кгс/см | V2 м/куб | Q2 Гкал | C | м/куб | тонн | тонн | тонн | Гкал |
| 23.01.15 | 24 | - | 63,36 | 7,09 | 170,674 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,36 | 170,674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,841 |
| 24.01.15 | 24 | - | 63,44 | 7,06 | 180,871 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,44 | 180,871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,503 |
| 25.01.15 | 24 | - | 63,46 | 7,02 | 180,983 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,46 | 180,983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,515 |
| 26.01.15 | 24 | - | 63,42 | 7,08 | 173,582 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,42 | 173,582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,036 |
| 27.01.15 | 24 | - | 63,38 | 7,08 | 169,583 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,38 | 169,583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,775 |
| 28.01.15 | 24 | - | 63,39 | 7,08 | 168,083 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,39 | 168,083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,681 |
| 29.01.15 | 24 | - | 63,35 | 7,09 | 164,622 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,35 | 164,622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,455 |
| 30.01.15 | 24 | - | 63,35 | 7,09 | 166,644 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,35 | 166,644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,583 |
| 31.01.15 | 24 | - | 63,34 | 7,08 | 167,491 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,34 | 167,491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,636 |
| 01.02.15 | 24 | - | 63,39 | 7,03 | 178,524 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,39 | 178,524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,344 |
| 02.02.15 | 24 | - | 63,27 | 7,08 | 166,782 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,27 | 166,782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,579 |
| 03.02.15 | 24 | - | 63,20 | 7,10 | 160,292 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,20 | 160,292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,156 |
| 04.02.15 | 24 | - | 63,25 | 7,08 | 162,978 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,25 | 162,978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,335 |
| 05.02.15 | 24 | - | 63,31 | 7,08 | 166,742 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,31 | 166,742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,583 |
| 06.02.15 | 24 | - | 63,30 | 7,10 | 167,868 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,30 | 167,868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,653 |
| 07.02.15 | 24 | - | 63,33 | 7,08 | 167,513 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,33 | 167,513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,636 |
| 08.02.15 | 24 | - | 63,40 | 7,04 | 176,533 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,40 | 176,533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,220 |
| 09.02.15 | 24 | - | 63,31 | 7,08 | 163,836 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,31 | 163,836 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,399 |
| 10.02.15 | 24 | - | 62,94 | 7,08 | 164,728 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 62,94 | 164,728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,395 |
| 11.02.15 | 24 | - | 61,68 | 7,06 | 172,960 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 61,68 | 172,960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,696 |
| 12.02.15 | 24 | - | 63,33 | 7,07 | 173,246 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,33 | 173,246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,999 |
| 13.02.15 | 24 | - | 63,31 | 7,08 | 172,158 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,31 | 172,158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,928 |
| 14.02.15 | 24 | - | 63,35 | 7,06 | 180,572 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,35 | 180,572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,468 |
| 15.02.15 | 24 | - | 63,38 | 7,02 | 181,529 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,38 | 181,529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,534 |
| 16.02.15 | 24 | - | 63,27 | 7,09 | 162,004 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,27 | 162,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,276 |
| 17.02.15 | 24 | - | 63,32 | 7,08 | 163,526 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,32 | 163,526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,381 |
| 18.02.15 | 24 | - | 63,36 | 7,08 | 166,218 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,36 | 166,218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,558 |
| 19.02.15 | 24 | - | 63,43 | 7,06 | 168,815 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,43 | 168,815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,735 |
| 20.02.15 | 24 | - | 63,38 | 7,07 | 171,752 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,38 | 171,752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,914 |
| 21.02.15 | 24 | - | 63,35 | 7,05 | 182,730 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,35 | 182,730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,605 |
| 22.02.15 | 24 | - | 63,24 | 7,05 | 179,607 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 63,24 | 179,607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,386 |
| Среднее | 24,00 | - | 63,28 | 7,07 | 170,756 | - | - | 0,00 | - | - | - | 63,28 | 170,756 | - | - | - | 10,832 |
| Итого | 744,0 | | | | 5293,447 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | 5293,447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ориентировочно до конца месяца(+) | 1023,987 | 0,000 | 1023,987 | 65,02 |
| Корректировка за прошлый месяц (-) | 1538,561 | 0,000 | 0,000 | 97,63 |
| **Итого за февраль 2015 :** | 4778,873 | 0,000 | 6317,434 | 303,19 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.15 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23.01.15 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ