ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Приборы УУТЭ поверены до _____
Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	78,81	8,50	334,255	-	-	57,12	6,50	334,255	-	21,69	0,000	0,00	0,00	0,00	7,273
24.01.15	24	-	77,38	8,50	343,253	-	-	57,17	6,50	343,253	-	20,21	0,000	0,00	0,00	0,00	6,960
25.01.15	24	-	77,73	8,50	334,185	-	-	57,27	6,50	334,185	-	20,46	0,000	0,00	0,00	0,00	6,860
26.01.15	24	-	78,16	8,50	334,937	-	-	57,36	6,50	334,866	-	20,80	0,071	0,00	0,00	0,00	6,994
27.01.15	24	-	76,34	8,50	337,147	-	-	55,99	6,50	337,147	-	20,34	0,000	0,00	0,00	0,00	6,880
28.01.15	24	-	74,99	8,50	338,664	-	-	55,47	6,50	338,664	-	19,52	0,000	0,00	0,00	0,00	6,632
29.01.15	24	-	73,87	8,50	338,213	-	-	54,97	6,50	338,213	-	18,91	0,000	0,00	0,00	0,00	6,415
30.01.15	24	-	72,97	8,50	339,069	-	-	54,62	6,50	338,986	-	18,35	0,083	0,00	0,00	0,00	6,246
31.01.15	24	-	68,80	8,50	336,896	-	-	52,35	6,50	336,347	-	16,45	0,549	0,00	0,00	0,00	5,587
01.02.15	24	-	67,88	8,50	339,714	-	-	52,06	6,50	339,255	-	15,82	0,459	0,00	0,00	0,00	5,414
02.02.15	24	-	68,50	8,50	331,523	-	-	52,17	6,50	331,044	-	16,34	0,480	0,00	0,00	0,00	5,458
03.02.15	24	-	73,13	8,50	324,406	-	-	54,45	6,50	324,698	-	18,68	-0,291	0,00	0,00	0,00	6,125
04.02.15	24	-	72,33	8,50	336,566	-	-	54,32	6,50	334,591	-	18,01	1,975	0,00	0,00	0,00	6,190
05.02.15	24	-	73,70	8,50	337,809	-	-	54,94	6,50	336,405	-	18,76	1,403	0,00	0,00	0,00	6,434
06.02.15	24	-	73,85	8,50	330,990	-	-	54,47	6,50	330,990	-	19,38	0,000	0,00	0,00	0,00	6,435
07.02.15	24	-	74,24	8,50	333,862	-	-	55,07	6,50	333,862	-	19,17	0,000	0,00	0,00	0,00	6,422
08.02.15	24	-	73,62	8,50	337,333	-	-	54,83	6,50	337,333	-	18,79	0,000	0,00	0,00	0,00	6,357
09.02.15	24	-	74,07	8,50	333,624	-	-	54,41	6,50	333,624	-	19,66	0,000	0,00	0,00	0,00	6,578
10.02.15	24	-	74,58	8,50	335,268	-	-	55,09	6,50	335,268	-	19,49	0,000	0,00	0,00	0,00	6,555
11.02.15	24	-	69,10	8,50	341,671	-	-	52,07	6,50	341,671	-	17,03	0,000	0,00	0,00	0,00	5,839
12.02.15	24	-	69,46	8,50	339,880	-	-	52,73	6,50	339,880	-	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	5,704
13.02.15	24	-	69,40	8,50	340,125	-	-	52,62	6,50	340,125	-	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	5,726
14.02.15	24	-	68,28	8,50	340,163	-	-	51,91	6,50	340,163	-	16,38	0,000	0,00	0,00	0,00	5,590
15.02.15	24	-	68,89	8,50	339,479	-	-	51,79	6,50	339,479	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	5,825
16.02.15	24	-	75,10	8,50	331,387	-	-	54,71	6,50	331,387	-	20,40	0,000	0,00	0,00	0,00	6,781
17.02.15	24	-	75,58	8,50	333,023	-	-	55,02	6,50	333,023	-	20,57	0,000	0,00	0,00	0,00	6,870
18.02.15	24	-	76,16	8,50	335,098	-	-	55,77	6,50	335,098	-	20,39	0,000	0,00	0,00	0,00	6,855
19.02.15	24	-	74,84	8,50	336,856	-	-	55,64	6,50	336,856	-	19,20	0,000	0,00	0,00	0,00	6,489
20.02.15	24	-	67,27	8,50	340,942	-	-	51,61	6,50	340,942	-	15,66	0,000	0,00	0,00	0,00	5,356
21.02.15	24	-	63,65	8,50	341,438	-	-	49,43	6,50	341,438	-	14,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,872
22.02.15	24	-	60,63	8,50	341,644	-	-	47,42	6,50	341,644	-	13,21	0,000	0,00	0,00	0,00	4,530
Среднее	24,00	-	72,37	8,50	336,756	-	-	54,03	6,50	336,603	-	18,34	0,153	-	-	-	6,202
Итого	744,0				10439,421	0,000				10434,691	0,000		4,729	0,00	0,00	0,00	192,25
Ориентировочно до конца месяца(+)					2023,190					2023,190			0,000				35,79
Корректировка за прошлый месяц (-)					3040,295					3041,113			-0,818				53,31
Итого за февраль 2015 :					9422,315					9416,768			5,547				174,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.15 11:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до замены до получения АСТА комплекса УУ
Дата 26.02.2015