Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15336

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	61,51	6,61	81,352	-	-	41,72	6,04	0,164	-	19,79	81,188	-	-	-	4,915
24.01.15	24	-	62,31	6,53	89,047	-	-	41,98	5,94	0,391	-	20,33	88,656	-	-	-	5,439
25.01.15	24	-	62,67	6,47	93,189	-	-	46,97	5,87	0,000	-	15,70	93,189	-	-	-	5,740
26.01.15	24	-	61,96	6,59	82,648	-	-	45,88	5,92	0,000	-	16,08	82,648	-	-	-	5,036
27.01.15	24	-	61,94	6,59	82,282	-	-	45,62	6,04	0,000	-	16,32	82,282	-	-	-	5,012
28.01.15	24	-	61,87	6,58	84,066	-	-	42,51	5,97	0,000	-	19,36	84,066	-	-	-	5,115
29.01.15	24	-	62,11	6,60	80,241	-	-	42,90	5,80	0,000	-	19,20	80,241	-	-	-	4,900
30.01.15	24	-	63,42	6,63	83,887	-	-	41,41	5,78	0,000	-	22,01	83,887	-	-	-	5,227
31.01.15	24	-	60,94	6,56	88,381	-	-	42,35	5,73	0,000	-	18,59	88,381	-	-	-	5,299
01.02.15	24	-	61,60	6,45	95,989	-	-	44,73	5,65	0,000	-	16,87	95,989	-	-	-	5,816
02.02.15	24	-	60,50	6,59	85,272	-	-	46,03	5,93	0,000	-	14,47	85,272	-	-	-	5,078
03.02.15	24	-	60,33	6,57	86,168	-	-	43,03	5,75	0,000	-	17,30	86,168	-	-	-	5,117
04.02.15	24	-	60,57	6,52	84,268	-	-	43,36	5,67	0,000	-	17,21	84,268	-	-	-	5,023
05.02.15	24	-	60,47	6,57	84,386	-	-	43,24	5,74	0,000	-	17,23	84,386	-	-	-	5,022
06.02.15	24	-	61,14	6,62	82,333	-	-	44,53	5,77	0,000	-	16,61	82,333	-	-	-	4,952
07.02.15	24	-	62,54	6,56	89,278	-	-	44,13	5,82	0,000	-	18,41	89,278	-	-	-	5,488
08.02.15	24	-	62,54	6,45	97,671	-	-	45,33	5,65	0,010	-	17,21	97,661	-	-	-	6,004
09.02.15	24	-	61,39	6,56	88,675	-	-	44,31	5,85	0,000	-	17,08	88,675	-	-	-	5,355
10.02.15	24	-	61,24	6,55	84,829	-	-	46,41	5,47	0,000	-	14,83	84,829	-	-	-	5,110
11.02.15	24	-	64,86	6,57	85,414	-	-	48,76	5,62	0,000	-	16,10	85,414	-	-	-	5,439
12.02.15	24	-	65,20	6,56	84,434	-	-	47,28	5,56	1,436	-	17,91	82,998	-	-	-	5,336
13.02.15	24	-	65,63	6,60	85,205	-	-	44,46	5,75	4,480	-	21,18	80,725	-	-	-	5,291
14.02.15	24	-	62,81	6,54	90,557	-	-	43,11	5,64	3,358	-	19,70	87,199	-	-	-	5,447
15.02.15	24	-	63,68	6,41	98,646	-	-	47,19	5,83	0,000	-	16,49	98,646	-	-	-	6,172
16.02.15	24	-	62,38	6,55	87,205	-	-	47,57	5,68	0,123	-	14,81	87,082	-	-	-	5,342
17.02.15	24	-	62,28	6,55	84,975	-	-	45,11	5,71	1,954	-	17,17	83,021	-	-	-	5,116
18.02.15	24	-	62,23	6,54	83,178	-	-	41,87	5,90	5,789	-	20,36	77,389	-	-	-	4,848
19.02.15	24	-	62,86	6,53	84,452	-	-	43,36	5,82	4,148	-	19,50	80,304	-	-	-	5,039
20.02.15	24	-	62,39	6,55	83,129	-	-	40,48	5,94	13,159	-	21,91	69,970	-	-	-	4,569
21.02.15	24	-	58,96	6,48	95,056	-	-	41,08	5,92	0,000	-	17,89	95,056	-	-	-	5,521
22.02.15	24	-	62,14	6,55	86,874	-	-	44,22	5,79	1,167	-	17,92	85,707	-	-	-	5,259
Среднее	24,00	-	62,14	6,55	86,874	-	-	44,22	5,79	1,167	-	17,92	85,707	-	-	-	5,259
Итого	744,0				2693,087	0,000				36,182	0,000		2656,906	0,00	0,00	0,00	163,03
Ориентировочно до конца месяца(+)					518,459					22,579			495,880				30,60
Корректировка за прошлый месяц (-)					759,496					0,000			759,496				44,56
Итого за февраль 2015 :					2452,050					58,760			2393,290				149,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 09:00	55396,679	-	5853,559	-	-	-	3131,182	
23.10.14 09:00	55396,679	-	5853,559	-	-	-	3131,182	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
26.02.2015
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____