ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04881

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.01.15	24	-	63,59	6,00	56,142	-	-	39,66	5,00	2,500	-	-	23,93	53,643	3,408
24.01.15	24	-	63,72	6,00	59,832	-	-	39,80	5,00	2,606	-	-	23,92	57,226	3,642
25.01.15	24	-	63,78	6,00	64,782	-	-	39,17	5,00	2,562	-	-	24,61	62,221	3,959
26.01.15	24	-	63,66	6,00	55,438	-	-	40,38	5,00	2,552	-	-	23,28	52,887	3,365
27.01.15	24	-	63,64	6,00	54,510	-	-	40,17	5,00	2,556	-	-	23,46	51,954	3,306
28.01.15	24	-	63,61	6,00	53,264	-	-	40,62	5,00	2,532	-	-	22,99	50,733	3,226
29.01.15	24	-	63,61	6,00	54,225	-	-	40,31	5,00	2,520	-	-	23,30	51,705	3,288
30.01.15	24	-	63,57	6,00	54,984	-	-	41,43	5,00	2,595	-	-	22,14	52,389	3,327
31.01.15	24	-	63,59	6,00	55,554	-	-	40,08	5,00	2,508	-	-	23,51	53,047	3,371
01.02.15	24	-	63,62	6,00	61,679	-	-	41,44	5,00	2,598	-	-	22,18	59,081	3,748
02.02.15	24	-	63,50	6,00	58,165	-	-	40,93	5,00	2,506	-	-	22,58	55,659	3,527
03.02.15	24	-	63,44	6,00	51,990	-	-	40,58	5,00	2,380	-	-	22,86	49,611	3,144
04.02.15	24	-	63,54	6,00	56,107	-	-	40,45	5,00	2,479	-	-	23,08	53,629	3,402
05.02.15	24	-	63,54	6,00	51,021	-	-	40,01	5,00	2,559	-	-	23,54	48,462	3,083
06.02.15	24	-	63,53	6,00	54,222	-	-	42,13	5,00	2,120	-	-	21,40	52,103	3,295
07.02.15	24	-	63,62	6,00	56,786	-	-	40,32	5,00	2,322	-	-	23,30	54,464	3,456
08.02.15	24	-	63,67	6,00	61,924	-	-	41,58	5,00	2,155	-	-	22,09	59,769	3,784
09.02.15	24	-	63,57	6,00	53,450	-	-	40,33	5,00	2,431	-	-	23,24	51,019	3,241
10.02.15	24	-	63,28	6,00	54,721	-	-	41,32	5,00	2,249	-	-	21,97	52,473	3,310
11.02.15	24	-	61,90	6,00	56,173	-	-	39,84	5,00	2,454	-	-	22,05	53,719	3,321
12.02.15	24	-	63,58	6,00	58,578	-	-	40,55	5,00	2,698	-	-	23,03	55,880	3,550
13.02.15	24	-	63,53	6,00	56,722	-	-	41,17	5,00	2,707	-	-	22,36	54,015	3,430
14.02.15	24	-	63,55	6,00	55,141	-	-	39,49	5,00	2,717	-	-	24,06	52,424	3,336
15.02.15	24	-	63,52	6,00	62,124	-	-	39,98	5,00	2,578	-	-	23,54	59,546	3,774
16.02.15	24	-	63,53	6,00	55,686	-	-	39,91	5,00	2,407	-	-	23,62	53,279	3,380
17.02.15	24	-	63,57	6,00	58,407	-	-	40,05	5,00	2,399	-	-	23,52	56,009	3,552
18.02.15	24	-	63,64	6,00	54,781	-	-	39,28	5,00	2,414	-	-	24,35	52,367	3,330
19.02.15	24	-	63,71	6,00	57,255	-	-	40,36	5,00	2,576	-	-	23,34	54,680	3,480
20.02.15	24	-	63,60	6,00	53,974	-	-	39,66	5,00	2,715	-	-	23,94	51,259	3,265
21.02.15	24	-	63,56	6,00	52,541	-	-	39,93	5,00	2,735	-	-	23,63	49,807	3,172
22.02.15	24	-	63,51	6,00	55,782	-	-	41,77	5,00	2,440	-	-	21,74	53,342	3,379
Среднее	24,00	-	63,53	6,00	56,321	-	-	40,41	5,00	2,502	-	-	23,12	53,819	3,415
Итого	744,0				1745,960	0,000				77,564	0,000	0,00		1668,396	105,85

Ориентировочно до конца месяца(+)	332,937	15,158	317,778	20,19
Корректировка за прошлый месяц (-)	512,384	20,462	482,659	31,150
Итого за февраль 2015 :	1566,513	72,261	1503,515	94,89353

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.01.15 11:00	17225,490	-	819,298	-	-	1090,808
23.02.15 09:00	18962,356	-	896,539	-	-	1196,098

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
26. 02. 2015