Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43927-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 0;7
Вычислитель: СПТ-943 № 43927
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	*	98,72	75,86	22,86	87,28	48,19	39,09	5,50	3,60	3,03	22,17	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	87,25	0,00	1,94			4,97
25.01.15	24,00	*	99,61	75,32	24,29	87,00	48,04	38,97	5,50	3,60	3,00	23,66	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	87,00	0,00	2,06			5,06
26.01.15	24,00	*	97,60	76,06	21,54	86,81	48,54	38,27	5,50	3,60	2,98	20,84	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	-	86,71	0,00	1,81			4,79
27.01.15	24,00	*	98,42	76,00	22,43	85,33	47,73	37,60	5,50	3,60	2,93	21,73	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	85,08	0,00	1,85			4,78
28.01.15	24,00	*	97,48	75,49	21,99	83,74	46,82	36,91	5,50	3,60	2,85	21,32	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	83,76	0,00	1,79			4,64
29.01.15	24,00	*	97,82	75,78	22,04	82,17	46,58	35,59	5,50	3,60	2,76	21,35	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	81,97	0,00	1,75			4,51
30.01.15	24,00	*	97,00	75,84	21,16	80,61	46,40	34,22	5,50	3,60	2,66	20,47	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	-	80,49	0,00	1,65			4,31
31.01.15	24,00	*	98,72	75,88	22,84	79,76	46,13	33,64	5,50	3,60	2,61	22,18	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	79,76	0,00	1,77			4,38
01.02.15	24,00	*	100,86	75,95	24,91	79,88	46,30	33,58	5,50	3,60	2,60	24,33	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	-	79,90	0,00	1,95			4,55
02.02.15	24,00	*	99,16	76,29	22,87	79,31	45,93	33,38	5,50	3,60	2,60	22,23	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	79,51	0,00	1,77			4,37
03.02.15	24,00	*	98,76	76,04	22,72	79,14	45,72	33,42	5,50	3,60	2,60	22,04	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66	-	79,31	0,00	1,75			4,35
04.02.15	24,00	*	99,23	75,66	23,56	80,14	45,71	34,43	5,50	3,60	2,66	22,91	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	80,28	0,00	1,84			4,50
05.02.15	24,00	*	97,89	75,66	22,22	81,21	45,91	35,30	5,50	3,60	2,73	21,49	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	-	81,31	0,00	1,75			4,48
06.02.15	24,00	*	99,45	75,63	23,82	81,18	45,58	35,60	5,50	3,60	2,75	23,12	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	81,19	0,00	1,88			4,63
07.02.15	24,00	*	99,05	75,63	23,42	81,72	46,29	35,43	5,50	3,60	2,75	22,69	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	81,63	0,00	1,85			4,60
08.02.15	24,00	*	100,35	75,85	24,50	81,48	46,51	34,97	5,50	3,60	2,72	23,80	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	81,44	0,00	1,94			4,66
09.02.15	24,00	*	101,93	75,34	26,58	80,97	45,47	35,50	5,50	3,60	2,73	25,91	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	-	81,12	0,00	2,10			4,83
10.02.15	24,00	*	87,27	60,46	26,82	80,24	45,35	34,88	5,50	3,60	2,67	26,69	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	-	59,76	0,00	1,59			4,27
11.02.15	24,00	*	78,78	49,50	29,27	78,14	45,15	32,99	5,50	3,60	2,50	29,39	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	-	48,35	0,00	1,42			3,93
12.02.15	24,00	*	85,55	57,55	28,01	77,35	44,12	33,23	5,50	3,60	2,47	27,82	0,00	0,00	28,28	0,00	28,28	-	58,04	0,00	1,61			4,08
13.02.15	24,00	*	94,92	72,33	22,59	78,46	44,65	33,81	5,50	3,60	2,50	21,91	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	78,45	0,00	1,72			4,22
14.02.15	24,00	*	96,20	71,71	24,49	78,17	44,22	33,95	5,50	3,60	2,49	23,83	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	78,21	0,00	1,87			4,36
15.02.15	24,00	*	98,68	71,06	27,63	78,19	43,87	34,32	5,50	3,60	2,49	27,03	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78	-	78,18	0,00	2,12			4,61
16.02.15	24,00	*	99,02	74,55	24,47	78,63	44,04	34,60	5,50	3,60	2,64	23,73	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39	-	78,69	0,00	1,87			4,51
17.02.15	24,00	*	98,56	75,39	23,17	81,43	45,17	36,26	5,50	3,60	2,80	22,41	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	81,52	0,00	1,83			4,63
18.02.15	24,00	*	99,93	76,12	23,81	81,43	45,52	35,91	5,50	3,60	2,80	23,02	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	81,49	0,00	1,88			4,68
19.02.15	24,00	*	99,44	75,58	23,86	80,89	45,94	34,95	5,50	3,60	2,71	23,12	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	80,71	0,00	1,87			4,58
20.02.15	24,00	*	98,18	75,85	22,33	78,88	45,66	33,22	5,50	3,60	2,59	21,59	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	-	78,77	0,00	1,70			4,29
21.02.15	24,00	*	104,50	75,32	29,18	76,41	44,53	31,88	5,50	3,60	2,45	28,55	0,00	0,00	29,30	0,00	29,30	-	76,37	0,00	2,18			4,64
22.02.15	24,00	*	99,88	75,92	23,96	75,08	44,07	31,01	5,50	3,60	2,41	23,23	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	-	75,05	0,00	1,75			4,16
23.02.15	24,00	*	101,61	75,46	26,15	75,22	44,17	31,05	5,50	3,60	2,40	25,46	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	-	75,24	0,00	1,92			4,32
Среднее	24,00	-	97,57	73,39	24,18	80,52	45,75	34,77	5,50	3,60	2,67	23,55	-	-	24,20	-	24,20	-	78,28	-	1,83	-	-	4,50
Итого	744,00		3024,56	2275,10	749,46						82,88	730,03	0,00	0,00	750,21	0,00	750,21	0,00			56,77	0,00	0,00	139,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 13:00	4286,16	3270,85	998,22	0,00	1026,65	0,00	192,16	-
	24.02.15 14:00	7315,24	5549,49	1729,16	0,00	1777,70	0,00	331,46	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **750,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО "ТГК-1"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 02 15 г.

56,4