Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

16,3 Гкал.

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	*	112,23	83,79	28,44	88,49	52,18	36,31	5,20	3,40	3,43	31,94	0,00	0,00	32,61	0,00	32,61	-	66,85	0,00	2,14			5,57
25.01.15	24,00	*	111,77	79,70	32,06	88,23	52,16	36,07	5,20	3,40	3,35	36,24	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96	-	65,09	0,00	2,36			5,71
26.01.15	24,00	*	112,93	83,82	29,10	88,01	52,23	35,78	5,20	3,40	3,37	32,76	0,00	0,00	33,45	0,00	33,45	-	67,08	0,00	2,20			5,57
27.01.15	24,00	*	112,94	84,35	28,59	86,53	51,65	34,88	5,20	3,40	3,30	32,15	0,00	0,00	32,81	0,00	32,81	-	66,23	0,00	2,13			5,43
28.01.15	24,00	*	112,43	78,96	33,47	84,88	50,68	34,20	5,20	3,40	3,15	38,01	0,00	0,00	38,72	0,00	38,72	-	63,19	0,00	2,40			5,55
29.01.15	24,00	*	112,79	81,50	31,30	83,30	50,34	32,96	5,20	3,40	3,06	35,50	0,00	0,00	36,17	0,00	36,17	-	63,06	0,00	2,24			5,30
30.01.15	24,00	*	113,36	79,38	33,98	81,69	49,87	31,82	5,20	3,40	2,91	38,73	0,00	0,00	39,43	0,00	39,43	-	61,89	0,00	2,40			5,31
31.01.15	24,00	*	112,68	82,70	29,98	80,81	49,57	31,24	5,20	3,40	2,91	33,94	0,00	0,00	34,55	0,00	34,55	-	61,94	0,00	2,10			5,01
01.02.15	24,00	*	112,60	81,55	31,05	80,91	49,83	31,08	5,20	3,40	2,90	35,16	0,00	0,00	35,78	0,00	35,78	-	61,26	0,00	2,16			5,05
02.02.15	24,00	*	113,93	80,22	33,71	80,30	49,36	30,94	5,20	3,40	2,85	38,35	0,00	0,00	39,02	0,00	39,02	-	61,08	0,00	2,34			5,20
03.02.15	24,00	*	113,18	84,56	28,62	80,16	49,19	30,98	5,20	3,40	2,89	32,41	0,00	0,00	33,01	0,00	33,01	-	62,61	0,00	2,03			4,92
04.02.15	24,00	*	112,95	81,93	31,02	81,22	49,31	31,91	5,20	3,40	2,94	35,23	0,00	0,00	35,87	0,00	35,87	-	62,48	0,00	2,20			5,14
05.02.15	24,00	*	113,15	82,30	30,85	82,29	49,49	32,80	5,20	3,40	3,04	34,92	0,00	0,00	35,57	0,00	35,57	-	63,19	0,00	2,21			5,25
06.02.15	24,00	*	113,23	84,04	29,19	82,28	49,24	33,04	5,20	3,40	3,08	32,98	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61	-	63,95	0,00	2,11			5,19
07.02.15	24,00	*	112,48	81,24	31,24	82,84	50,00	32,84	5,20	3,40	3,04	35,43	0,00	0,00	36,08	0,00	36,08	-	62,59	0,00	2,22			5,26
08.02.15	24,00	*	112,84	79,62	33,21	82,58	50,21	32,37	5,20	3,40	3,00	37,72	0,00	0,00	38,39	0,00	38,39	-	61,64	0,00	2,33			5,33
09.02.15	24,00	*	112,63	80,30	32,33	82,05	49,14	32,90	5,20	3,40	3,04	36,68	0,00	0,00	37,33	0,00	37,33	-	61,68	0,00	2,26			5,30
10.02.15	24,00	*	111,81	77,46	34,34	81,38	48,92	32,46	5,20	3,40	2,95	39,12	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80	-	60,54	0,00	2,37			5,32
11.02.15	24,00	*	110,30	78,87	31,43	79,21	48,42	30,79	5,20	3,40	2,77	35,80	0,00	0,00	36,41	0,00	36,41	-	60,15	0,00	2,15			4,92
12.02.15	24,00	*	108,77	78,46	30,30	78,34	47,55	30,79	5,20	3,40	2,75	34,39	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96	-	59,42	0,00	2,04			4,80
13.02.15	24,00	*	107,94	77,81	30,13	79,49	48,09	31,40	5,20	3,40	2,79	34,15	0,00	0,00	34,74	0,00	34,74	-	60,17	0,00	2,06			4,85
14.02.15	24,00	*	106,74	73,50	33,24	79,21	47,68	31,53	5,20	3,40	2,75	37,96	0,00	0,00	38,56	0,00	38,56	-	58,07	0,00	2,21			4,96
15.02.15	24,00	*	105,92	70,14	35,77	79,27	47,39	31,89	5,20	3,40	2,75	41,03	0,00	0,00	41,66	0,00	41,66	-	56,69	0,00	2,33			5,08
16.02.15	24,00	*	111,37	76,29	35,08	79,74	47,72	32,02	5,20	3,40	2,90	40,01	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66	-	58,76	0,00	2,35			5,25
17.02.15	24,00	*	112,68	81,05	31,63	82,55	48,94	33,62	5,20	3,40	3,10	35,98	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64	-	62,25	0,00	2,24			5,34
18.02.15	24,00	*	113,59	82,35	31,24	82,51	49,37	33,13	5,20	3,40	3,09	35,55	0,00	0,00	36,20	0,00	36,20	-	62,63	0,00	2,23			5,31
19.02.15	24,00	*	112,59	82,43	30,16	81,98	49,71	32,27	5,20	3,40	2,99	34,32	0,00	0,00	34,95	0,00	34,95	-	62,60	0,00	2,15			5,14
20.02.15	24,00	*	112,78	83,73	29,04	79,89	49,10	30,79	5,20	3,40	2,88	32,91	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	-	61,62	0,00	2,03			4,91
21.02.15	24,00	*	112,42	80,45	31,97	77,38	47,95	29,43	5,20	3,40	2,71	36,44	0,00	0,00	37,04	0,00	37,04	-	58,62	0,00	2,14			4,85
22.02.15	24,00	*	112,50	83,03	29,47	76,04	47,48	28,56	5,20	3,40	2,66	33,51	0,00	0,00	34,05	0,00	34,05	-	58,43	0,00	1,96			4,62
23.02.15	24,00	*	112,23	77,62	34,61	76,18	47,51	28,67	5,20	3,40	2,61	39,60	0,00	0,00	40,21	0,00	40,21	-	56,94	0,00	2,26			4,87
Среднее	24,00	-	111,93	80,42	31,50	81,61	49,36	32,24	5,20	3,40	2,97	35,77	-	-	36,41	-	36,41	-	61,70	-	2,20	-	-	5,17
Итого	744,00		3469,73	2493,15	976,58						91,97	1108,91	0,00	0,00	1128,74	0,00	1128,74	0,00			68,34	0,00	0,00	160,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 13:00	3733,05	2695,00	1172,70	0,00	1193,68	0,00	171,98	
	24.02.15 14:00	7208,79	5191,61	2284,70	0,00	2325,50	0,00	832,00	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1128,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта

67,79