Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____

Вычислитель: СПТ-943 № 06066

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,5
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	*	108,07	89,21	18,87	88,88	45,82	43,05	5,30	3,40	3,87	18,72	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	88,36	0,00	1,66			5,53
25.01.15	24,00	*	107,90	88,65	19,25	88,61	45,82	42,79	5,30	3,40	3,82	19,09	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	88,11	0,00	1,68			5,51
26.01.15	24,00	*	109,18	89,40	19,78	88,39	46,19	42,20	5,30	3,40	3,80	19,61	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	87,91	0,00	1,73			5,53
27.01.15	24,00	*	109,16	89,32	19,84	86,89	45,58	41,30	5,30	3,40	3,73	19,64	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	86,20	0,00	1,69			5,42
28.01.15	24,00	*	107,79	88,37	19,42	85,25	44,76	40,50	5,30	3,40	3,63	19,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	-	84,63	0,00	1,61			5,24
29.01.15	24,00	*	108,91	88,99	19,92	83,64	44,60	39,04	5,30	3,40	3,51	19,77	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	82,93	0,00	1,64			5,15
30.01.15	24,00	*	108,47	88,93	19,53	82,04	44,32	37,72	5,30	3,40	3,39	19,36	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	81,35	0,00	1,58			4,96
31.01.15	24,00	*	109,20	89,26	19,93	81,16	44,15	37,01	5,30	3,40	3,33	19,71	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	80,77	0,00	1,59			4,93
01.02.15	24,00	*	109,45	89,46	19,99	81,25	44,22	37,03	5,30	3,40	3,34	19,81	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	80,80	0,00	1,60			4,94
02.02.15	24,00	*	109,52	89,74	19,77	80,68	43,85	36,83	5,30	3,40	3,33	19,56	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	80,47	0,00	1,58			4,91
03.02.15	24,00	*	108,23	89,48	18,74	80,55	43,67	36,88	5,30	3,40	3,33	18,54	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	80,37	0,00	1,49			4,82
04.02.15	24,00	*	109,42	89,06	20,36	81,64	43,73	37,91	5,30	3,40	3,40	20,16	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	81,57	0,00	1,65			5,05
05.02.15	24,00	*	109,74	88,90	20,84	82,70	43,70	39,01	5,30	3,40	3,49	20,66	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	82,39	0,00	1,70			5,20
06.02.15	24,00	*	108,50	89,08	19,42	82,64	43,50	39,15	5,30	3,40	3,52	19,15	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73	-	82,19	0,00	1,58			5,10
07.02.15	24,00	*	108,67	88,99	19,67	83,18	44,17	39,02	5,30	3,40	3,51	19,39	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	82,71	0,00	1,61			5,12
08.02.15	24,00	*	110,03	89,16	20,87	82,93	44,34	38,59	5,30	3,40	3,48	20,60	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	82,23	0,00	1,70			5,18
09.02.15	24,00	*	108,78	88,88	19,90	82,44	43,18	39,27	5,30	3,40	3,53	19,61	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	82,15	0,00	1,61			5,14
10.02.15	24,00	*	107,72	87,92	19,80	81,74	43,09	38,65	5,30	3,40	3,44	19,52	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	81,30	0,00	1,59			5,02
11.02.15	24,00	*	107,35	86,69	20,66	79,51	43,00	36,51	5,30	3,40	3,21	20,33	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	78,76	0,00	1,60			4,81
12.02.15	24,00	*	104,87	85,92	18,95	78,71	42,31	36,40	5,30	3,40	3,17	18,56	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	78,39	0,00	1,46			4,62
13.02.15	24,00	*	104,17	85,46	18,71	79,85	42,69	37,16	5,30	3,40	3,22	18,34	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	79,44	0,00	1,46			4,68
14.02.15	24,00	*	105,28	84,68	20,60	79,56	42,27	37,29	5,30	3,40	3,21	20,24	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	78,85	0,00	1,60			4,80
15.02.15	24,00	*	107,20	83,87	23,33	79,62	41,98	37,64	5,30	3,40	3,22	23,01	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	78,39	0,00	1,81			5,02
16.02.15	24,00	*	110,00	88,07	21,93	80,09	42,31	37,78	5,30	3,40	3,38	21,49	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	79,70	0,00	1,71			5,09
17.02.15	24,00	*	110,78	89,08	21,70	82,93	43,05	39,88	5,30	3,40	3,60	21,31	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	82,56	0,00	1,76			5,36
18.02.15	24,00	*	108,66	89,94	18,72	82,87	43,32	39,54	5,30	3,40	3,61	18,25	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	82,54	0,00	1,51			5,12
19.02.15	24,00	*	110,16	89,35	20,80	82,31	43,98	38,34	5,30	3,40	3,47	20,41	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	81,83	0,00	1,67			5,14
20.02.15	24,00	*	108,56	89,58	18,98	80,20	43,71	36,49	5,30	3,40	3,32	18,54	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	79,65	0,00	1,48			4,80
21.02.15	24,00	*	111,56	89,41	22,15	77,69	42,85	34,84	5,30	3,40	3,16	21,76	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	77,15	0,00	1,68			4,84
22.02.15	24,00	*	109,76	89,82	19,94	76,34	42,25	34,09	5,30	3,40	3,11	19,53	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	-	75,92	0,00	1,48			4,59
23.02.15	24,00	*	111,15	88,92	22,23	76,50	42,27	34,23	5,30	3,40	3,10	21,88	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	-	75,43	0,00	1,65			4,75
Среднее	24,00	-	108,65	88,50	20,15	81,96	43,70	38,26	5,30	3,40	3,43	19,86	-	-	20,45	-	20,45	-	81,45	-	1,62	-	-	5,04
Итого	744,00		3368,21	2743,61	624,60						106,22	615,56	0,00	0,00	633,91	0,00	633,91	0,00			50,14	0,00	0,00	156,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 13:00	46123,18	36827,22	10569,76	0,00	10809,44	0,00	1600,35	-
	24.02.15 14:00	49497,62	39575,25	11187,01	0,00	11445,01	0,00	1756,39	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **633,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

/_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«28» 02 15 г.

49,83