Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ТЦ-3 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36498 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	*	123,72	120,53	3,19	87,72	46,09	41,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
25.01.15	24,00	*	123,09	119,92	3,17	87,47	46,05	41,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
26.01.15	24,00	*	124,05	120,87	3,18	87,29	46,38	40,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
27.01.15	24,00	*	124,00	120,86	3,15	85,92	45,93	39,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
28.01.15	24,00	*	123,02	119,92	3,10	84,20	45,22	38,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
29.01.15	24,00	*	123,61	120,52	3,09	82,70	44,87	37,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
30.01.15	24,00	*	123,61	120,50	3,11	81,13	44,47	36,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
31.01.15	24,00	*	123,81	120,74	3,06	80,19	44,32	35,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
01.02.15	24,00	*	124,22	121,04	3,18	80,26	44,58	35,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
02.02.15	24,00	*	124,58	121,48	3,10	79,67	44,30	35,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
03.02.15	24,00	*	124,18	121,02	3,16	79,52	44,24	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
04.02.15	24,00	*	123,72	120,59	3,13	80,48	44,37	36,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
05.02.15	24,00	*	123,64	120,51	3,13	81,61	44,57	37,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
06.02.15	24,00	*	123,81	120,65	3,15	81,59	44,55	37,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
07.02.15	24,00	*	123,63	120,43	3,20	82,16	44,96	37,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
08.02.15	24,00	*	124,16	120,92	3,25	81,90	45,00	36,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
09.02.15	24,00	*	123,66	120,41	3,26	81,38	44,41	36,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
10.02.15	24,00	*	115,88	112,78	3,10	80,88	43,26	37,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
11.02.15	24,00	*	108,65	105,69	2,97	78,80	41,92	36,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
12.02.15	24,00	*	108,46	107,50	0,96	77,91	41,78	36,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
13.02.15	24,00	*	108,44	105,71	2,73	79,08	42,14	36,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
14.02.15	24,00	*	107,86	105,19	2,67	78,76	41,93	36,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
15.02.15	24,00	*	107,73	105,09	2,64	78,83	41,54	37,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
16.02.15	24,00	*	117,57	114,80	2,77	79,18	42,59	36,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
17.02.15	24,00	*	124,48	121,57	2,92	81,74	44,29	37,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
18.02.15	24,00	*	125,38	122,35	3,03	81,81	44,53	37,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
19.02.15	24,00	*	124,95	122,04	2,92	81,37	44,67	36,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
20.02.15	24,00	*	125,14	122,24	2,90	79,31	44,39	34,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
21.02.15	24,00	*	125,65	122,72	2,92	76,88	43,65	33,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
22.02.15	24,00	*	125,75	122,90	2,85	75,48	43,20	32,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
23.02.15	24,00	*	125,33	122,52	2,81	75,59	43,32	32,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
Среднее	24,00	-	121,15	118,19	2,96	80,99	44,11	36,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
Итого	744,00		3755,78	3663,99	91,79						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	142,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 13:00	53074,22	51877,71	-	-	-	-	1548,94	16567,45
	24.02.15 10:00	56815,68	55527,95	-	-	-	-	1690,51	17308,45

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,76** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28.02.15» г.