Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36954 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00		141,63	141,83	-0,20	87,56	50,18	37,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
25.01.15	24,00		140,08	140,27	-0,19	87,57	50,29	37,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
26.01.15	24,00		140,11	140,30	-0,19	86,93	50,41	36,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
27.01.15	24,00		140,52	140,75	-0,24	83,10	48,81	34,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
28.01.15	24,00		140,14	140,38	-0,23	83,60	49,00	34,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
29.01.15	24,00		139,33	139,58	-0,25	81,78	48,28	33,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
30.01.15	24,00		141,16	141,45	-0,29	79,10	47,45	31,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
31.01.15	24,00		141,57	141,89	-0,32	77,28	46,66	30,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
01.02.15	24,00		141,31	141,64	-0,33	77,42	46,92	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
02.02.15	24,00		141,26	141,59	-0,33	77,47	46,90	30,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
03.02.15	24,00		140,85	141,18	-0,33	77,41	46,84	30,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
04.02.15	24,00		140,98	141,30	-0,32	78,76	47,16	31,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
05.02.15	24,00		141,05	141,34	-0,29	80,29	47,69	32,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
06.02.15	24,00		140,79	141,08	-0,29	79,41	47,17	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
07.02.15	24,00		140,76	141,05	-0,29	79,55	47,42	32,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
08.02.15	24,00		140,50	140,78	-0,28	79,94	47,49	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
09.02.15	24,00		140,11	140,22	-0,11	80,29	47,13	33,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
10.02.15	24,00		154,53	154,92	-0,39	77,62	47,68	29,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
11.02.15	24,00		162,97	163,38	-0,41	78,10	49,21	28,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
12.02.15	24,00		162,68	163,11	-0,42	76,79	48,69	28,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
13.02.15	24,00		162,68	163,07	-0,39	78,57	49,57	29,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
14.02.15	24,00		162,13	162,50	-0,37	77,78	49,21	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
15.02.15	24,00		161,85	162,20	-0,35	77,88	48,83	29,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
16.02.15	24,00		153,44	153,75	-0,32	77,85	47,89	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
17.02.15	24,00		147,43	147,69	-0,26	80,23	47,96	32,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
18.02.15	24,00		146,05	146,31	-0,27	79,24	47,47	31,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
19.02.15	24,00		146,41	146,69	-0,28	79,13	47,81	31,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
20.02.15	24,00		147,81	148,12	-0,32	76,60	47,23	29,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
21.02.15	24,00		148,18	148,55	-0,37	74,14	46,20	27,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
22.02.15	24,00		147,37	147,77	-0,39	72,90	45,52	27,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
23.02.15	24,00		147,00	147,40	-0,39	73,28	45,76	27,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
Среднее	24,00	-	146,54	146,84	-0,30	79,28	47,90	31,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,58
Итого	744,00		4542,68	4552,08	-9,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	141,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Трб, ч
	24.01.15 13:00	54474,50	54557,49	-	-	-	-	1268,96	11907,12
	24.02.15 11:00	59008,00	59100,47	-	-	-	-	1409,79	12549,12

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,93** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации (УУТЭ) ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта