Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 68774 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	*	141,98	140,36	1,62	89,66	48,55	41,11	-	-	-	1,62	-	1,62	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,93
25.01.15	24,00	*	140,44	138,83	1,60	89,67	48,66	41,01	-	-	-	1,60	-	1,60	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,85
26.01.15	24,00	*	140,46	138,88	1,58	89,00	48,76	40,23	-	-	-	1,58	-	1,58	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,74
27.01.15	24,00	*	140,90	139,34	1,56	85,00	47,29	37,71	-	-	-	1,56	-	1,56	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,40
28.01.15	24,00	*	140,53	139,01	1,52	85,52	47,41	38,11	-	-	-	1,52	-	1,52	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,44
29.01.15	24,00	*	139,73	138,24	1,49	83,63	46,84	36,78	-	-	-	1,49	-	1,49	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,22
30.01.15	24,00	*	141,50	140,04	1,46	80,81	46,20	34,61	-	-	-	1,46	-	1,46	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,97
31.01.15	24,00	*	141,93	140,52	1,41	78,81	45,39	33,41	-	-	-	1,41	-	1,41	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
01.02.15	24,00	*	141,67	140,26	1,41	79,08	45,75	33,33	-	-	-	1,41	-	1,41	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,79
02.02.15	24,00	*	141,65	140,21	1,43	79,13	45,65	33,49	-	-	-	1,43	-	1,43	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,82
03.02.15	24,00	*	141,24	139,81	1,42	79,09	45,54	33,56	-	-	-	1,42	-	1,42	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
04.02.15	24,00	*	141,37	139,93	1,44	80,50	45,84	34,67	-	-	-	1,44	-	1,44	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,97
05.02.15	24,00	*	141,48	140,00	1,48	82,09	46,31	35,78	-	-	-	1,48	-	1,48	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,14
06.02.15	24,00	*	141,23	139,74	1,49	81,16	45,64	35,53	-	-	-	1,49	-	1,49	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,09
07.02.15	24,00	*	141,16	139,71	1,45	81,32	45,98	35,34	-	-	-	1,45	-	1,45	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,06
08.02.15	24,00	*	140,90	139,46	1,44	81,73	46,34	35,40	-	-	-	1,44	-	1,44	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,06
09.02.15	24,00	*	140,54	139,05	1,49	82,13	45,98	36,15	-	-	-	1,49	-	1,49	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,16
10.02.15	24,00	*	154,83	153,19	1,63	79,17	46,40	32,77	-	-	-	1,63	-	1,63	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,16
11.02.15	24,00	*	163,48	161,72	1,76	79,58	47,94	31,64	-	-	-	1,76	-	1,76	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,26
12.02.15	24,00	*	163,28	161,52	1,76	78,21	47,43	30,77	-	-	-	1,76	-	1,76	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,12
13.02.15	24,00	*	163,26	161,52	1,74	80,06	48,31	31,75	-	-	-	1,74	-	1,74	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,28
14.02.15	24,00	*	162,72	160,90	1,82	79,25	47,95	31,30	-	-	-	1,82	-	1,82	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,19
15.02.15	24,00	*	162,34	160,60	1,74	79,39	47,67	31,72	-	-	-	1,74	-	1,74	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,24
16.02.15	24,00	*	154,09	152,37	1,72	79,45	46,64	32,81	-	-	-	1,72	-	1,72	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,14
17.02.15	24,00	*	147,98	146,27	1,71	81,99	46,64	35,36	-	-	-	1,71	-	1,71	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,32
18.02.15	24,00	*	146,58	144,90	1,68	80,97	46,00	34,96	-	-	-	1,68	-	1,68	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,21
19.02.15	24,00	*	146,87	145,25	1,62	80,84	46,41	34,43	-	-	-	1,62	-	1,62	0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,14
20.02.15	24,00	*	148,26	146,68	1,58	78,14	45,87	32,27	-	-	-	1,58	-	1,58	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,86
21.02.15	24,00	*	148,62	147,08	1,54	75,56	44,89	30,67	-	-	-	1,54	-	1,54	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,63
22.02.15	24,00	*	147,79	146,28	1,51	74,31	44,35	29,96	-	-	-	1,51	-	1,51	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,50
23.02.15	24,00	*	147,41	145,90	1,51	74,71	44,56	30,15	-	-	-	1,51	-	1,51	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,52
Среднее	24,00	-	146,97	145,41	1,57	80,97	46,55	34,41	-	-	-	1,57	-	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12
Итого	744,00		4556,17	4507,57	48,60						0,00	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 13:00	18744,05	14474,76	4269,29	-	0,00	-	688,32	3454,82
	24.02.15 11:00	23291,02	18973,32	4317,70	-	0,00	-	845,93	4196,82

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,85** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«28» 02 15 г.