Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 10026.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	113,82	102,40	11,42	89,40	58,33	31,07	7,00	5,00	3,26	10,72	-	-	11,09	-	11,09	-	89,01	-	0,96			4,21
25.01.15	24,00	-	113,91	101,86	12,05	89,13	58,03	31,10	7,00	5,00	3,25	11,31	-	-	11,71	-	11,71	-	88,69	-	1,01			4,25
26.01.15	24,00	-	114,02	102,79	11,23	88,91	58,31	30,60	7,00	5,00	3,21	10,59	-	-	10,93	-	10,93	-	88,47	-	0,94			4,15
27.01.15	24,00	-	115,29	102,84	12,45	87,40	57,42	29,98	7,00	5,00	3,15	11,88	-	-	12,28	-	12,28	-	86,69	-	1,03			4,18
28.01.15	24,00	-	114,99	102,13	12,86	85,74	56,54	29,20	7,00	5,00	3,03	12,44	-	-	12,84	-	12,84	-	85,41	-	1,07			4,09
29.01.15	24,00	-	114,97	102,50	12,47	84,11	55,93	28,18	7,00	5,00	2,94	11,98	-	-	12,34	-	12,34	-	83,47	-	1,00			3,94
30.01.15	24,00	-	114,07	102,53	11,54	82,49	55,26	27,23	7,00	5,00	2,84	11,05	-	-	11,40	-	11,40	-	82,04	-	0,91			3,75
31.01.15	24,00	-	115,49	102,44	13,05	81,59	54,70	26,89	7,00	5,00	2,82	12,44	-	-	12,81	-	12,81	-	81,26	-	1,01			3,83
01.02.15	24,00	-	117,69	102,71	14,98	81,69	54,94	26,75	7,00	5,00	2,81	14,37	-	-	14,80	-	14,80	-	81,39	-	1,17			3,98
02.02.15	24,00	-	115,39	103,09	12,30	81,09	54,88	26,21	7,00	5,00	2,75	11,78	-	-	12,09	-	12,09	-	80,90	-	0,95			3,71
03.02.15	24,00	-	114,57	102,79	11,78	80,95	54,41	26,54	7,00	5,00	2,78	11,20	-	-	11,51	-	11,51	-	80,82	-	0,91			3,69
04.02.15	24,00	-	114,15	102,38	11,77	82,04	54,44	27,60	7,00	5,00	2,88	11,20	-	-	11,52	-	11,52	-	82,02	-	0,92			3,79
05.02.15	24,00	-	114,72	102,28	12,44	83,13	54,99	28,14	7,00	5,00	2,94	11,85	-	-	12,19	-	12,19	-	82,93	-	0,98			3,92
06.02.15	24,00	-	114,28	102,38	11,90	83,08	54,93	28,15	7,00	5,00	2,95	11,16	-	-	11,51	-	11,51	-	82,75	-	0,92			3,88
07.02.15	24,00	-	115,76	102,11	13,65	83,65	55,47	28,18	7,00	5,00	2,95	12,93	-	-	13,34	-	13,34	-	83,22	-	1,08			4,02
08.02.15	24,00	-	116,71	102,48	14,23	83,39	55,47	27,92	7,00	5,00	2,94	13,49	-	-	13,89	-	13,89	-	83,02	-	1,12			4,06
09.02.15	24,00	-	115,96	102,09	13,87	82,87	54,63	28,24	7,00	5,00	2,96	13,06	-	-	13,46	-	13,46	-	82,52	-	1,08			4,04
10.02.15	24,00	-	111,76	98,61	13,15	82,26	54,16	28,10	7,00	5,00	2,85	12,35	-	-	12,71	-	12,71	-	81,88	-	1,01			3,86
11.02.15	24,00	-	109,16	95,34	13,82	80,08	52,90	27,18	7,00	5,00	2,66	13,01	-	-	13,38	-	13,38	-	79,74	-	1,04			3,70
12.02.15	24,00	-	108,35	94,81	13,54	79,22	52,25	26,97	7,00	5,00	2,63	12,66	-	-	13,02	-	13,02	-	79,10	-	1,00			3,63
13.02.15	24,00	-	108,27	94,68	13,59	80,37	52,81	27,56	7,00	5,00	2,69	12,74	-	-	13,10	-	13,10	-	80,08	-	1,02			3,71
14.02.15	24,00	-	108,23	94,15	14,08	80,08	52,50	27,58	7,00	5,00	2,68	13,19	-	-	13,54	-	13,54	-	79,80	-	1,05			3,73
15.02.15	24,00	-	109,63	93,75	15,88	80,13	52,01	28,12	7,00	5,00	2,73	14,86	-	-	15,30	-	15,30	-	79,80	-	1,19			3,91
16.02.15	24,00	-	113,73	99,03	14,70	80,53	52,44	28,09	7,00	5,00	2,87	13,67	-	-	14,06	-	14,06	-	80,28	-	1,10			3,97
17.02.15	24,00	-	115,24	101,85	13,39	83,35	54,38	28,97	7,00	5,00	3,05	12,28	-	-	12,66	-	12,66	-	83,04	-	1,02			4,07
18.02.15	24,00	-	115,41	102,67	12,74	83,31	54,96	28,35	7,00	5,00	3,00	11,73	-	-	12,08	-	12,08	-	82,99	-	0,98			3,98
19.02.15	24,00	-	115,51	102,17	13,34	82,78	55,25	27,53	7,00	5,00	2,91	12,33	-	-	12,72	-	12,72	-	82,29	-	1,02			3,92
20.02.15	24,00	-	115,37	102,12	13,25	80,66	54,64	26,02	7,00	5,00	2,75	12,20	-	-	12,55	-	12,55	-	80,17	-	0,98			3,73
21.02.15	24,00	-	115,90	102,42	13,48	78,11	53,36	24,75	7,00	5,00	2,62	12,48	-	-	12,81	-	12,81	-	77,72	-	0,97			3,59
22.02.15	24,00	-	117,46	102,40	15,06	76,74	52,55	24,19	7,00	5,00	2,56	14,01	-	-	14,37	-	14,37	-	76,41	-	1,07			3,64
23.02.15	24,00	-	116,68	102,05	14,63	76,89	52,51	24,38	7,00	5,00	2,57	13,60	-	-	13,95	-	13,95	-	76,59	-	1,04			3,62
Среднее	24,00	-	114,08	100,90	13,18	82,42	54,69	27,73	7,00	5,00	2,87	12,41	-	-	12,77	-	12,77	-	82,08	-	1,02	-	-	3,89
Итого	744,00		3536,49	3127,85	408,64						89,02	384,56	0,00	0,00	395,96	0,00	395,96	0,00			31,52	0,00	0,00	120,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.02.15 16:00	35896,98	30257,15	5686,18	-	5821,12	-	1170,99	-
	24.02.15 19:00	38300,38	32372,58	5955,40	-	6098,10	-	1251,83	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,34** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **395,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ВИП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта

31,33