Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00	*	156,86	150,37	6,49	87,06	50,50	36,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,07
25.01.15	24,00	*	156,16	149,67	6,49	86,94	50,94	36,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,96
26.01.15	24,00	*	157,43	150,99	6,43	86,83	51,43	35,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,92
27.01.15	24,00	*	157,46	150,98	6,49	85,57	50,99	34,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
28.01.15	24,00	*	156,24	149,75	6,48	83,80	50,04	33,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,61
29.01.15	24,00	*	156,69	150,36	6,33	82,41	49,86	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
30.01.15	24,00	*	156,69	150,36	6,33	80,77	49,35	31,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
31.01.15	24,00	*	156,93	150,55	6,38	79,86	49,05	30,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
01.02.15	24,00	*	157,46	151,13	6,34	79,92	49,43	30,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
02.02.15	24,00	*	157,85	151,56	6,29	79,28	49,29	29,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
03.02.15	24,00	*	157,34	151,01	6,33	79,18	48,99	30,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
04.02.15	24,00	*	156,65	150,44	6,21	80,07	48,93	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
05.02.15	24,00	*	156,45	150,27	6,18	81,30	49,12	32,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
06.02.15	24,00	*	157,02	150,68	6,34	81,24	48,88	32,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,40
07.02.15	24,00	*	156,73	150,41	6,32	81,78	49,45	32,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
08.02.15	24,00	*	157,07	150,66	6,40	81,59	49,56	32,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
09.02.15	24,00	*	156,39	149,82	6,58	80,97	48,37	32,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
10.02.15	24,00	*	145,98	139,90	6,07	80,59	47,15	33,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
11.02.15	24,00	*	133,58	128,10	5,47	78,59	45,23	33,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
12.02.15	24,00	*	131,78	126,80	4,98	77,62	44,61	33,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
13.02.15	24,00	*	131,34	126,30	5,04	78,84	45,29	33,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
14.02.15	24,00	*	130,53	125,46	5,07	78,48	44,84	33,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
15.02.15	24,00	*	130,08	125,08	5,00	78,57	44,23	34,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
16.02.15	24,00	*	143,02	137,45	5,57	78,82	45,41	33,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
17.02.15	24,00	*	155,06	148,77	6,29	81,48	47,78	33,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,54
18.02.15	24,00	*	156,61	149,98	6,63	81,60	48,19	33,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
19.02.15	24,00	*	155,98	149,53	6,44	81,21	48,70	32,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
20.02.15	24,00	*	156,21	149,98	6,22	79,19	48,24	30,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
21.02.15	24,00	*	157,08	150,84	6,25	76,75	47,46	29,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
22.02.15	24,00	*	157,52	151,00	6,51	75,31	46,99	28,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
23.02.15	24,00	*	157,05	150,55	6,49	75,40	47,10	28,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
Среднее	24,00	-	151,91	145,77	6,14	80,68	48,24	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23
Итого	744,00		4709,21	4518,78	190,43						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	162,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 13:00	47835,51	46297,27	-	-	-	-	1397,36	12165,22
	24.02.15 11:00	52532,18	50804,06	-	-	-	-	1558,25	12907,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28 02 15 г.
печать энергосбыта