Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,34

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135				Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	77,16	60,37	16,79	89,10	42,58	46,52	7,00	5,00	2,87	16,21	-	-	16,78	-	16,78	-	88,78	-	1,44			4,31
25.01.15	24,00	-	78,14	59,59	18,55	89,10	42,53	46,57	7,00	5,00	2,84	17,93	-	-	18,54	-	18,54	-	88,77	-	1,59			4,43
26.01.15	24,00	-	77,72	59,76	17,96	88,29	42,61	45,68	7,00	5,00	2,80	17,34	-	-	17,93	-	17,93	-	87,75	-	1,52			4,32
27.01.15	24,00	-	77,49	59,65	17,84	84,39	41,16	43,23	7,00	5,00	2,64	17,22	-	-	17,77	-	17,77	-	83,82	-	1,44			4,09
28.01.15	24,00	-	76,17	59,68	16,49	85,00	41,57	43,43	7,00	5,00	2,65	15,86	-	-	16,36	-	16,36	-	84,68	-	1,34			4,00
29.01.15	24,00	-	77,82	59,06	18,76	82,92	40,95	41,97	7,00	5,00	2,55	18,13	-	-	18,67	-	18,67	-	82,27	-	1,49			4,04
30.01.15	24,00	-	77,99	60,04	17,95	80,15	40,60	39,55	7,00	5,00	2,44	17,35	-	-	17,83	-	17,83	-	79,54	-	1,38			3,82
31.01.15	24,00	-	79,72	60,02	19,70	78,55	40,18	38,37	7,00	5,00	2,35	19,09	-	-	19,63	-	19,63	-	78,37	-	1,50			3,85
01.02.15	24,00	-	80,73	59,95	20,78	78,70	40,48	38,22	7,00	5,00	2,35	20,10	-	-	20,67	-	20,67	-	78,55	-	1,58			3,93
02.02.15	24,00	-	79,65	59,80	19,85	78,73	40,36	38,37	7,00	5,00	2,35	19,23	-	-	19,76	-	19,76	-	78,51	-	1,51			3,86
03.02.15	24,00	-	77,21	59,46	17,75	78,68	40,03	38,65	7,00	5,00	2,35	17,14	-	-	17,63	-	17,63	-	78,42	-	1,35			3,70
04.02.15	23,00	-	73,64	57,12	16,52	80,17	40,27	39,90	7,00	5,00	2,26	16,71	-	-	17,18	-	17,18	-	80,19	-	1,34			3,61
05.02.15	24,00	-	77,14	59,58	17,56	81,59	40,52	41,07	7,00	5,00	2,50	16,92	-	-	17,42	-	17,42	-	81,32	-	1,38			3,88
06.02.15	24,00	-	76,76	59,45	17,31	80,74	40,23	40,51	7,00	5,00	2,46	16,68	-	-	17,14	-	17,14	-	80,54	-	1,35			3,81
07.02.15	24,00	-	77,29	59,51	17,78	80,85	40,53	40,32	7,00	5,00	2,45	17,21	-	-	17,70	-	17,70	-	80,62	-	1,39			3,84
08.02.15	24,00	-	79,21	59,27	19,94	81,38	40,31	41,07	7,00	5,00	2,49	19,32	-	-	19,89	-	19,89	-	81,34	-	1,57			4,06
09.02.15	24,00	-	78,11	59,32	18,79	81,56	39,83	41,73	7,00	5,00	2,53	18,20	-	-	18,73	-	18,73	-	81,27	-	1,48			4,01
10.02.15	24,00	-	88,62	70,22	18,40	79,93	42,74	37,19	7,00	5,00	2,67	17,79	-	-	18,28	-	18,28	-	79,52	-	1,42			4,09
11.02.15	24,00	-	94,99	77,46	17,53	78,67	44,52	34,15	7,00	5,00	2,71	16,94	-	-	17,39	-	17,39	-	77,89	-	1,32			4,03
12.02.15	24,00	-	94,91	76,60	18,31	77,90	44,14	33,76	7,00	5,00	2,64	17,65	-	-	18,10	-	18,10	-	77,63	-	1,37			4,01
13.02.15	24,00	-	93,39	75,28	18,11	79,17	44,55	34,62	7,00	5,00	2,67	17,49	-	-	18,00	-	18,00	-	78,77	-	1,38			4,04
14.02.15	24,00	-	93,77	74,86	18,91	78,75	44,22	34,53	7,00	5,00	2,64	18,27	-	-	18,77	-	18,77	-	78,36	-	1,43			4,08
15.02.15	24,00	-	95,74	74,11	21,63	78,87	43,46	35,41	7,00	5,00	2,69	20,86	-	-	21,41	-	21,41	-	78,52	-	1,64			4,33
16.02.15	24,00	-	88,80	67,41	21,39	78,47	41,56	36,91	7,00	5,00	2,56	20,71	-	-	21,28	-	21,28	-	77,86	-	1,61			4,17
17.02.15	24,00	-	79,23	62,84	16,39	81,43	41,02	40,41	7,00	5,00	2,59	15,92	-	-	16,40	-	16,40	-	81,03	-	1,29			3,88
18.02.15	24,00	-	80,79	62,22	18,57	80,55	40,60	39,95	7,00	5,00	2,53	18,08	-	-	18,59	-	18,59	-	80,31	-	1,45			3,98
19.02.15	24,00	-	82,72	62,69	20,03	80,26	41,19	39,07	7,00	5,00	2,50	19,50	-	-	20,06	-	20,06	-	79,86	-	1,56			4,06
20.02.15	24,00	-	83,71	63,58	20,13	77,57	41,11	36,46	7,00	5,00	2,37	19,62	-	-	20,12	-	20,12	-	77,17	-	1,52			3,88
21.02.15	24,00	-	83,10	63,51	19,59	75,15	40,27	34,88	7,00	5,00	2,25	19,19	-	-	19,66	-	19,66	-	74,82	-	1,44			3,69
22.02.15	24,00	-	83,34	63,18	20,16	73,99	39,69	34,30	7,00	5,00	2,20	19,78	-	-	20,24	-	20,24	-	73,86	-	1,46			3,66
23.02.15	24,00	-	84,56	63,04	21,52	74,40	40,02	34,38	7,00	5,00	2,20	21,10	-	-	21,64	-	21,64	-	74,30	-	1,57			3,77
Среднее	23,97	-	82,25	63,50	18,74	80,48	41,41	39,07	7,00	5,00	2,52	18,18	-	-	18,70	-	18,70	-	80,15	-	1,45	-	-	3,97
Итого	743,00		2549,62	1968,63	580,99						78,09	563,54	0,00	0,00	579,57	0,00	579,57	0,00			45,10	0,00	0,00	123,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб. ч.
	07.02.15 02:00	10178,71	7681,61	2430,90	-	2492,30	-	464,79	-
	24.02.15 17:00	11693,07	8856,97	2760,20	-	2830,51	-	634,52	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **579,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

44,91