Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	76,66	76,51	0,15	90,31	45,70	44,61	7,00	5,00	3,42	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-	86,22	0,00	0,01			3,43
25.01.15	24,00	-	76,06	75,64	0,42	90,31	45,83	44,48	7,00	5,00	3,39	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	-	86,17	0,00	0,02			3,41
26.01.15	24,00	-	75,97	75,85	0,12	89,52	45,80	43,72	7,00	5,00	3,33	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	82,79	0,00	0,00			3,33
27.01.15	24,00	-	75,87	75,63	0,24	85,54	44,39	41,15	7,00	5,00	3,13	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-	78,65	0,00	0,01			3,14
28.01.15	24,00	-	75,91	75,68	0,23	86,13	44,78	41,35	7,00	5,00	3,14	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	-	80,72	0,00	0,01			3,15
29.01.15	24,00	-	75,08	74,94	0,14	84,07	44,19	39,88	7,00	5,00	3,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	80,41	0,00	0,01	0,09		3,01
30.01.15	24,00	-	76,26	76,04	0,22	81,20	43,63	37,57	7,00	5,00	2,87	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	-	77,72	0,00	0,01			2,88
31.01.15	24,00	-	76,44	76,13	0,31	79,47	43,07	36,40	7,00	5,00	2,78	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	-	75,57	0,00	0,01			2,80
01.02.15	24,00	-	76,31	76,13	0,18	79,62	43,44	36,18	7,00	5,00	2,77	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	76,54	0,00	0,01			2,77
02.02.15	24,00	-	75,92	75,82	0,10	79,70	43,25	36,45	7,00	5,00	2,77	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	58,45	0,00	0,00			2,77
03.02.15	24,00	-	75,39	75,25	0,14	79,66	42,99	36,67	7,00	5,00	2,77	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	56,94	0,00	0,00			2,77
04.02.15	24,00	-	75,52	75,41	0,11	81,23	43,20	38,03	7,00	5,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,25	0,00	0,00			2,88
05.02.15	24,00	-	75,50	75,41	0,09	82,65	43,52	39,13	7,00	5,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,74	0,00	0,00			2,96
06.02.15	24,00	-	75,48	75,28	0,20	81,77	43,11	38,66	7,00	5,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,03	0,00	0,00			2,93
07.02.15	24,00	-	75,45	75,32	0,13	81,88	43,41	38,47	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,48	0,00	0,00			2,91
08.02.15	24,00	-	75,17	75,08	0,09	82,37	43,43	38,94	7,00	5,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,84	0,00	0,00			2,93
09.02.15	24,00	-	75,02	74,94	0,08	82,63	42,87	39,76	7,00	5,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,09	0,00	0,00			2,99
10.02.15	24,00	-	88,55	88,35	0,20	80,83	45,22	35,61	7,00	5,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,04	0,00	0,01			3,16
11.02.15	24,00	-	96,86	95,66	1,20	79,56	46,78	32,78	7,00	5,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27,86	0,00	0,06			3,23
12.02.15	24,00	-	96,10	94,93	1,17	78,64	46,50	32,14	7,00	5,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30,19	0,00	0,06			3,15
13.02.15	24,00	-	95,34	94,90	0,44	79,94	47,09	32,85	7,00	5,00	3,14	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	31,28	0,00	0,02			3,16
14.02.15	24,00	-	94,79	94,50	0,29	79,52	46,92	32,60	7,00	5,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,94	0,00	0,01			3,11
15.02.15	24,00	-	94,03	93,73	0,30	79,64	46,52	33,12	7,00	5,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,85	0,00	0,01			3,13
16.02.15	24,00	-	85,30	85,01	0,29	79,40	44,52	34,88	7,00	5,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,58	0,00	0,01			2,99
17.02.15	24,00	-	79,15	78,86	0,29	82,45	43,99	38,46	7,00	5,00	3,06	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	47,41	0,00	0,01			3,06
18.02.15	24,00	-	78,40	78,02	0,38	81,53	43,55	37,98	7,00	5,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,43	0,00	0,01			3,00
19.02.15	24,00	-	79,15	78,83	0,32	81,25	43,94	37,31	7,00	5,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,61	0,00	0,01			2,97
20.02.15	24,00	-	80,43	80,06	0,37	78,46	43,73	34,73	7,00	5,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,54	0,00	0,01			2,81
21.02.15	24,00	-	80,10	79,87	0,23	75,99	42,89	33,10	7,00	5,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,90	0,00	0,00			2,66
22.02.15	24,00	-	79,82	79,46	0,36	74,79	42,48	32,31	7,00	5,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,05	0,00	0,01			2,60
23.02.15	24,00	-	79,55	79,35	0,20	75,20	42,62	32,58	7,00	5,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,98	0,00	0,00			2,60
Среднее	24,00	-	80,50	80,21	0,29	81,46	44,30	37,16	7,00	5,00	2,98	0,08	-	-	0,08	-	0,08	-	43,91	-	0,01	-	-	2,99
Итого	744,00		2495,58	2486,59	8,99						92,36	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00			0,30	0,00	0,00	92,66

0,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tтреб, ч
	03.02.15 16:00	3264,83	3258,24	9,26	0,00	9,26	0,00	128,17	
	24.02.15 17:00	5006,46	4992,99	9,30	0,00	9,30	0,00	190,10	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

0,09