Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9086.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО Строит.Адрес: Невзоровой 3 Код УУТЭ: 95

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 150/70

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0215.txt Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотогл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	435,14	435,14	0,00	65,72	55,12	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
25.01.15	24,00	-	432,84	432,84	0,00	65,65	55,10	10,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
26.01.15	24,00	-	430,13	430,13	0,00	64,95	54,68	10,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
27.01.15	24,00	-	428,92	428,92	0,00	64,86	54,54	10,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
28.01.15	24,00	-	428,87	428,87	0,00	64,09	54,07	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
29.01.15	24,00	-	430,19	430,19	0,00	62,64	53,03	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
30.01.15	24,00	-	431,60	431,60	0,00	62,70	53,16	9,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
31.01.15	24,00	-	431,24	431,24	0,00	62,94	53,39	9,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
01.02.15	24,00	-	430,74	430,74	0,00	62,91	53,46	9,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
02.02.15	24,00	-	428,31	428,31	0,00	62,60	53,19	9,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
03.02.15	24,00	-	424,58	424,58	0,00	58,85	50,25	8,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
04.02.15	24,00	-	423,56	423,56	0,00	61,30	51,88	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
05.02.15	24,00	-	423,09	423,09	0,00	63,07	53,16	9,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
06.02.15	24,00	-	422,68	422,68	0,00	62,32	52,59	9,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
07.02.15	24,00	-	421,33	421,33	0,00	62,61	52,84	9,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
08.02.15	24,00	-	421,04	421,04	0,00	62,61	52,88	9,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
09.02.15	24,00	-	419,15	419,15	0,00	60,43	51,12	9,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
10.02.15	24,00	-	418,00	418,00	0,00	61,80	51,90	9,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
11.02.15	24,00	-	424,46	424,46	0,00	62,46	52,85	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
12.02.15	24,00	-	426,08	426,08	0,00	62,80	53,20	9,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
13.02.15	24,00	-	423,04	423,04	0,00	63,40	53,67	9,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
14.02.15	24,00	-	415,42	415,42	0,00	62,77	53,05	9,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
15.02.15	24,00	-	415,07	415,07	0,00	62,53	52,68	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
16.02.15	24,00	-	400,42	400,42	0,00	60,27	50,85	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
17.02.15	24,00	-	425,95	425,95	0,00	62,11	52,37	9,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
18.02.15	24,00	-	415,43	415,43	0,00	61,17	51,53	9,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
19.02.15	24,00	-	416,47	416,47	0,00	61,32	51,79	9,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
20.02.15	24,00	-	420,49	420,49	0,00	61,46	52,20	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
21.02.15	24,00	-	419,57	419,57	0,00	56,84	48,78	8,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
22.02.15	24,00	-	424,90	424,90	0,00	55,92	48,10	7,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
23.02.15	24,00	-	428,58	428,58	0,00	56,20	48,37	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
Среднее	24,00	-	423,78	423,78	-	61,98	52,45	9,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,62
Итого	744,00		13137,29	13137,29	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	01.02.15 23:00	46438,70	46440,52	-	-	-	-	419,73	-
	24.02.15 18:00	56043,21	56045,03	-	-	-	-	509,14	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,62** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб". Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.