Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: ~~Обуховский з.д.~~

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	265,36	265,36	0,00	62,00	51,16	10,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
25.01.15	24,00	-	266,06	266,06	0,00	61,32	50,79	10,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
26.01.15	24,00	-	268,56	268,56	0,00	60,88	50,73	10,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
27.01.15	24,00	-	265,94	265,94	0,00	58,32	48,75	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
28.01.15	24,00	-	267,22	267,22	0,00	58,00	48,50	9,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
29.01.15	24,00	-	270,23	270,23	0,00	57,14	48,02	9,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
30.01.15	24,00	-	272,55	272,55	0,00	56,63	47,85	8,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
31.01.15	24,00	-	272,70	272,70	0,00	54,86	46,64	8,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
01.02.15	24,00	-	273,06	273,06	0,00	54,27	46,25	8,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
02.02.15	24,00	-	271,70	271,70	0,00	54,48	46,30	8,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
03.02.15	24,00	-	269,23	269,23	0,00	54,54	46,27	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
04.02.15	24,00	-	265,91	265,91	0,00	55,84	47,01	8,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
05.02.15	24,00	-	267,20	267,20	0,00	57,01	47,85	9,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
06.02.15	24,00	-	267,57	267,57	0,00	56,93	47,73	9,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
07.02.15	24,00	-	269,82	269,82	0,00	57,08	48,04	9,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
08.02.15	24,00	-	268,71	268,71	0,00	56,42	47,60	8,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
09.02.15	24,00	-	264,04	264,04	0,00	57,21	47,79	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
10.02.15	24,00	-	265,79	265,79	0,00	56,50	47,37	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
11.02.15	24,00	-	262,78	262,78	0,00	54,20	45,73	8,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
12.02.15	24,00	-	264,22	264,22	0,00	54,98	46,38	8,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
13.02.15	24,00	-	264,77	264,77	0,00	55,16	46,56	8,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
14.02.15	24,00	-	263,68	263,68	0,00	54,53	46,08	8,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
15.02.15	24,00	-	258,25	258,25	0,00	55,21	46,29	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
16.02.15	24,00	-	256,53	256,53	0,00	57,10	47,40	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
17.02.15	24,00	-	257,71	257,71	0,00	57,35	47,55	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
18.02.15	24,00	-	259,83	259,83	0,00	56,97	47,39	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
19.02.15	24,00	-	263,06	263,06	0,00	56,60	47,42	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
20.02.15	24,00	-	265,53	265,53	0,00	54,09	45,85	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
21.02.15	24,00	-	261,77	261,77	0,00	52,57	44,62	7,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
22.02.15	24,00	-	262,49	262,49	0,00	52,04	44,29	7,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
23.02.15	24,00	-	262,68	262,68	0,00	51,83	44,15	7,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
Среднее	24,00	-	265,64	265,64	-	56,20	47,24	8,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
Итого	744,00		8234,95	8234,95	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 15:00	34884,01	34895,09	-	-	-	-	246,95	-
	24.02.15 18:00	43150,16	43161,24	-	-	-	-	320,59	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.