Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0215.txt

Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	76,38	60,75	15,63	88,81	52,10	36,71	7,00	5,00	2,24	15,61	-	-	16,14	-	16,14	-	88,76	-	1,39			3,62
25.01.15	24,00	-	75,20	60,59	14,61	88,53	52,28	36,25	7,00	5,00	2,20	14,68	-	-	15,16	-	15,16	-	88,46	-	1,30			3,50
26.01.15	24,00	-	73,92	61,20	12,72	88,20	52,47	35,73	7,00	5,00	2,18	12,79	-	-	13,20	-	13,20	-	88,05	-	1,13			3,31
27.01.15	24,00	-	73,07	60,92	12,15	86,53	51,67	34,86	7,00	5,00	2,13	12,20	-	-	12,63	-	12,63	-	86,14	-	1,05			3,18
28.01.15	24,00	-	73,17	60,61	12,56	85,13	50,94	34,19	7,00	5,00	2,06	12,79	-	-	13,20	-	13,20	-	85,09	-	1,09			3,15
29.01.15	24,00	-	73,63	61,10	12,53	83,37	50,48	32,89	7,00	5,00	1,98	12,97	-	-	13,38	-	13,38	-	83,10	-	1,08			3,06
30.01.15	24,00	-	72,45	61,25	11,20	81,77	50,03	31,74	7,00	5,00	1,91	11,63	-	-	11,98	-	11,98	-	81,65	-	0,95			2,86
31.01.15	24,00	-	74,22	61,43	12,79	81,03	49,90	31,13	7,00	5,00	1,88	13,21	-	-	13,62	-	13,62	-	80,93	-	1,07			2,95
01.02.15	24,00	-	73,71	61,77	11,94	81,12	50,22	30,90	7,00	5,00	1,87	12,48	-	-	12,86	-	12,86	-	81,01	-	1,01			2,88
02.02.15	24,00	-	77,18	61,86	15,32	80,56	49,85	30,71	7,00	5,00	1,86	15,86	-	-	16,34	-	16,34	-	80,60	-	1,28			3,14
03.02.15	24,00	-	73,46	61,43	12,03	80,40	49,41	30,99	7,00	5,00	1,86	12,63	-	-	12,97	-	12,97	-	80,42	-	1,02			2,87
04.02.15	24,00	-	72,70	60,93	11,77	81,60	49,38	32,22	7,00	5,00	1,92	12,32	-	-	12,68	-	12,68	-	81,86	-	1,01			2,92
05.02.15	24,00	-	73,54	60,89	12,65	82,57	49,48	33,09	7,00	5,00	1,97	13,23	-	-	13,65	-	13,65	-	82,65	-	1,09			3,06
06.02.15	24,00	-	73,43	60,98	12,45	82,57	49,42	33,15	7,00	5,00	1,96	13,20	-	-	13,60	-	13,60	-	82,81	-	1,10			3,05
07.02.15	24,00	-	75,03	61,13	13,90	83,06	50,21	32,85	7,00	5,00	1,95	14,67	-	-	15,11	-	15,11	-	82,91	-	1,22			3,17
08.02.15	24,00	-	74,73	61,26	13,47	82,78	50,30	32,48	7,00	5,00	1,93	14,28	-	-	14,70	-	14,70	-	82,67	-	1,18			3,11
09.02.15	24,00	-	74,92	60,20	14,72	82,35	49,09	33,26	7,00	5,00	1,96	15,30	-	-	15,77	-	15,77	-	82,43	-	1,26			3,22
10.02.15	24,00	-	72,99	61,29	11,70	81,49	49,20	32,29	7,00	5,00	1,93	12,33	-	-	12,69	-	12,69	-	81,43	-	1,00			2,94
11.02.15	24,00	-	76,60	64,21	12,39	79,25	49,62	29,63	7,00	5,00	1,84	13,21	-	-	13,59	-	13,59	-	79,21	-	1,05			2,89
12.02.15	24,00	-	74,77	62,44	12,33	78,65	48,94	29,71	7,00	5,00	1,81	12,97	-	-	13,34	-	13,34	-	78,69	-	1,02			2,83
13.02.15	24,00	-	74,62	61,59	13,03	79,67	49,24	30,43	7,00	5,00	1,83	13,66	-	-	14,05	-	14,05	-	79,60	-	1,09			2,91
14.02.15	24,00	-	74,93	61,29	13,64	79,53	48,89	30,64	7,00	5,00	1,84	14,19	-	-	14,58	-	14,58	-	79,48	-	1,13			2,97
15.02.15	24,00	-	76,26	60,36	15,90	79,47	48,10	31,37	7,00	5,00	1,86	16,39	-	-	16,86	-	16,86	-	79,36	-	1,30			3,16
16.02.15	24,00	-	73,69	60,95	12,74	80,13	47,71	32,42	7,00	5,00	1,92	13,44	-	-	13,83	-	13,83	-	80,04	-	1,08			3,00
17.02.15	24,00	-	73,82	60,53	13,29	82,94	48,64	34,30	7,00	5,00	2,02	13,93	-	-	14,37	-	14,37	-	82,91	-	1,16			3,18
18.02.15	24,00	-	73,44	61,55	11,89	82,82	49,29	33,53	7,00	5,00	2,01	12,59	-	-	12,99	-	12,99	-	82,75	-	1,04			3,05
19.02.15	24,00	-	72,61	61,54	11,07	82,12	49,82	32,30	7,00	5,00	1,92	11,84	-	-	12,20	-	12,20	-	81,80	-	0,97			2,90
20.02.15	24,00	-	73,23	61,68	11,55	79,99	49,65	30,34	7,00	5,00	1,82	12,33	-	-	12,67	-	12,67	-	79,64	-	0,98			2,80
21.02.15	24,00	-	74,37	61,64	12,73	77,52	48,40	29,12	7,00	5,00	1,74	13,45	-	-	13,83	-	13,83	-	77,35	-	1,04			2,78
22.02.15	24,00	-	75,65	61,59	14,06	76,29	47,77	28,52	7,00	5,00	1,70	14,92	-	-	15,31	-	15,31	-	76,20	-	1,14			2,83
23.02.15	24,00		74,26	61,30	12,96	82,01	49,75	32,26	7,00	5,00	1,94	13,50	-	-	13,91	-	13,91	-	81,93	-	1,11			3,04
Среднее	24,00	-	74,26	61,30	12,96	82,01	49,75	32,26	7,00	5,00	1,94	13,50	-	-	13,91	-	13,91	-	81,93	-	1,11	-	-	3,04
Итого	744,00		2301,98	1900,26	401,72						60,00	418,60	0,00	0,00	431,21	0,00	431,21	0,00			34,32	0,00	0,00	94,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 14:00	3396,46	2759,41	666,88	-	685,69	-	138,28	-
	23.02.15 13:00	5621,01	4596,45	1071,14	-	1102,08	-	229,02	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **431,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

34,11